MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej		GK.6640.1.78.2016	Nr ks. rob. 13/2016
Jednostka ewidencyjna	identyfikator	221004_2.0018	
	nazwa	gmina Stegna	
Obręb ewidencyjny	identyfikator	280402_2.0018	Tujsk
	nazwa	Obręb Tujsk	
Skala mapy		1:500	
Nazwa układu współrzędnych	poziomych płaskich	2000/6	
	układu wysokości	Kronsztadt 60	
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji			
Informacje o skutecznościach gruntowych zapisanych w KW, mających wpływ na zagospodarowanie gruntów, zlokalizowanych w granicach inwestycji		nie badano	Arkusz 1 (2)
Data opracowania mapy		15.09.2016 r.	

Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno - Kartograficznych
geoexpres
ul. Bednarska 12 I / A
82-300 Elbląg

Granice działek ewidencyjnych wniesiono na podstawie współrzędnych udostępnionych przez PODGiK w Nowym Dworze Gdańskim (bez ustalania granic prawnych).

JEDNOSTKA AKTUALIZUJĄCA PROJEKT

Arkusz 1

Arkusz 2

HYDRO-TERM
BIURO PROJEKTOWO-INWESTYCYJNE
82-200 MALBORK Al. Wojska Polskiego 93A/9 tel. (55) 272-72-81 e-mail: biuro@hydroterm.strefa.pl NIP:579-113-22-72

ZADANIE: ŚIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ	Branża: SANITARNA	Data: Wrzesień 2020r.	
	Kierownik pracowni: mgr inż. Adam Papaj 152/9/EL/90		Skala 1:500
LOKALIZACJA: TUJSK , GM. STEGNA	Uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjno-sanitarnej POM/IS/3649/01		Rys. 1
TYTUŁ RYS. PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU			Nr zlecenia 0075

PRZEDSIĘBIORSTWO "ELPROJEKT" Sp z o.o W ELBLĄGU

Obiekt:	Sieć kanalizacji sanitarnej
Adres:	m. Tujsk gm. Stegna
Inwestor:	Urząd Gminy w Stegnie, ul. Gdańska 34, 82- 103 Stegna
Rysunek:	Projekt zagospodarowania terenu - Tujsk ARK1 SKALA 1:500

Projektował zespół:			Stadium P.B. i P.W.
	ński		XI.2016r.
	mola		Nr rysunku 1
Sprawdził:			

wodociąg do przełożenia
proj. kanał tłoczny
proj. kanał grawitacyjny
proj. rura osłonowa
łączenie arkuszy map
zakres opracowania

nr węzła/studni W51 Rw=195,10 Rz=189,15 rzędna terenu/włazu / rzędna osi/dna

Przejście pod drogą powiatową nr 2335G wykonać metodą przewiertu sterowanego w rurze ochronnej PE DN150 L=24,00m. Rurę przewodową PE DN100 montować na płozach dystansowych.

Przejście pod torami kolejki wąskotorowej.

Przejście podłużne w pasie drogi powiatowej nr 2335G

Odcinek W3-W4 wykonać metodą przewiertu sterowanego w rurze ochronnej PE DN150 L=77,50m. Rurę przewodową PE DN100 montować na płozach dystansowych.

Przejście pod drogą wojewódzką nr 502

Przejście nr 1 Tujsk pod obiektem melioracji podstawowej. Rurę przewodową PE DN100 montować na płozach dystansowych w rurze osłonowej PE DN150 L=20,00 m.

Orange Polska S.A.
Zarządzanie Zasobami Sieci i IT
Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury
i Obsługi Klienta w Łodzi
ul. Michała Bałuckiego 10/12, 93-273 Łódź

39283/TTISILU/P/2020 10-09-2020

Nr uzgodnienia..... dnia.....

1. Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach do 1m od osi istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej prace prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi pod nadzorem właścicielskim przedstawiciela Orange Polska.
2. Przed planowanym rozpoczęciem robót należy wystąpić z wnioskiem o realizację nadzoru właścicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze Orange Polska podanych na stronie internetowej www.orange.pl/wnioseknadzor
3. Każde wejście na infrastrukturę własności Orange Polska bez złożonego w/w wniosku, będzie traktowane jako nielegalne i zgłaszane do organów ścigania oraz Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.
4. W przypadku nie zastosowania się do w/w uwag całość kosztów związanych z usunięciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejących urządzeń telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawca).

Uwagi: Uzgodnienie ważne 12 m-cy

Nadzór, wykopy próbne, rura osłonowa.
Strefa ochronna sieci Orange. UB dotyczy rysunku nr 1

Marcin skrzypkowski

Łączy ark.: 2