



JEDNOSTKA
SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA
POMORSKIEGO

STAROSTA NOWODWORSKI
ul. gen. Władysława Sikorskiego 23
82-100 Nowy Dwór Gdański

MW.M7/6010/48/2016

Nowy Dwór Gdański, dnia 19.10.2016 r.

ELPROJEKT Sp. z o. o.
ul. Junaków 3
82-300 Elbląg

Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku, Terenowy Oddział w Nowym Dworze Gdańskim w odpowiedzi na pismo z dnia 05.10.2016 r. w sprawie uzgodnienia projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Rybina, Świerznica oraz Tujsk, informuje:

- Uzgadnia pozytywnie projektowaną kanalizację sanitarną w drodze znajdującej się na działce nr 10, obręb Tujsk oraz nr 14, obręb Świerznica. Planowane przejście kanalizacji w drodze należy wykonać w rurze osłonowej na głębokości - 0,68 m, zgodnie z przedstawionym schematem ułożenia projektowanej sieci kanalizacyjnej.
- Uzgadnia pozytywnie projektowane przejścia sieci kanalizacji sanitarnej pod przepustami znajdującymi się na:
 - przejście nr 2 pod starorzeczem, stanowiącym działkę nr 22, obręb Świerznica, przejście w rurze ochronnej DN 300, minimum 1,00 m pod dnem starorzecza,
 - przejście nr 1 pod starorzeczem, stanowiącym działkę nr 111, 66, obręb Tujsk, przejście w rurze ochronnej DN 150, minimum 1,00 m pod dnem starorzecza,
 - przejście nr 2 pod starorzeczem, stanowiącym działkę nr 121, 111, obręb Tujsk, przejście w rurze ochronnej DN 300, minimum 1,00 m pod dnem starorzecza.

- Na wykonanie prac należy uzyskać zgodę na czasowe zajęcie gruntu od zarządcy ww. nieruchomości tj. Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku Terenowy Oddział w Nowym Dworze Gdańskim.
- Po wykonaniu prac zobowiązuje się inwestora do przedstawienia tutejszemu organowi geodezji powykonawczej wykonanych prac.
- O rozpoczęciu i zakończeniu prac należy powiadomić pisemnie tutejszy TO Nowy Dwór Gdański z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
- Ewentualne straty lub szkody wynikłe w trakcie wykonawstwa robót pokryje Inwestor.
- Inwestor zobowiązany jest do stałego oznakowania miejsca kolizji z urządzeniem melioracji wodnych podstawowych.

KIEROWNIK
TERENOWEGO ODDZIAŁU
W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM
inż. Sławomir Szymański