



# Gmina Śliwice

Adres: ul. Ks. dr. St. Sychowskiego 30, 89-530 Śliwice,  
telefon: +48 52 3340710, e-mail: przetargi@sliwice.pl

Śliwice, dnia 4 grudnia 2023 roku

Znak: IZ.271.1.11.2023

Na podstawie art. 284 ust 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2023r. poz. 1605) przekazuję treść zapytań wraz z wyjaśnieniami złożonymi w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 na „Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane budynku Urzędu Gminy w Śliwicach” w zakresie:

## Pytanie 1

Czy można prosić o informację, jaka kwota została założona na tą inwestycje.

Wartość szacunkowa zadania netto wynosi: 536 399,09 złotych.

## Pytanie 2

Prosiłbym o potwierdzenie, że załączona dokumentacja projektowa odpowiada załączonemu przedmiarowi, że są to te same prace. W przedmiarze występują np. pozycje KNR z działów górniczych lub też schody, które wg. KNR nadawałyby się bardziej na ogrodowe niż wewnątrz budynku.

Załączona dokumentacja odpowiada robotom do wykonania na „Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane budynku Urzędu Gminy w Śliwicach”. W przedmiarze robót ujęto niektóre pozycje analogicznie do robót wskazanych w KNR.

## Pytanie 3

Proszę o potwierdzenie, że przyjęta ilość styropianu za przedmiarem (pozycja 14 - 35,74 m<sup>2</sup>) jest poprawna - (powyższe pytanie wynika z ilości przyjętych kołków - pozycja 16 / 548 sztuk).

Pozycja 14 - 35,74 m<sup>2</sup> dotyczy ściany bocznej biura inwestycji od strony poddasza i wymiar jest prawidłowy. Kołki = pozycja 14 (35,74 m<sup>2</sup>) + poz. 15 (55,68 m<sup>2</sup>) = 91,42 m<sup>2</sup> \* 6 kołków na m<sup>2</sup> (taka jest prawidłowa technologia ocieplania) = 548 sztuk.

## Pytanie 4

Pominięto wyprawy tynkarskie dla działu remont elewacji po wtopieniu siatki dozbrającej - czy należy przyjąć tynk cienkowarstwowy w ilości zgodnej z metrażem malowania elewacji (pozycja 21 - 329 m<sup>2</sup>) lub metrażem siatki dozbrającej (pozycja 17 - 172 m<sup>2</sup>).

Przedmiar został uzupełniony o tynki cienkowarstwowe. W załączeniu zaktualizowany przedmiar.

Powyższe wyjaśnienia i zmiany są udostępnione na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://platformazakupowa.pl/pn/sliwice> oraz na stronie internetowej Zamawiającego [bip.sliwice.pl](http://bip.sliwice.pl) w zakładce „Zamówienia publiczne” oraz przekazane wykonawcom, którym udostępniono Specyfikację Warunków Zamówienia.