
1:100
1:500
Wylot wg. rys. szczeg.
St. bet. 1200
St. bet. 1200
St. bet. 1200
istn. rur. ø200 Ro=122,39
St. bet. 1200
St. bet. 1200
St. bet. 1200
St. bet. 1200
St. bet. 1200

Poziom porównawczy 118,00 m n.p.m.

Rzędna terenu projektowanego	121,90		122,50		123,28		123,28		123,44		123,55		123,66		123,76		123,82	
Rzędna terenu istniejącego																		
Rzędna dna kanału	121,25		121,30		121,38		121,42		121,53		121,64		121,75		121,85		121,93	
Zagłębienie dna kanału [m]	0,65		1,20		1,90		1,86		1,91		1,91		1,91		1,91		1,89	
Odległości [m]		11,58		23,72		12,60		34,67		34,73		35,87		29,13		24,53		30,64
Spadek Odległości [m]		4 ‰ L=11,58		3 ‰														
Materiał		400×11,7 PVC-U_SDR34_I																
Długość trasy [m]	0,00		11,58		35,30		47,90		82,57		117,30		153,17		182,29		206,82	
Oznaczenie	W5		D38		D39		D40		D41		D42		D43		D44		D45	


1:100
1:500
Wylot wg. rys. szczeg.
St. bet. 1200
St. bet. 1200
St. bet. 1200
St. bet. 1200
St. bet. 1200
St. bet. 1200
St. bet. 1200
St. bet. 1200

Poziom porównawczy 118,00 m n.p.m.

Rzędna terenu projektowanego	121,90		123,00		123,24		123,36		123,38		123,86		124,36		124,84		125,08	
Rzędna terenu istniejącego																		
Rzędna dna kanału	121,25		121,28		121,37		121,45		121,54		121,86		122,36		122,84		123,08	
Zagłębienie dna kanału [m]	0,65		1,72		1,87		1,91		1,84		2,00		2,00		2,00		2,00	
Odległości [m]		5,78		26,47		21,37		29,69		35,77		34,63		35,47		35,06		
Spadek Odległości [m]		5 ‰ L=5,78		3 ‰ L=26,47		4 ‰ L=21,37		3 ‰ L=29,69		9 ‰ L=35,77		14 ‰ L=70,11				7 ‰		
Materiał		400×11,7 PVC-U_SDR34_I																
Długość trasy [m]	0,00		5,78		32,25		53,62		83,32		119,09		153,72		189,20		224,26	
Oznaczenie	W6		D50		D51		D52		D53		D54		D56		D57		D58	


istn. wod. ø40 Ro=124,98
St. bet. 1200
123,92
124,15
125,40
126,88
122,03
122,15
123,40
124,80
1,89
2,00
2,00
2,08
35,60
35,40
36,25
35 ‰
39 ‰
L=261,48
L=35,40
L=36,25
315×9,2 PVC-U_SDR34_I
237,46
273,06
308,45
344,71
D46
D47
D48
D49
Wp73 D39
Wp74 D40
Wp75 D41
Wp76 D41
Wp77 D42
Wp78 D42
Wp79 D43
Wp80 D43
Wp81 D44
Wp82 D44
Wp83 D45
123,42
123,42
123,42
123,36
123,44
123,54
123,48
123,55
123,65
123,60
123,66
123,71
123,68
123,76
123,81
0,00
122,42
122,42
122,42
122,36
122,05
122,54
122,48
122,13
122,65
122,60
122,35
122,71
122,68
122,40
122,81
1,00
1,39
1,42
1,31
1,36
1,89
2,24
1,75
4,25
1,72
4,22
1,65
4,26
1,75
4,76
1,96


St. bet. 1200
125,32
125,47
125,64
126,28
127,88
129,35
129,84
130,27
123,32
123,28
123,47
123,64
124,28
125,88
127,35
127,84
128,27
2,00
2,04
34,49
25,71
25,14
25,78
29,73
35,26
35,13
29,09
25 ‰
54 ‰
42 ‰
14 ‰
15 ‰
L=120,40
L=25,78
L=29,73
L=35,26
L=35,13
L=29,09
315×9,2 PVC-U_SDR34_I
258,75
284,46
309,60
335,38
365,12
400,38
435,50
464,59
D59
D60
D61
D62
D63
D64
D65
D66
Wp93 D52
Wp94 D52
Wp95 D53
123,28
123,36
123,28
123,36
123,36
122,28
122,28
122,00
122,36
1,00
1,36
3,30
6,65
2,34
0,00


Wp84 D45
123,76 123,82 0,00 122,76 122,55 1,00 1,27 4,99 L=4,99 0,00 4,99
Wp85 D46
123,91 123,92 0,00 122,91 122,80 1,00 1,12 2,09 L=2,09 0,00 2,09
200×5,9 PVC-U_SDR34_I
Wp86 D46
123,88 123,92 122,88 122,55 1,00 1,37 5,45 L=5,45 0,00 5,45
Wp87 D47
124,16 124,15 123,16 123,05 1,00 1,10 1,92 L=1,92 0,00 1,92
Wp88 D47
124,16 124,15 123,16 122,90 1,00 1,25 5,44 L=5,44 0,00 5,44
Wp89 D48
125,48 125,40 124,48 124,30 1,00 1,10 2,19 L=2,19 0,00 2,19
Wp90 D48
125,48 125,40 124,48 124,28 1,00 1,12 4,95 L=4,95 0,00 4,95
Wp91 D49
126,90 126,88 125,90 125,80 1,00 1,08 1,94 L=1,94 0,00 1,94
Wp92 D49
126,88 126,88 125,88 125,70 1,00 1,18 4,98 L=4,98 0,00 4,98
Wp105 D59
125,30 125,32 124,30 124,15 1,00 1,15 2,17 L=2,17 0,00 2,17
Wp106 D59
125,28 125,32 124,28 124,10 1,00 1,22 4,23 L=4,23 0,00 4,23
Wp107 D60
125,45 125,47 124,45 124,35 1,00 1,12 1,96 L=1,96 0,00 1,96
Wp108 D60
125,44 125,47 124,44 124,20 1,00 1,27 4,31 L=4,31 0,00 4,31
Wp109 D61
125,62 125,64 124,62 124,50 1,00 1,14 1,69 L=1,69 0,00 1,69
200×5,9 PVC-U_SDR34_I
Wp110 D61
125,60 125,64 124,60 124,45 1,00 1,19 4,38 L=4,38 0,00 4,38
Wp111 D62
126,36 126,28 125,36 125,20 1,00 1,08 2,78 L=2,78 0,00 2,78
Wp112 D62
126,25 126,28 125,25 125,10 1,00 1,18 4,34 L=4,34 0,00 4,34
Wp113 D63
127,92 127,88 126,92 126,80 1,00 1,08 2,08 L=2,08 0,00 2,08
Wp96 D53
123,36 123,38 122,36 122,20 1,00 1,18 4,23 L=4,23 0,00 4,23
Wp97 D54
123,86 123,86 122,86 122,75 1,00 1,1 2,14 L=2,14 0,00 2,14
Wp98 D54
123,84 123,86 122,84 122,65 1,00 1,21 4,26 L=4,26 0,00 4,26
Wp99 D56
124,36 124,36 123,36 123,25 1,00 1,1 2,35 L=2,35 0,00 2,35
Wp100 D56
124,32 124,36 0,00 123,32 123,15 1,00 1,21 4,36 L=4,36 0,00 4,36
Wp101 D57
124,84 124,84 123,84 123,75 1,00 1,09 2,22 L=2,22 0,00 2,22
Wp102 D57
124,82 124,84 123,82 123,70 1,00 1,14 4,34 L=4,34 0,00 4,34
Wp103 D58
125,08 125,04 124,08 123,95 1,00 1,13 2,08 L=2,08 0 % 0,00 2,08
Wp104 D58
125,07 125,08 124,07 123,90 1,00 1,18 4,41 L=4,41 0,00 4,41


127,91
127,88
126,91
126,75
1,00
1,13
4,38
L=4,38
0 ‰
0,00
4,38
Wp114
D63
129,36
129,35
128,36
128,25
1,00
1,10
2,16
L=2,16
0,00
2,16
Wp115
D64
129,35
129,35
128,35
128,20
1,00
1,15
4,61
L=4,61
0,00
4,61
Wp116
D64
129,84
129,84
128,84
128,75
1,00
1,09
2,09
L=2,09
0,00
2,09
Wp117
D65
129,84
129,84
128,84
128,70
1,00
1,14
4,37
L=4,37
0,00
4,37
Wp118
D65
130,22
130,27
129,22
129,05
1,00
1,22
4,62
L=4,62
0,00
4,62
Wp119
D66

Zakład Budownictwa Inżynieryjnego Karol Szymański
18-300 Zambrów, Aleja Wojska Polskiego 27A lok. 100

INWESTOR

Gmina Zambrów
ul. Fabryczna 3; 18-300 Zambrów

Obiekt:
Rozbudowa ciągu drogowego dróg gminnych nr 106023B i 106032B Wola Zambrowska - Stary Laskowiec, gmina Zambrów

Stadium:	**Projekt techniczny**			Branża: **sanitarna**
Nr rysunku: **3.3**	Skala: **1:100/500**	Nazwa rysunku: **Profil**		Data:
Opracował:		Specjalność:	Nr uprawnień:	Podpis:
Projektant: mgr inż. Radosław Mieczkowski		sanitarna	PDL/0043/POOS/08	
Asystent projektanta: inż. Karol Żabiński				