

L.dz. 2766 /TI/2022

Września, dn. 31.05.2022 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Września

ul. Ratuszowa 1

62-300 Września

Dotyczy: budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bierzglinek.

W związku z prowadzeniem przez Urząd Miasta i Gminy Września postępowania przetargowego związanego z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bierzglinek, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. informuje, że w projekcie budowlano-wykonawczym sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bierzglinek z roku 2018, zostały zaprojektowane studnie tworzywowe PVC 425 mm.

Przedsiębiorstwo ze względów eksploatacyjnych nie akceptuje takiego rozwiązania. Podczas realizacji ww. zadania należy wykonać studnie prefabrykowane betonowe min. 1000 mm z włożem żeliwnym wypełnionym betonem ($\leq 3,0\text{m}$ głębokości – studnie $\varnothing 1,0\text{m}$; $> 3,0\text{m}$ – studnie $\varnothing 1,2\text{m}$).

PREZES ZARZĄDU

Karolina Solecka

Sprawę prowadzi: Emilia Dankowska, tel. 61 436-05-47 wew. 137