

RZ-WZP.271.110.2019.EJ/.....  
(PZ)

Gdynia, 20.05.2019r.

## ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zapraszam do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na **zmianę sposobu zasilania iluminacji krzyża znajdującego się przy ul. Adama Mickiewicza w Gdyni wraz z wymianą szafy STV**, o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 30.000 EURO.

### OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiotem zamówienia jest **zmiana sposobu zasilania iluminacji krzyża znajdującego się przy ul. Adama Mickiewicza w Gdyni wraz z wymianą szafy STV**.
2. Zakres prac obejmuje:
  - a) demontaż szafy zasilająco-sterującej iluminacją krzyża „RZS” wraz ze złożeniem jej na wskazanym przez ZDiZ magazynie znajdującym się na terenie Gminy Miasta Gdynia; Lokalizacja szafy została przedstawiona w załączniku A.
  - b) wymianę linii kablowej 2x YKY 4x6mm<sup>2</sup>. Nowy kabel układać rurze osłonowej HDPEk 50 w wykopie otwartym, zgodnie z normą „N SEP-E-004 Norma SEP. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”. Prace należy prowadzić ręcznie z zachowaniem ostrożności względem istniejącej infrastruktury. Przybliżona długość wymienianej linii kablowej wynosi 60m (trasa zaznaczona została na załączniku A).
  - c) zasilenie istniejącej iluminację krzyża z rozdzielni zasilająco-sterującej MSO KAMIENNA GÓRA – PARK będącej w utrzymaniu ZDiZ w Gdyni. Szafę MSO KAMIENNA GÓRA – PARK należy doposażyć w elementy niezbędne do prawidłowego działania instalacji. Uruchomienia instalacji zasilającej iluminację należy dokonać po uprzednim wykonaniu pomiarów: rezystancji izolacji linii kablowych oraz skuteczności ochrony przeciwporażeniowej;
  - d) odłączenie zasilania szafki STV będącej w utrzymaniu Wydziału Zarządzanie Kryzysowego i Ochrony Ludności UM Gdynia (WZKiOL) od demontowanej szafy zasilająco-sterującej „RZS” będącej w utrzymaniu ZDiZ. Należy zdemontować naziemną szafę STV wraz ze złożeniem jej na wskazany przez WZKiOL magazyn bądź zutylizować. W miejsce zdemontowanej szafy STV należy wstawić rozdzielnię typu studnia kablowa. Studnia winna być wykonana z segmentowego korpusu o wytrzymałości na nacisk 12,5 tony i minimalnych wymiarach zewnętrznych w mm : 710x950x600. Pokrywa wykonana ze stali nierdzewnej, na powierzchni w wypełnieniu pokrywy ryflowanej i malowanej na RAL 7016, wspomagana siłownikami hydraulicznymi, wyposażona w zamknięcie na zamek niezamarzający. Szafę STV należy zasilić z istniejącego licznika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności UM Gdynia poprzez dochodzącą do rozdzielni wewnętrzną linię zasilającą. Wyposażenie szafy STV należy zamontować, podłączyć i uruchomić w dzwonie nurkowym, zamontować grzałkę bądź kabel grzewczy samoregulujący zapobiegający skraplaniu kondensatu pary wodnej. Wykonawca odpowiedzialny będzie za podłączenie, konfigurację i przejęcie gwarancji na wykonane dotychczas elementy wyposażenia szafy oraz podłączenie kabli w ilości 6 zestawów YKY 3x2,5mm<sup>2</sup>, światłowodu lub skrętki, kabla zasilającego YKY 3x6mm<sup>2</sup> i falowodu do anteny transmisji danych. Uruchomienie instalacji należy dokonać po uprzednim wykonaniu pomiaru skuteczności ochrony przeciwporażeniowej szafki monitoringu.
3. Wszelkie prace realizowane przez Wykonawcę przy szafie STV prowadzone będą we współpracy i za dopuszczeniem WZKiOL UM Gdynia.
4. Wykonawca udzieli 60-miesięcznej gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia. Gwarancja i rękojmia będzie liczona od dnia podpisania protokołu odbioru.
5. Opis przedmiotu zamówienia oraz warunki jego realizacji określa **załącznik nr 2 do zaproszenia** – wzór umowy.

**TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: od dnia podpisania umowy do 12.07.2019r.**

**TERMIN SKŁADANIA OFERTY upływa dnia 27.05.2019 r. o godz. 12.00.**

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie pok. 407 lub e-mailem: [rzp@zdiz.gdynia.pl](mailto:rzp@zdiz.gdynia.pl), lub faksem na numer (58) 662 28 41, lub za pośrednictwem: [https://platformazakupowa.pl/pn/zdiz\\_gdynia](https://platformazakupowa.pl/pn/zdiz_gdynia)

**KRYTERIA OCENY OFERT:** najniższa cena.

**Sposób rozliczania:** wynagrodzenie ryczałtowe.

**Termin płatności:** w terminie do 21 dni od daty otrzymania faktury. Za termin zapłaty przyjmuje się dzień dokonania przelewu przez Zamawiającego.

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów są:

- w sprawach merytorycznych: **Michał Fontański**, tel. 58 761 20 33, w godz. 8.00 –15.00,  
**Sylwin Pawelczyk**, tel. 58 761 20 33, w godz. 8.00 –15.00,
- w sprawach proceduralnych: **Ewa Jodłowska**, tel. 58 761 20 86, w godz. 8.00 –15.00.

Zaproszenie, załączniki do niniejszego zaproszenia, ewentualne odpowiedzi na zapytania i zmiana treści niniejszego zaproszenia do złożenia oferty, informacja o rozstrzygnięciu postępowania, zostaną zamieszczone na Platformie zakupowej Zamawiającego pod adresem [https://platformazakupowa.pl/pn/zdiz\\_gdynia](https://platformazakupowa.pl/pn/zdiz_gdynia)

**Załączniki:**

Załącznik 1 – Formularz OFERTA

Załącznik 2 – Wzór umowy

Załącznik A – Plan sytuacyjny

**STARSZY SPECJALISTA  
DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH**

*mgr inż. Ewa Jodłowska*

.....  
podpis pracownika

**KIEROWNIK REFERATU**

*mgr Doroła Tużnik*

.....  
podpis Kierownika Referatu Zamówień Publicznych

.....  
pieczęć Wykonawcy i nr tel./faksu  
REGON .....  
NIP .....  
e-mail.....

## O F E R T A

Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty na **zmianę sposobu zasilania iluminacji krzyża znajdującego się przy ul. Adama Mickiewicza w Gdyni wraz z wymianą szafy STV**, o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 30.000 EURO, składam niniejszą ofertę za wynagrodzenie ryczałtowe:

**brutto** .....**zł**, w tym podatek VAT 23%

Oświadczam, że:

- a) zamówienie wykonam w terminie do **12.07.2019 r.**,
- b) wyrażam zgodę na otrzymanie należności w terminie **do 21 dni** od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego,
- c) dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- d) zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń,
- e) akceptuję wzór umowy i zobowiązuję się do podpisania umowy zgodnie z wymogami określonymi w zaproszeniu do złożenia oferty, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego,
- f) udzielę 60-miesięcznej gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia,
- g) zaoferowane wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty niezbędne do poniesienia przeze mnie celem prawidłowej i terminowej realizacji przedmiotu zamówienia.

..... dnia .....

.....  
podpis Wykonawcy / Pełnomocnika

J

**WZÓR UMOWY**

W dniu .....**2019r.** w Gdyni, pomiędzy Gminą Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, NIP 5862312326,

reprezentowaną przez:

.....  
*Dyrektora/Zastępcę Dyrektora\** jednostki budżetowej Zarządu Dróg i Zieleni, z siedzibą w Gdyni (81-364) przy ul. 10 Lutego 24,  
*na podstawie udzielonego przez Prezydenta Miasta Gdyni Pełnomocnictwa,\**  
*na podstawie udzielonego przez Dyrektora „Upoważnienia” z dnia 14.11.2017r.,\**  
zwanym dalej „**Zamawiającym**”,

a

.....  
reprezentowanym przez:

.....  
zwanym dalej „**Wykonawcą**”,

została zawarta umowa o następującej treści:

**§ 1**

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę polegającą **na zmianie sposobu zasilania iluminacji krzyża znajdującego się przy ul. Adama Mickiewicza w Gdyni wraz z wymianą szafy STV.**
2. Zakres prac obejmuje:
  - a) demontaż szafy zasilająco-sterującej iluminacją krzyża „RZS” wraz ze złożeniem jej na wskazanym przez ZDiZ magazynie znajdującym się na terenie Gminy Miasta Gdynia; Lokalizacja szafy została przedstawiona w załączniku A do umowy.
  - b) wymianę linii kablowej 2x YKY 4x6mm<sup>2</sup>. Nowy kabel układać rurze osłonowej HDPEk 50 w wykopie otwartym, zgodnie z normą „N SEP-E-004 Norma SEP. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”. Prace należy prowadzić ręcznie z zachowaniem ostrożności względem istniejącej infrastruktury. Przybliżona długość wymienianej linii kablowej wynosi 60 m - trasa zaznaczona została na załączniku A do umowy.
  - c) zasilenie istniejącej iluminacji krzyża z rozdzielni zasilająco-sterującej MSO KAMIENNA GÓRA – PARK będącej w utrzymaniu ZDiZ w Gdyni. Szafę MSO KAMIENNA GÓRA – PARK należy doposażyć w elementy niezbędne do prawidłowego działania instalacji. Uruchomienia instalacji zasilającej iluminację należy dokonać po uprzednim wykonaniu pomiarów: rezystancji izolacji linii kablowych oraz skuteczności ochrony przeciwporażeniowej;
  - d) odłączenie zasilania szafki STV będącej w utrzymaniu Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności UM Gdynia (WZKiOL) od demontowanej szafy zasilająco-sterującej „RZS” będącej w utrzymaniu ZDiZ. Należy zdemontować naziemną szafę STV wraz ze złożeniem jej na wskazany przez WZKiOL magazyn bądź zutylizować. W miejsce zdemontowanej szafy STV należy wstawić rozdzielnię typu studnia kablowa. Studnia winna być wykonana z segmentowego korpusu o wytrzymałości na nacisk 12,5 tony i minimalnych wymiarach zewnętrznych w mm : 710x950x600. Pokrywa wykonana ze stali nierdzewnej, na powierzchni w wypełnieniu pokrywy ryflowanej i malowanej na RAL 7016, wspomagana siłownikami hydraulicznymi, wyposażona w zamknięcie na zamek niezamarzający. Szafę STV należy zasilić z istniejącego licznika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności UM Gdynia poprzez dochodzącą do rozdzielni wewnętrzną linię zasilającą. Wyposażenie szafy STV należy zamontować, podłączyć i uruchomić w dzwonie nurkowym, zamontować grzałkę bądź kabel grzewczy samoregulujący zapobiegający skraplaniu kondensatu pary wodnej. Wykonawca odpowiedzialny będzie za podłączenie, konfigurację i przejście gwarancji na wykonane dotychczas elementy wyposażenia szafy oraz podłączenie kabli w ilości 6 zestawów YKY 3x2,5mm<sup>2</sup>, światłowodu lub skrętki, kabla zasilającego YKY 3x6mm<sup>2</sup> i falowodu do anteny transmisji danych. Uruchomienie instalacji należy dokonać po uprzednim wykonaniu pomiaru skuteczności ochrony przeciwporażeniowej szafki monitoringu.

edk

3. Wszelkie prace realizowane przez Wykonawcę przy szafie STV prowadzone będą we współpracy i za dopuszczeniem WZKiOL UM Gdynia.

§ 2

Termin wykonania umowy do **12.07.2019r.**

§ 3

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać usługi prawidłowo i terminowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami i w sposób bezpieczny dla otoczenia.
2. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia odpowiedniej liczby osób i sprzętu umożliwiających prawidłowe wykonanie usługi.
3. Zamawiający ma prawo kontrolować wykonanie usługi i zwracać uwagę na dostrzeżone nieprawidłowości, a Wykonawca zobowiązany jest je niezwłocznie skorygować.
4. Wykonawca zobowiązany jest do:
  - a) skierowania do realizacji przedmiotu umowy następujących osób:
    - 1 osoby z ważnymi uprawnieniami **eksploatacji E** (grupa 1) w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV, sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego, aparatury kontrolno-pomiarowej oraz urządzeń i instalacji automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń wymienionych urządzeń i instalacji, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. nr 89 poz. 828 z późn. zm.) - w zakresie podłączenia i uruchomienia instalacji zasilającej iluminację,
    - 1 osoby z ważnymi uprawnieniami **eksploatacji E** (grupa 1) w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV, sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego, aparatury kontrolno-pomiarowej oraz urządzeń i instalacji automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń wymienionych urządzeń i instalacji **oraz uprawnieniami dozoru D** (grupa 1) w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV, sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego, aparatury kontrolno-pomiarowej oraz urządzeń i instalacji automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń wymienionych urządzeń i instalacji, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. nr 89 poz. 828 z późn. zm.) - w zakresie wykonania pomiarów rezystancji izolacji linii kablowych oraz skuteczności ochrony przeciwporażeniowej.  
**Ww. osoby winny posiadać uprawnienia do wykonywania prac kontrolno-pomiarowych do 1 kV.**
  - b) prowadzenia prac w sposób niepowodujący awarii urządzeń infrastruktury (szafek energetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych itp.),
  - c) zagwarantowania, że na skutek prowadzonych prac drzewa, zieleń, nawierzchnia ciągów pieszych, elementy małej architektury i elementy miejskiej infrastruktury nie ulegną uszkodzeniu,
  - d) oczyszczania terenu, urządzeń i obiektów położonych w rejonie prowadzonych prac bezpośrednio po zakończeniu prac z ewentualnych zabrudzeń powstałych w wyniku realizacji usługi.
5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu umowy w sposób ograniczający niezorganizowaną emisję pyłu do powietrza.
6. **Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji prac każdorazowo ma obowiązek zgłosić ten fakt eksploatatorowi sieci oświetleniowej, tj. Zakładowi Usług Inżynierii Ruchu z siedzibą przy ul. Hutniczej 27, 81- 061 Gdynia, tel. 604 183 184 (całodobowe pogotowie oświetlenia) w celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas wykonywania prac. W przypadku zmiany eksploatatora sieci Zamawiający niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Wykonawcę usługi.**
7. **Przed przystąpieniem do prac, Wykonawca zobowiązany jest załatwić wszelkie formalności związane z zajęciem pasa drogowego zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 roku w sprawie określania warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 1264) – jeśli czynności te będą konieczne.**
8. Pracownicy realizujący prace winni posiadać stosowne uprawnienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.
9. Wykonawca zobowiązany jest zorganizować teren prac zgodnie z wymogami właściwej gospodarki odpadami oraz w sposób zapewniający ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym także przez zastosowanie sprawnego i właściwie eksploatowanego sprzętu oraz najmniej uciążliwej akustycznie technologii prowadzenia prac.

10. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego lub osób trzecich za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego wykonywania usług.
11. Wykonawca w czasie realizacji przedmiotu umowy nie może zlecić wykonania całości lub części określonych w umowie prac osobie trzeciej (podwykonawcy) bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.
12. Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy będą realizowali następujące części zamówienia: *Wykonawca w chwili podpisania umowy nie wskazuje Podwykonawcy ani nie określa jego części zamówienia\**.
13. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego lub osób trzecich za prace wykonane przez podwykonawców.
14. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe na terenie realizowania prac w miejscu ich wykonywania, a w przypadku ich wystąpienia zobowiązany będzie do naprawienia szkód i ich ewentualnych skutków, na swój koszt. Odszkodowanie za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy albo odszkodowanie za szkody wynikłe z czynu niedozwolonego popełnionego na terenie wykonywania prac, przysługuje Zamawiającemu od Wykonawcy nawet wówczas, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy albo czyn niedozwolony będzie następstwem innych okoliczności, niż tylko zawinione zachowanie Wykonawcy i jego podwykonawców. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka – przypadku, a odpowiedzialność Wykonawcy jest wyłączona, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy albo czyn niedozwolony będzie następstwem siły wyższej lub wyłącznego działania samego Zamawiającego.
15. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem umowy, w tym od odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy albo przyczynami niezależnymi od Wykonawcy oraz ubezpieczenia prac w związku z ryzykiem wynikającym z prowadzenia tych prac.

#### § 4

1. Przedstawicielem Zamawiającego do prowadzenia spraw wynikających z niniejszej umowy jest: ....., **nr tel.** ....., albo inna osoba upoważniona przez Zamawiającego.
2. Przedstawicielem Wykonawcy jest ....., **nr tel.** ....., albo inna osoba upoważniona przez Wykonawcę.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian osób reprezentujących strony umowy, o których mowa w **ust. 1 i 2** w następujących przypadkach:
  - a) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych,
  - b) niewywiązywania się z obowiązków wynikających z umowy,
  - c) zmiany zakresu obowiązków wyznaczonej osoby,
  - d) jeżeli zmiana stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, np. rezygnacji.
4. Zmiany, o których mowa w **ust. 3**, mogą być pisemnie notyfikowane przez stronę, której one dotyczą, w odrębnym oświadczeniu, pisemnie tylko poświadczonym przez drugą stronę.

#### § 5

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe **brutto..... zł**
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 obejmuje wszelkie koszty konieczne do poniesienia przez Wykonawcę celem prawidłowej i terminowej realizacji przedmiotu umowy, a także wszelkie koszty towarzyszące konieczne do poniesienia przez Wykonawcę z tytułu wykonania przedmiotu umowy oraz uwzględnia należyty podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami, oraz nie będzie podlegało podwyższeniu w okresie wykonywania przedmiotu umowy.

#### § 6

1. Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie przedłożonej przez Wykonawcę faktury po wykonaniu przedmiotu umowy.
2. Podstawę do wystawienia faktury będzie stanowił protokół odbioru prac, podpisany przez Strony bez uwag. Zamawiający wymaga załączenia do protokołu odbioru prac protokołów z wykonanych przez Wykonawcę pomiarów rezystancji izolacji linii kablowych oraz skuteczności ochrony przeciwporażeniowej.
3. Faktura powinna być wystawiona w następujący sposób:  
**NABYWCA: Gmina Miasta Gdyni – Gdynia – Miasto na Prawach Powiatu, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, NIP 5862312326;**

**ODBIORCA: Zarząd Dróg i Zieleni – jednostka budżetowa Gminy Miasta Gdyni, ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia.**

4. Faktura, wystawiona w postaci papierowej, musi być złożona w siedzibie Zamawiającego przy ul. 10 Lutego 24 w Gdyni.
5. Zamawiający dokona zapłaty należności przelewem w terminie do **21 dni** od daty otrzymania faktury z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.
6. Za termin zapłaty przyjmuje się dzień dokonania przelewu przez Zamawiającego.
7. W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę faktury wystawionej nieprawidłowo lub bezpodstawnie, Zamawiający wymaga dostarczenia przez Wykonawcę faktury korygującej wraz z załącznikami. Termin płatności rozpoczyna bieg od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury korygującej oraz załączników.

#### § 7

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu **60 miesięcy** gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność, a w szczególności jeżeli jest niezgodny ze stanem faktycznym lub prawnym.
3. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę niezwłocznie o wykryciu wad lub usterek w wykonanym przedmiocie umowy, dających się przypisać Wykonawcy, w okresie obowiązywania rękojmi i gwarancji, wyznaczając termin na ich usunięcie.
4. Wykonawca zobowiązany jest, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, do usunięcia wad lub usterek, bez dodatkowego wynagrodzenia, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.
5. W przypadku bezskutecznego upływu terminu usunięcia wad Zamawiający dokonuje usunięcia wad lub usterek we własnym zakresie na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

#### § 8

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:
  - a) bezzasadnego odstąpienia przez Wykonawcę albo zasadnego odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, nie tylko na zasadzie winy, ale też na zasadzie ryzyka, w wysokości **10 %** wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust.1 umowy,
  - b) opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości **50,00 zł brutto**, za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie terminu, o którym mowa w § 2,
  - c) opóźnienia w usuwaniu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze oraz ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji - w wysokości **0,1%** wartości umowy brutto, o której mowa w § 5 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad lub usterek.
2. Postanowienia niniejszego paragrafu nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy wysokość kar umownych.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z należności wynikających z faktury Wykonawcy.
4. Zamawiający zapłaci ustawowe odsetki w przypadku opóźnienia w zapłacie należności wynikających z faktury.

#### § 9

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach:
  - a) zaistnienia okoliczności ustawowych warunkujących i poprzedzających ogłoszenie upadłości Wykonawcy lub złożenie wniosku dotyczącego układu Wykonawcy z jego wierzycielami lub Wykonawca utraci zdolność finansowania przedmiotu umowy,
  - b) stwierdzenia niewykonywania lub niewłaściwego wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawcę,
  - c) w przypadku, gdy Wykonawca nie przystąpił do prac bez uzasadnionej przyczyny oraz nie rozpoczął ich pomimo wezwania przez Zamawiającego na piśmie, faksem lub e-mailem,
3. Odstąpienie od umowy musi nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

*Handwritten signature and initials:*  
A blue ink signature is visible on the left side of the page, along with the initials "db" written in blue ink below it.

4. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach określonych w ust. 2.
5. W przypadkach odstąpienia od umowy, o których mowa w **ust. 1 i ust. 2 lit. a), b)**, Wykonawca ma prawo żądać wynagrodzenia należnego za zakres prac należycie wykonanych do dnia odstąpienia lub do dnia zaistnienia okoliczności wymienionych w **ust. 2**.

#### § 10

Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga zgody obu stron wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

#### § 11

1. Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego, pisemnego powiadomienia o każdej zmianie siedzib lub nazw firm, osób reprezentujących, numerów telefonów.
3. W przypadku niezrealizowania zobowiązania wskazanego w **ust. 2**, pisma dostarczone pod adres wskazany w niniejszej umowie uważa się za dostarczone.
4. Wykonawca nie może przenieść całości lub części wierzytelności z niniejszej umowy na osoby trzecie.
5. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego.

#### Załączniki:

Załącznik A – Plan sytuacyjny

**ZAMAWIAJĄCY**

**WYKONAWCA**

\* niepotrzebne skreślić

*Jc*

**RADCA PRAWNY**  
*Dzierdzik*  
Aneta Dzierdzik





Lokalizacja szafki STV oraz demontowanego złącza

Przybliżona trasa wymienianego kabla 2xYKY 4x6mm<sup>2</sup>

Lokalizacja rozdzielni MSO Kamienna Góra - Park

Jana Kaspro

Adama Mickiewicza

Adama Mickiewicza

Adama Mickiewicza

Henryka Siemiradzkiego

Adama Mickiewicza

Juliusza Słowackiego