



## UWAGI

1. Wykonać uziom fundamentowy.
2. Złącza kontrolne instalować w obudowach izolacyjnych wewnątrz 140x140x50 mm na wysokości 0,3 m od poziomu terenu.
3. Przewody odprowadzające wykonane drutem stalowym FeZn fi 8 układać w rurkach PCV o gr. ścianki min. 0,5 mm ułożonych w warstwie ocieplenia.

○ Igllica

● Zacziski proste / krzyżowe

— Zwody poziome / pionowe – drut FeZn fi 8 mm

**ZK** Złącze kontrolne

BRANŻA BUDOWLANA		tytuł rysunku: Inst. odgromowa	
obiekt: Budynek remizy strażackiej		inwestor: Gmina Bartniczka Gołkowo 20 87-321 Bartniczka	
specjalność: elektryczna	skala: 1:100	data: listopad 2020	lokalizacja: dz. nr 280/6 obr. Radoszki gm. Bartniczka
Nazwisko imię nr uprawnień		Podpis	RYS.NR
Projekt.	mgr inż. Adam Bieńkowski nr upr. bud. POM/0077/PWBE/18		E3
Sprawdz.	mgr inż. Tomasz Pyskło nr upr. bud. POM/0002/PW0E/05		