

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego TI.21.3.20.2024

Częstochowa, dnia 23.09.2024.

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego z dostępem nieograniczonym dostawa wraz z montażem systemów klimatyzacji do 3 pomieszczeń laboratorium oraz 2 systemów klimatyzacji do pomieszczeń biurowych Działu Informatyki na terenie bazy Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego SA w Częstochowie przy ul. Jaskrowskiej 14/20 w Częstochowie.

Pytanie 1

Jednostki wewnętrzne nie mają przycisków/sensorów dotykowych umieszczone na panelu jednostki wewnętrznej. W szczególności jednostki wewnętrzne kanałowe nie mają przycisków/sensorów dotykowych umieszczone na panelu jednostki wewnętrznej oraz jednostka wewnętrzna kanałowa będzie obudowana więc mija się z celem wymaganie takiego przycisku. Proszę o rezygnację ze sterowania manualnego, ponieważ nie ma na rynku klimatyzatorów, które mają takie sterowanie.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zastosowanie jednostek wewnętrznych bez sterowania manualnego.

Pytanie 2

Na którym piętrze znajdują się klimatyzowane pomieszczenia?

Odpowiedź:

Pomieszczenia laboratorium zlokalizowane są na 2 piętrze 4 kondygnacyjnego budynku natomiast pomieszczenia biurowe Działu Informatyki zlokalizowane są na 1 piętrze 5 kondygnacyjnego budynku.

Zamawiający informuje o możliwości przeprowadzenia wizji na terenie obiektów objętych postępowaniem.

Kierownik  
Działu Inwestycji  
*Marek Jończyk*