

Kraków, 14.12.2021

DZ.271.103.946.2021

Dział Zamówień Publicznych
tel. 0-12 614 25 34
e-mail: przetargi@szpitaljp2.krakow.pl

Dotyczy: DZ.271.103.2021 – Dostawa materiałów eksploatacyjno - montażowych instalacji wodnych, ciepłych, gazu ziemnego, gazów medycznych i technicznych oraz dostawa dozowników i akcesoriów do gazów medycznych.

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80 w Krakowie, powiadamia zainteresowane strony, że w związku z ww. postępowaniem, zostały zadane następujące pytania,

Umowa § 4 ust. 1, 2

1. Prosimy Zamawiającego o zmniejszenie kary umownej do wysokości 0,1 % za każdy dzień zwłoki.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymują zapisy SWZ.

Pakiet 2

1. Prosimy Zamawiającego o orientacyjne oszacowanie miesięcznego zapotrzebowania na sprzęt znajdujący się w pakiecie 2.

Odpowiedź: Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć miesięcznego zapotrzebowania na cały asortyment wymieniony w SWZ. Miesięczne zapotrzebowanie na same dozowniki tlenu medycznego wynosi 15 -20 szt.

Pakiet 2 poz. 3

1. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie pod pojęciem "Uchwyt uniwersalny na szynę DIN"?

Odpowiedź: Chodzi o uchwyt do systemu szynowego w standardzie DIN/MODURA.

Pakiet 2 poz. 3

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie węża o długości 0,8 m. Pragniemy zauważyć, że różnica 0,2 m nie jest znaczna i nie powoduje problemów w korzystaniu z dozownika.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wąż o długości 0,8 m.

Pakiet 2 poz. 5

1. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, o jaki gwint nawilżacza chodzi, czy o gwint 9/16", który będzie kompatybilny z dozownikami z pozycji 1, 2, 3, czy o gwint nawilżacza 3/8", który będzie kompatybilny z reduktorem z pozycji nr 4?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ chodzi o gwint wewnętrzny 3/8 do dozownika.

Pakiet 2 poz. 7

1. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie pod pojęciem "Uchwyt uniwersalny na szynę DIN i NF"?

Odpowiedź: Chodzi o uchwyt do systemu szynowego w standardzie DIN/MODURA, wtyk wg normy francuskiej NF.

Pakiet 2 poz. 7

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie węża o długości 0,8 m. Pragniemy zauważyć, że różnica 0,2 m nie jest znaczna i nie powoduje problemów w korzystaniu z regulatora próżni.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wąż o długości 0,8 m.

Pakiet 2 poz. 10

1. Prosimy Zamawiającego o zgodę na zastosowanie inżektora próżni bez przycisku odcięcia przepływu gazu. Pragniemy zauważyć, iż odcięcie przepływu można realizować pokrętkiem regulacji przepływu.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymują zapisy SWZ.

Pakiet 2 poz. 17

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaworu czerpalnego do tlenu medycznego (O₂) z rotametrem o zakresie przepływu 0-15 l/min.

Odpowiedź: Zawory czerpalne do tlenu stosowane są do wysokoprzepływowej tlenoterapii, dlatego Zamawiający podtrzymują zapisy SWZ.

Pakiet 2 poz. 17

1. Biorąc pod uwagę że w instalacji tlenu maksymalne ciśnienie wlotowe to 0,45 MPa = 4,5 bar, czy Zamawiający dopuści dozownik tlenu rotametryczny wysokiej jakości o bezpiecznym ciśnieniu roboczym do 0,5 MPa = 5 bar?

Odpowiedź: Poz. 17 nie dotyczy dozownika rotametrycznego, Zamawiający podtrzymują zapisy SWZ.

Pakiet 2 poz. 18

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaworu czerpalnego do powietrza (AIR) z rotametrem o zakresie przepływu 0-15 l/min.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymują zapisy SWZ.

Pakiet 2 poz. 18

1. Biorąc pod uwagę że w instalacji tlenu maksymalne ciśnienie wlotowe to 0,45 MPa = 4,5 bar, czy Zamawiający dopuści dozownik tlenu rotametryczny wysokiej jakości o bezpiecznym ciśnieniu roboczym do 0,5 MPa = 5 bar?

Odpowiedź: Poz. 18 nie dotyczy dozownika rotametrycznego, Zamawiający podtrzymują zapisy SWZ.

Pakiet 2 poz. 19

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaworu czerpalnego do próżni (VAC) z manometrem 0-1000 mBar.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zawór czerpalny do próżni z wakuometrem w zakresie odczytu i regulacji 0 do -1 bar.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że obowiązującym termin składania i otwarcia ofert jest:

17-12-2021 godz: 09:00 – termin składania ofert

17-12-2021 godz: 09:30 – termin otwarcia ofert

Z poważaniem