

Sygnatura sprawy: AMW-KANC.SZP.2712.94.2024

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA



ZAMAWIAJĄCY:

Akademia Marynarki Wojennej
im. Bohaterów Westerplatte
ul. inż. Śmidowicza 69
81-127 GDYNIA
www.amw.gdynia.pl



ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU

**Stały nadzór i obsługa serwisowo-eksploatacyjna kotłowni gazowo-olejowych,
węzłów ciepłych, systemów solarnych i instalacji cwu i co w obiektach AMW
oraz kotłowni olejowej i pomp ciepła w AOS w Czernicy**
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2024 r. poz. 1320)

ZATWIERDZAM

**Rektor-komendant
wz. Marek DRYGAS**

dnia 2024 r.

Opracowała: Sekcja Zamówień Publicznych

ROZDZIAŁ 1 Nazwa oraz adres Zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej prowadzonego postępowania

Nazwa: Akademia Marynarki Wojennej

Adres: **ul. inż. Śmidowicza 69**
81 – 127 GDYNIA

Numer telefonu: **261262537**

Godziny urzędowania: **od godz. 7.30 do godz. 15.30**

NIP: **586-010-46-93**

REGON: **190064136**

Adres poczty elektronicznej: przetargi@amw.gdynia.pl

Adres strony internetowej: www.amw.gdynia.pl

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: platforma zakupowa
<https://platformazakupowa.pl/>

Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zobowiązany jest posiadać konto na platformie zakupowej.

Zarejestrowanie i utrzymanie konta na platformie zakupowej oraz korzystanie z platformy jest bezpłatne.

ROZDZIAŁ 2 Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia

platforma zakupowa
<https://platformazakupowa.pl/>

ROZDZIAŁ 3 Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w **trybie nieograniczonym** na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych oraz zgodnie z wymogami określonymi w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ”.

ROZDZIAŁ 4 Opis przedmiotu zamówienia

1. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
CPV – 507210005
2. Przedmiotem zamówienia jest stały nadzór i obsługa serwisowo-eksploatacyjna kotłowni gazowo-olejowych w budynkach nr 256, 265, węzłów cieplnych, systemów solarnych i instalacji ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania zlokalizowanych w obiektach Akademii Marynarki Wojennej (AMW) w Gdyni. Stały nadzór i obsługa serwisowo-eksploatacyjna kotłowni olejowej i pomp ciepła pracujących w układzie hydraulicznym zlokalizowanych w budynku nr 19 w Akademickim Ośrodku Szkoleniowym (AOS) w Czernicy k/Chojnic. Szczegółowy opis - załącznik nr 2 do SWZ.
3. Zamawiający informuje, że podstawą do wstępu cudzoziemców na teren Akademii przed przystąpieniem do realizacji umowy jest otrzymanie pozwolenia jednorazowego na wjazd w wyniku uzyskania pozytywnej opinii Dyrektora B II Służby Kontrwywiadu Wojskowego (wymóg uzyskania pozytywnej opinii SKW zgodnie z zasadami wynikającymi z Decyzji nr 107/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 18.08.2021 r. w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej zmienionej Decyzją Nr 61/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 maja 2022 r.)

Zamawiający zastrzega, że procedura wyrażenia zgody na realizację umowy przez pracowników nie posiadających obywatelstwa polskiego może potrwać do około 20 dni, a negatywna opinia Dyrektora B II SKW może skutkować nie wpuszczeniem obcokrajowców na teren Uczelni. Ponadto Dyrektor B II SKW może w każdej chwili zwrócić się do realizującego z wnioskiem o niezwłoczne podjęcie czynności zmierzających do usunięcia wskazanych cudzoziemców z obszaru chronionego obiektu wojskowego.

Z powyższego Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia związane ze zmianą terminu wykonania przedmiotu zamówienia.

Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji Umowy zapozna się z procedurami wstępu na teren Akademii obowiązujących u Zamawiającego

ROZDZIAŁ 5 Informacje o przedmiotowych środkach dowodowych

Zamawiający **nie przewiduje** przedmiotowych środków dowodowych

ROZDZIAŁ 6 Termin wykonania zamówienia

Terminy realizacji zamówienia:

Długość trwania umowy – 36 miesięcy – od dnia podpisania umowy.

Terminy przeglądów – zgodnie z zapisami umownymi i wymaganiami DTR urządzeń

ROZDZIAŁ 7 Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawcę:
będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
 - a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
 - b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
 - c) którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
 - d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
 - e) charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
 - f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),
 - g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
 - h) którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
2. jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1.1;
3. wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

4. wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
5. jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;
6. jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 pzp, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
7. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia (art. 110 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych).

ROZDZIAŁ 8 Informacje o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy **spełniają warunki udziału w postępowaniu** dotyczące:

1) **zdolności do występowania w obrocie gospodarczym**

Opis spełnienia warunku:

Wykonawca prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową musi być wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Za spełnienie warunku Zamawiający uzna:

Odpis z KRS lub CEiDG

2) **uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów**

Opis spełnienia warunku:

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym zakresie. Zamawiający nie dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

3) **sytuacji ekonomicznej lub finansowej**

Opis spełnienia warunku:

Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia, na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł (jeden milion złotych)

Za spełnienie warunku Zamawiający uzna:

Polisę OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia, na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł (jeden milion złotych)

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia Zamawiający nie dopuszcza do sumowania zdolności poszczególnych konsorcjantów, co oznacza, że jeden wykonawca musi je spełnić w całości.

4) **zdolności technicznej lub zawodowej**

Opis spełnienia warunku:

1. Wykonawca musi posiadać doświadczenie w wykonaniu usług (**załącznik nr 10**), w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi

zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

Za spełnienie warunku Zamawiający uzna:

- 1) jedno zamówienie odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia w zakresie stałej obsługi serwisu i eksploatacji kotłowni olejowo-gazowej wyłącznie z kotłami wodnymi o mocy kotłów nie mniejszej niż 4500 kW dla zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 600.000,00 zł brutto, świadczone nieprzerwanie przez okres minimum 12 miesięcy; oraz
- 2) przeglądy i konserwacje instalacji c.o. i c.w.u w obiektach budowlanych podlegających konserwatorowi zabytków bądź znajdujących się na terenie objętym ochroną Konserwatora Zabytków o łącznej powierzchni min. 20.000 m², w ramach maksymalnie trzech umów, nieprzerwanie przez okres minimum 12 miesięcy.

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia Zamawiający nie dopuszcza do sumowania zdolności poszczególnych konsorcjantów, co oznacza, że jeden wykonawca musi je spełnić w całości.

2. Wykonawca musi dysponować osobami, (**załącznik nr 11**) skierowanymi do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnymi za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Zamawiający będzie wymagał, aby osoby wymienione w wykazie osób skierowanych przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu zamówienia wykonywały dane zamówienie. Zmiana osób będzie wymagała zgody Zamawiającego pod warunkiem, że kolejna osoba będzie posiadała kwalifikacje nie niższe niż osoba zadeklarowana przez Wykonawcę w wykazie. Zamawiający rozumie, że osoby wymienione w wykazie będą fizycznie oddelegowane do wykonania umowy. Na te osoby będą wystawione przepustki umożliwiające wstęp na teren zamknięty.

Za spełnienie tego warunku zamawiający uzna dysponowanie przez wykonawcę osobami :

- 1) **Kierownikiem** posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych i gazowych. Wskazana osoba musi posiadać aktualne zaświadczenie z Izby Inżynierów Budownictwa ważne w okresie trwania przedmiotu zamówienia (**Załącznik nr 12**)
- 2) **Dwoma osobami:**
 - a) posiadającymi aktualne uprawnienia grupy „D” do wykonywania prac na stanowisku dozoru i eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontu, montażu, kontrolno – pomiarowych urządzeń, instalacji i sieci zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji sieci (Dz.U. nr 89, poz.828 z późn. zm.),
 - b) spełniającymi wymagania kwalifikacyjne do wykonywania pracy na stanowisku dozoru w zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla następujących urządzeń, instalacji i sieci poniższych grup:

Grupa 1 - Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzając, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną a w szczególności muszą obsługiwać:

- urządzenia i instalacje elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1kV,
- zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50kW,

- **elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwybuchowym,**
- aparaturę kontrolno-pomiarową oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych jw.

Grupa 2 - Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne a w szczególności muszą obsługiwać:

- kotły wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe o mocy powyżej 50kW wraz z urządzeniami pomocniczymi,
- sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyśle ciepła powyżej 50kW,
- aparaturę kontrolno-pomiarową oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych jw.

Grupa 3 – Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe a w szczególności muszą obsługiwać:

- sieci gazowe rozdzielacze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5MPa(gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe),
- urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa
- aparaturę kontrolno-pomiarową urządzeń i instalacji wymienionych jw. **(Załącznik nr 13)**

3) Czterema osobami:

1. posiadającymi aktualne uprawnienia w zakresie (E) - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. nr 89, poz.828 z późn. zm.);
2. Spełniającymi wymagania kwalifikacyjne do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla następujących urządzeń, instalacji i sieci poniższych grup:

Grupa 1 – Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną a w szczególności muszą obsługiwać: urządzenia i instalacje elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1kV,

- zespoły prądowców o mocy powyżej 50kW,
- elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwybuchowym,
- aparaturę kontrolno-pomiarową oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych jw.

Grupa 2 – Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne a w szczególności muszą obsługiwać:

- kotły wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe o mocy powyżej 50kW wraz z urządzeniami pomocniczymi,
- sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyśle ciepła powyżej 50kW,
- aparaturę kontrolno-pomiarową oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych jw.

Grupa 3 – Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe a w szczególności muszą obsługiwać:

- sieci gazowe rozdzielacze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5MPa(gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe),
- urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa
- aparaturę kontrolno-pomiarową urządzeń i instalacji wymienionych jw. **(Załącznik nr 14)**

- 4) **Minimum jedną osobą** do kierowania usługą, która posiada poświadczenie bezpieczeństwa osobowego w zakresie dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ZASTRZEŻONE” , a w przypadku jego braku poświadczenie bezpieczeństwa, które posiada pisemne upoważnienie kierownika jednostki organizacyjnej o dopuszczeniu do prac związanych z dostępem danej osoby do informacji niejawnych o klauzuli „Zastrzeżone” oraz posiada zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych. (Załącznik nr 15)

Ocena spełnienia warunków będzie dokonywana metodą 0-1, tj. spełnia/nie spełnia w oparciu o oświadczenia i dokumenty dołączone do oferty bądź po ich uzupełnieniu na wezwanie Zamawiającego

2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji ekonomicznej lub finansowej podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonują roboty budowlane lub usługi, do realizacji, których te zdolności są wymagane.
4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
5. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 3, potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
 - a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
 - b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
 - c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach, którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
6. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz, jeżeli to dotyczy, kryteriów selekcji, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.
7. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.
8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
9. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

ROZDZIAŁ 9 Wykaz podmiotowych środków dowodowych

Wykaz oświadczeń oraz podmiotowych środków dowodowych w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w Rozdziale 7 SWZ Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, działając na podstawie art. 126 ust. 1 PZP wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
 - 1) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania składane są na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, w skrócie „JEDZ”, sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16).

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców.

Sporządzając oświadczenie JEDZ można skorzystać z nieodpłatnego narzędzia wspierającego Zamawiających i Wykonawców w stosowaniu standardowego formularza JEDZ w wersji elektronicznej, udostępnionego przez Urząd Zamówień Publicznych pod adresem <http://espd.uzp.gov.pl/>.
 - 2) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
 - a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy pzp
 - b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp, dotycząca orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,
 - sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem
 - 3) Odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub informacja z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzonych nie wcześniej niż 6 miesiące przed jej złożeniem
 - 4) Oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 ze zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 4);
 - 5) **Zaświadczenie z US o niezaleganiu w podatkach dochodowych i podatku od towarów i usług (VAT)**
 - 6) **Zaświadczenie z ZUS o braku zaległości w opłacaniu składek**
 - 7) **Wykaz usług wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte ich wykonanie**
 - 8) **Wykaz osób wraz z oświadczeniami o osobach skierowanych do realizacji zamówienia**
 - 9) **Polisa OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych 00/100)**
 - 10) **Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby**
 - 11) **Oświadczenie wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp**
2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:
 - 1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w ust. 1 pkt 2) - składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2)

ROZDZIAŁ 10

Informacja o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej (dalej jako „Platforma”) pod adresem:

<https://platformazakupowa.pl/>
2. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”.
Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”, po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.
3. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego Wykonawcy.
4. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
5. Zamawiający, zgodnie z art. 67 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, określa wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej, tj.:
 - a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
 - b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć RAM min. 2 GB, procesor Intel Pentium IV 2 GHZ lub nowszy, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows wersja 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje,
 - c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,
 - d) włączona obsługa JavaScript,
 - e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
 - f) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
 - g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
6. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
 - a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej [pod linkiem](#) w zakładce „Regulamin” oraz uznaje go za wiążący,
 - b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej [pod linkiem](#).
7. **Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl**, w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu otwarcia ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”).
Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek określony w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
8. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz

innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>

9. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.

| | |
|--------------------|---|
| ROZDZIAŁ 11 | Informacja o sposobie komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w przypadku zaistnienia jednej z sytuacji określonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69 |
|--------------------|---|

Nie dotyczy.

| | |
|--------------------|---|
| ROZDZIAŁ 12 | Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z Wykonawcami |
|--------------------|---|

Sekcja Zamówień Publicznych
Anna PARASIŃSKA, Beata ŁASZCZEWSKA-ADAMCZAK, Sabina REDA, Rafał FUDALA

| | |
|--------------------|--------------------------------|
| ROZDZIAŁ 13 | Termin związania ofertą |
|--------------------|--------------------------------|

1. Wykonawca jest związany złożoną ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia **09.04.2025 r.**
2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 60 dni.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

| | |
|--------------------|--|
| ROZDZIAŁ 14 | Opis sposobu przygotowania oferty |
|--------------------|--|

1. Oferta, wniosek oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem w przypadku zamówień o wartości równej lub przekraczającej progi unijne. W procesie składania oferty, wniosku w tym przedmiotowych środkach dowodowych na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny Wykonawca może złożyć bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu¹ przez platformazakupowa.pl oraz dodatkowo dla całego pakietu dokumentów w kroku 2 **Formularza składania oferty lub wniosku** (po kliknięciu w przycisk **Przejdź do podsumowania**).
2. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.
3. Oferta musi być:
 - a) sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim,
 - b) złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem platformazakupowa.pl,

¹ Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych.

- c) podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby upoważnioną /upoważnione.
4. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać “Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”.
 5. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików, czyli podpisywanych plików z danymi oraz plików XAdES.
 6. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Na platformie w formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa.
 7. Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>
 8. Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje, że podlegać będzie odrzuceniu.
 9. Ceny oferty muszą zawierać wszystkie koszty, jakie musi ponieść Wykonawca, aby zrealizować zamówienie z najwyższą starannością oraz ewentualne rabaty.
 10. Dokumenty i oświadczenia składane przez Wykonawcę muszą być w języku polskim, chyba że w SWZ dopuszczono inaczej. W przypadku załączenia dokumentów sporządzonych w innym języku niż dopuszczony, Wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski.
 11. Opatrzanie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne z podpisaniem oryginału dokumentu, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego Wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, albo przez Podwykonawcę.
 12. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.
 13. Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z “OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”.
 14. Zalecenia:
 - b) *Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf*
 - c) *W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów:*
 - .zip
 - .7Z
 - d) *Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.*
 - e) *Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, Zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.*
 - f) *Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.*

- g) Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju..
- h) Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty.
- i) Komunikacja z Wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za pośrednictwem formularza "Wyślij wiadomość do Zamawiającego", nie za pośrednictwem adresu email.
- j) Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji.
- k) Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia przyjmowania ofert/wniosków. Sugerujemy złożenie oferty na kilka godzin przed terminem składania ofert/wniosków.
- l) Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1.
- m) Jeśli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.
- n) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.
- o) Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu.

15. Dokumenty stanowiące ofertę, które należy złożyć:

- a) **Formularz ofertowy**- sporządzony według wzoru (**załącznik 1**);
- b) **Oświadczenie Wykonawcy**/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia (**załącznik nr 5**);
- c) **Oświadczenie RODO** - sporządzone według wzoru (**załącznik nr 6**);
- d) **Dowód wniesienia wadium**
- e) **Świadectwo autoryzacji firmy FAKO S.A.** – w przypadku zadeklarowania posiadania formularzu ofertowym jako kryterium oceny ofert.
- f) **Oświadczenie lub certyfikat producenta (firmy Danfoss)** – w przypadku zadeklarowania posiadania w formularzu ofertowym jako kryterium oceny ofert.

Dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą (jeżeli dotyczy):

- a) **Pełnomocnictwo** upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
- b) **Pełnomocnictwo dla pełnomocnika** do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
- c) **Oświadczenie** wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 117 ust. 4) (**Załącznik 8**)
- d) **Oświadczenie podmiotu** udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby (art. 118) - sporządzony według wzoru (**załącznik nr 9**)

Dokumenty i oświadczenia, które Wykonawca będzie zobowiązany złożyć na wezwanie Zamawiającego, którego oferta została najwyższej oceniona. Zamawiający wezwie wykonawcę, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia i spełnienia warunków, następujących podmiotowych środków dowodowych:

- a) **JEDZ**
- b) **Odpis z KRS lub CEiDG;**
- c) **Informacja** z Krajowego Rejestru Karnego z art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy PZP oraz z art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP;
- d) **Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego**
- e) **Zaświadczenie z ZUS**

- f) **Oświadczenie o przynależności** bądź braku przynależności do grupy kapitałowej (załącznik nr 4);
- g) **Oświadczenie** o aktualności informacji (załącznik nr 7);
- h) **Polisa OC** w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych 00/100)
- i) **Wykaz usług wraz z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie** (załącznik nr 10)
- j) **Wykaz osób** (załącznik nr 11)
- k) **Oświadczenia o osobach** (załączniki nr 12-15)

Dokumenty składane przed podpisaniem umowy

- 1. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje poszczególnych osób, ważne w okresie trwania umowy
 - a) kopie uprawnień budowlanych wraz z potwierdzeniem opłacenia składek OC w odpowiedniej IIB,
 - b) kopie świadectw kwalifikacyjnych o odpowiedniej specjalności,
 - c) certyfikaty, potwierdzenia ukończenia właściwych kursów i szkoleń serwisowych

W przypadku, gdy ww. dokumenty tracą ważność w trakcie realizacji zamówienia, należy niezwłocznie przedstawić aktualny dokument w celu zapewnienia ciągłości wykonania prac.

- 17. Oferta, JEDZ w postępowaniu muszą być złożone w oryginale.
- 18. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (t.j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.
- 19. Oferty składane wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna itp.)
- 20. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
- 21. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
- 22. Do oferty wspólnej Wykonawcy dołączają pełnomocnictwo.
- 23. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp.
- 24. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania:
 - a) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SWZ;
 - b) sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej:
 - dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: JEDZ składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu;
 - dokumenty wspólne takie jak np.: formularz ofertowy, formularz cenowy, dokumenty podmiotowe i przedmiotowe składa pełnomocnik Wykonawców w imieniu wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną;
- 25. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) Wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą, co najmniej:
 - a) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,

- b) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
- c) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi.

ROZDZIAŁ 15 Sposób oraz termin składania ofert

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/> w myśl Ustawy na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia **10.01.2025r. o godz. 09:00**
2. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty.
3. Po wypełnieniu Formularza składania oferty lub wniosku i dołączenia wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.
4. Oferta lub wniosek składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym. W procesie składania oferty za pośrednictwem platformazakupowa.pl, Wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Zalecamy stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku osobno, w szczególności wskazanych w art. 63 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdzie zaznaczono, iż oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 tej ustawy sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci lub formie elektronicznej i opatruje się odpowiednio w odniesieniu do wartości postępowania kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
5. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona.
6. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>
7. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może wycofać złożonej oferty.

ROZDZIAŁ 16 Termin otwarcia ofert

1. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. **10.01.2025r. o godz. 09:15.**
2. Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.
3. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
4. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
5. **Otwarcie ofert jest niejawne.**
6. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:
 - 1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
 - 2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
7. Informacja zostanie opublikowana na stronie postępowania na platformazakupowa.pl w sekcji „Komunikaty” .
8. ~~W przypadku ofert, które podlegają negocjacji, Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w ust. 6 pkt 2, niezwłocznie po otwarciu ofert ostatecznych albo unieważnieniu postępowania.~~
9. Zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający nie ma obowiązku przeprowadzania jawnej sesji z otwarciem ofert, z udziałem wykonawców lub transmitowania sesji otwarcia za pośrednictwem elektronicznych narzędzi do przekazu wideo on-line a ma jedynie takie uprawnienie.

ROZDZIAŁ 17 Sposób obliczenia ceny

1. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie zobowiązania wynikające z umowy, tj. wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami SWZ i uwzględniać cały zakres przedmiotu zamówienia (w tym podatki i narzuty). Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.
2. Cenę należy określić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Kwoty wykazane w ofercie zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.
3. Cena ustalona przez Wykonawcę zostanie ustalona na okres ważności umowy i nie będzie podlegała zmianom.
4. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy wpisać do „Formularza ofertowego” stanowiącego załącznik do niniejszej specyfikacji warunków zamówienia.
5. Wynagrodzenie za przedmiot umowy jest wynagrodzeniem ryczałtowym.

ROZDZIAŁ 18 Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

| Nazwa kryterium | Waga % | Sposób punktowania pkt. |
|--|--------|-------------------------|
| Cena wykonania zamówienia /C/ | 60,00 | 60,00 |
| Czas reakcji w przypadku usuwania awarii /Cr/ | 20,00 | 20,00 |
| Gwarancja /Gw/ | 10,00 | 10,00 |
| Świadectwo autoryzacji na serwis kotłów wodnych firmy FAKO S.A. /F/ | 5,00 | 5,00 |
| Certyfikat na obsługę i konserwację węzłów cieplnych produkcji firmy Danfoss /D/ | 5,00 | 5,00 |

Cena – 60%

$$C = [C \text{ min} / C \text{ bad}] \times 60$$

W formularzu cenowym oferty należy podać wartość netto i brutto w rozbiciu na:

1. Stały nadzór i obsługa serwisowo - eksploatacyjna tj.: koszt usługi za jeden miesiąc x 36 miesięcy = łączny koszt za 36 miesięcy.
2. Koszt czynności określonych w pkt.1.10 Opz (w § 1 ust 3. pkt. VII projektu Umowy)

Czas reakcji w przypadku usuwania awarii – 20% - nie dłuższy niż 2 godziny

- do 0 minut do 30 minut – 20 pkt
- od 31 minut do 60 minut – 10 pkt
- powyżej 61 minut – 0 pkt

Gwarancja na materiały/urządzenia/części zamienne zakupione i wbudowane przez Wykonawcę, w ramach usuwania awarii, w trakcie trwania przedmiotowej umowy (liczone od momentu wbudowania/montażu) – 10%

$$[Gw \text{ badane} / Gw \text{ max}] \times 10$$

jeżeli Wykonawca udzieli gwarancji na okres równy lub dłuższy niż 72 miesiące do obliczeń przyjmuje się **72 miesiące**

Świadectwo autoryzacji na serwis kotłów wodnych firmy FAKO S.A. – 5%

Posiada świadectwo – 5 pkt.

Brak świadectwa – 0 pkt.

Świadectwo autoryzacji na serwis kotłów wodnych firmy FAKO S.A Wykonawca **zobowiązany jest załączyć do oferty.**

Certyfikat na obsługę i konserwację węzłów cieplnych produkcji firmy Danfoss – 5%

Posiada certyfikat – 5 pkt.

Brak certyfikatu – 0 pkt.

Certyfikat na obsługę i konserwację węzłów cieplnych produkcji firmy Danfoss Wykonawca **zobowiązany jest załączyć do oferty.**

Łączna suma punktów zostanie określona wg wzoru: C +Cr +Gw +F+D

2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą liczbą punktów.
4. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej ilości punktów, wezwie on Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
6. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania z ofertą określonym w SWZ.
7. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
8. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 7, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

| | |
|--------------------|--|
| ROZDZIAŁ 19 | Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego |
|--------------------|--|

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 ustawy Prawo zamówień publicznych, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo 15 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę.
3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.
4. Wykonawca, o którym mowa w ust. 1, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią załącznik do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty.
5. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.
6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać ponownego badania

i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców albo unieważnić postępowanie.

ROZDZIAŁ 20 Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy

1. Zamawiający wymaga, aby wybrany Wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym **załącznik nr 3** do SWZ.
2. Zamawiający zastrzega sobie, iż ostateczna treść umowy w stosunku do projektu umowy może ulec zmianie, jednakże wyłącznie w przypadku, gdy zmiana ta nie jest istotna w rozumieniu art. 454 ustawy Prawo Zamówień Publicznych i w zakresie przewidzianym w treści projektu umowy, zgodnie z art. 455 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
3. Zamawiający, zgodnie z art. 455 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego, w sposób i na warunkach określonych w projekcie umowy, **Załącznik nr 3, § 11.**

ROZDZIAŁ 21 Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp.
2. Odwołanie przysługuje na:
 - 2.1. niezgodna z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
 - 2.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;
 - 2.3. zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.
4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu, Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX ustawy Prawo zamówień publicznych - „Środki ochrony prawnej”.

ROZDZIAŁ 22 Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1, jeżeli Zamawiający je przewiduje

Zamawiający **przewiduje** podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający może wykluczyć wykonawcę:
 - 1) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
 - 2) ~~który naruszył obowiązki w dziedzinie ochrony środowiska, prawa socjalnego lub prawa pracy:~~
 - a) ~~będącego osobą fizyczną skazanego prawomocnie za przestępstwo przeciwko środowisku, o którym mowa w rozdziale XXII Kodeksu karnego lub za przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, o którym mowa w rozdziale XXVIII Kodeksu karnego, lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego,~~

- b) ~~będącego osobą fizyczną prawomocnie skazanego **ukaranego** za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny;~~
- e) ~~wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z prawa ochrony środowiska, prawa pracy lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną;~~
- 3) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo lub **ukarano za wykroczenie**, o którym mowa w pkt 2 lit. a lub b;
 - 4) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;
 - 5) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów;
 - 6) jeżeli występuje konflikt interesów w rozumieniu art. 56 ust. 2, którego nie można skutecznie wyeliminować w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy;
 - 7) który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nie-należycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady;
 - 8) który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych podmiotowych środków dowodowych;
 - 9) który bezprawnie wpływał lub próbował wpływać na czynności zamawiającego lub próbował pozyskać lub pozyskał informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 - 10) który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1–5 lub 7, zamawiający może nie wykluczać wykonawcy, jeżeli wykluczenie byłoby w sposób oczywisty nieproporcjonalne, w szczególności gdy kwota zaległych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne jest niewielka albo sytuacja ekonomiczna lub finansowa wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, jest wystarczająca do wykonania zamówienia.
 3. W związku z ustawą z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, **wyklucza się z postępowania wykonawców rosyjskich** w rozumieniu przepisów rozporządzenia 833/2014 zmienionego rozporządzeniem 2022/576. **Zakaz obejmuje również podwykonawców, dostawców i podmioty, na których zdolności wykonawca polega,** w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.
- Weryfikacji braku zaistnienia tej podstawy wykluczenia w stosunku do wykonawcy zamawiający dokona wszelkimi dostępnymi środkami np.: za pomocą ogólnodostępnych rejestrów takich jak Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych itd.

| | |
|--|---|
| ROZDZIAŁ 23 | Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych |
| <p>Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.</p> <p>Podział zamówienia na części nie leży w interesie Zamawiającego. Ze względu na wzajemną korelację urządzeń kotłowni i związanych z nimi instalacji sanitarnych (c.w.u., c.o, solarnej) zasadny jest wybór jednej firmy, która w sposób profesjonalny zapewni kompleksową obsługę serwisowo-eksploatacyjną oraz przeglądy zgodne z wymaganiami prawa i producentów wszystkich, objętych zamówieniem urządzeń w obiektach AMW.</p> <p>W przypadku wymaganych przepisami przeglądów i stałego nadzoru serwisowo-eksploatacyjnego – podział zamówienia na osobnych wykonawców spowodowałby powielenie części działań a tym samym niepotrzebny wzrost kosztów. Wybór jednego Wykonawcy do wykonania przedmiotowego zadania, poza obniżeniem kosztów, zapewni również właściwą koordynację działań.</p> | |
| ROZDZIAŁ 24 | Liczba części zamówienia, na którą Wykonawca może złożyć ofertę, lub maksymalna liczba części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu Wykonawcy, oraz kryteria lub zasady, mające zastosowanie do ustalenia, które części zamówienia zostaną udzielone jednemu Wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty w większej niż maksymalna liczbie części |
| <p>Nie dotyczy.</p> | |
| ROZDZIAŁ 25 | Wymagania dotyczące wadium, w tym jego kwotę, jeżeli Zamawiający przewiduje obowiązek wniesienia wadium |
| <p>Zamawiający przewiduje konieczność złożenia wadium.</p> <p>Kwota wadium wynosi 40.000,00PLN</p> <p>Wadium należy wnieść w jednej z form określonych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp., przed upływem terminu składania ofert (zgodnie z art. 97 ust. 5 Pzp). Numer konta: PEKAO Bank Pekao S.A. 19 1240 2933 1111 0010 2946 0480.</p> | |
| ROZDZIAŁ 26 | Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli Zamawiający je przewiduje |
| <p>Zamawiający wymaga wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.</p> <p>Zamawiający w dniu podpisania umowy będzie wymagał od wyłonionego Wykonawcy wpłacenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w jednej z form określonych w art. 449 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych w wysokości 3% ceny ofertowej brutto.</p> | |
| ROZDZIAŁ 27 | Informacje dotyczące ofert wariantowych, w tym informacje o sposobie przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli Zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie |
| <p>Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.</p> | |
| ROZDZIAŁ 28 | Liczba Wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej. |
| <p>Nie dotyczy</p> | |
| ROZDZIAŁ 29 | Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień |

Zamawiający **nie przewiduje** możliwości udzielenia zamówień z wolnej ręki o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

ROZDZIAŁ 30 **Informacje dotyczące przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli Zamawiający przewiduje możliwość albo wymaga złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej lub sprawdzeniu tych dokumentów**

Zamawiający **wymaga** odbycia przez Wykonawcę obowiązkowej wizji lokalnej.

Wizja lokalna odbędzie się 16.12.2024 r. (poniedziałek) o godzinie 10.00

Zbiórka Wykonawców przy wejściu głównym AMW.

Brak udziału w wizji wyklucza Wykonawcę z udziału w postępowaniu. Podpisanie potwierdzenia obecności wraz z oświadczeniem, że Wykonawca zapoznał się ze stanem technicznym urządzeń instalacji i deklaruje bezwarunkowe przyjęcie ich do eksploatacji zgodnie z warunkami umowy.

Zamawiający informuje, że ze względu na umiejscowienie realizacji zamówienia wewnątrz kompleksu wojskowego, w przypadku konieczności przeprowadzenia wizji lokalnej przez obcokrajowców istnieje konieczność uzyskania zgody Służby Kontrwywiadu Wojskowego, a czas realizacji takiej procedury trwa co najmniej 14 dni.

ROZDZIAŁ 31 **Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a wykonawcą, jeżeli Zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych**

1. Zamawiający **nie przewiduje** możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.
2. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN).
3. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

ROZDZIAŁ 32 **Informacje o uprzedniej ocenie ofert, zgodnie z art. 139, jeżeli zamawiający przewiduje odwróconą kolejność oceny.**

Zamawiający **przewiduje** odwróconą kolejność oceny.

ROZDZIAŁ 33 **Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z informacjami, o których mowa w art. 230 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną**

Zamawiający **nie przewiduje** aukcji elektronicznej.

ROZDZIAŁ 34 **Informacje dotyczące zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający przewiduje ich zwrot**

Zamawiający **nie przewiduje** zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 261.

ROZDZIAŁ 35 **Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95**

Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j.Dz.U.2023.1465 z późn. zm.).

| | |
|--------------------|---|
| ROZDZIAŁ 36 | Wymagania w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2, jeżeli Zamawiający przewiduje takie wymagania |
|--------------------|---|

Nie dotyczy.

| | |
|--------------------|---|
| ROZDZIAŁ 37 | Informacje o zastrzeżeniu możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94, jeżeli Zamawiający przewiduje takie wymagania |
|--------------------|---|

Zamawiający **nie zastrzega** możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych.

| | |
|--------------------|--|
| ROZDZIAŁ 38 | Informację o obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań, jeżeli Zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art. 60 i art. 121 ustawy Prawo zamówień publicznych |
|--------------------|--|

Zamawiający **nie zastrzega** obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań.

| | |
|--------------------|---|
| ROZDZIAŁ 39 | Wymóg lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93 ustawy Prawo zamówień publicznych |
|--------------------|---|

Zamawiający **nie wymaga** złożenia oferty w postaci katalogu elektronicznego.

| | |
|--------------------|--|
| ROZDZIAŁ 40 | Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez Zamawiających w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego |
|--------------------|--|

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest /*Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, ul. Inż. J. Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia*/;
- inspektorem ochrony danych osobowych w /*nazwa zamawiającego*/ jest Pan/~~Pani~~ / *mgr inż. Janusz Gawrych, kontakt: iod@amw.gdynia.pl, 261-262-644/* *;
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego **AMW-KANC.SZP.2712.94.2024** prowadzonym w trybie **przetargu nieograniczonego**
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ust. 6 oraz art. 19, art. 74 ust. 3 i 4, art. 75 i 76 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), dalej „ustawa Pzp”;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - **na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.**

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* **Wyjaśnienie:** skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** **Wyjaśnienie:** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

*** **Wyjaśnienie:** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

| | |
|--------------------|--|
| ROZDZIAŁ 41 | Regulacje „sankcyjne” ustaw i rozporządzeń dla wykonawcy / wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego, składanych na podstawie art. 125 ust. 1 oraz podmiotu udostępniającego zasoby, składanych na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2021 r |
|--------------------|--|

Treść dokumentu uwzględnia oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.

Zgodnie z treścią ww. przepisu, zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, tj. dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania koncesji (Dz. Urz. UE L 94 z 28.3.2014, str. 1) (dalej jako: dyrektywa 2014/23/UE), dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.3.2014, str. 65) (dalej jako: dyrektywa 2014/24/UE), dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.3.2014, str. 243) (dalej jako: dyrektywa 2014/25/UE), oraz dyrektywy 2009/81/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi przez instytucje lub podmioty zamawiające w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa i zmieniającej dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 216 z 20.8.2009, str. 76) (dalej jako: dyrektywa 2009/81/WE), a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

- 1) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;
- 2) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub
- 3) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

W myśl art. 125 ust. 2 ustawy Pzp w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji składane jest na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), sporządzonym zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16). Niemniej jednak z uwagi na fakt, że standardowy formularz JEDZ nie obejmuje swoim zakresem podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576, zamawiający wymaga takiego oświadczenia w dokumentach zamówienia, a wykonawca musi złożyć takie oświadczenie zgodnie z wymaganiami zamawiającego.

Powyższy zakaz obowiązuje również na etapie realizacji zamówienia, w związku z czym zamawiający nakłada na wykonawcę obowiązek przedłożenia aktualnych stosownych oświadczeń podmiotu udostępniającego zasoby w przypadku wszelkich zmian w tym zakresie.

Treść dokumentu uwzględnia oświadczenie dotyczące wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835, dalej jako: „ustawa”). Zgodnie z treścią ww. przepisu, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

Więcej informacji na temat art. 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 oraz ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego znajduje się na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych, w zakładce „Ukraina”: <https://www.uzp.gov.pl/ukraina/komunikaty/ogolnounijny-zakaz-udzialu-rosyjskich-wykonawcow-w-zamowieniach-publicznych-i-koncesjach2> oraz <https://www.uzp.gov.pl/ukraina/komunikaty/nowe-podstawy-wykluczenia-z-postepowania-lub-konkursu-oraz-kara-pieniezna-jako-sankcje-w-celu-przeciwdzialania-wspieraniu-agresji-federacji-rosyjskiej-na-ukraine>

Stosownie do art. 63 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenie musi być złożone, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej, tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

ROZDZIAŁ 42 Załączniki

| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Załącznik nr 1 | Formularz ofertowy |
| Załącznik nr 2 | Opis przedmiotu zamówienia |
| Załącznik nr 3 | Projekt umowy |
| Załącznik nr 4 | Oświadczenie o grupie kapitałowej |

| | |
|---------------------------|---|
| Załącznik nr 5 | Oświadczenia wykonawcy / wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia |
| Załącznik nr 6 | Oświadczenie RODO |
| Załącznik nr 7 | Oświadczenie o aktualności informacji |
| Załącznik nr 8 | Oświadczenie z art. 117 |
| Załącznik nr 9 | Oświadczenie z art. 118 |
| Załącznik nr 10 | Wykaz usług |
| Załącznik nr 11 | Wykaz osób |
| Załącznik nr 12-15 | Oświadczenie o osobach |

Gdynia, 04.12.2024 r.

Podpisy osób uprawnionych

WNIOSKUJĄCY

(odpowiedzialny za opis przedmiotu zamówienia, zawarcie i realizację umowy):

Anna **LUBOCKA**

UZGODNIONO Z:

(Sekcją Zamówień Publicznych w zakresie procedur Prawa zamówień publicznych)

Anna **PARASIŃSKA**

UZGODNIONO Z:

(Kancelarz AMW)

Marek **DRYGAS**

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

DANE DOTYCZĄCE WYKONAWCY

Nazwa Wykonawcy (firmy)

.....

Adres Siedziby Wykonawcy (firmy)

.....

Adres do korespondencji

.....

Nr telefonu/e-mail/...../.....

NIP

REGON

WOJEWÓDZTWO

oświadczam, że jestem (należy wybrać z listy)

- mikroprzedsiębiorstwem,
- małym przedsiębiorstwem,
- średnim przedsiębiorstwem,
- jednoosobową działalność gospodarczą,
- osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej,
- inny rodzaj.

Zamawiający przewiduje zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności tzw. split payment.

Niniejszym składamy ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Stały nadzór i obsługa serwisowo-eksploatacyjna kotłowni gazowo-olejowych, węzłów cieplnych, systemów solarnych i instalacji cwu i co w obiektach AMW oraz kotłowni olejowej i pomp ciepła w AOS w Czernicy

nr referencyjny AMW-KANC.SZP.2712.94.2024

zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia za cenę:

cena netto.....PLN *

podatek VAT.....PLN

cena brutto.....PLN

w tym:

1. **Stały nadzór i obsługa serwisowo - eksploatacyjna tj.: koszt usługi za jeden miesiąc x 36 miesięcy = łączny koszt za 36 miesięcy***

cena netto.....PLN

podatek VAT.....PLN

cena brutto.....PLN

Koszt usługi brutto za 1 miesiąc PLN

2. Koszt czynności określonych w pkt.1.10 Opz (w § 1 ust 3. pkt. VII projektu Umowy)*

cena netto.....PLN

podatek VAT.....PLN

cena brutto.....PLN

Czas reakcji w przypadku awarii:

| Czas reakcji w przypadku awarii: | Zaznaczyć właściwe * (X) |
|---|-------------------------------------|
| do 0 minut do 30 minut | |
| od 31 minut do 60 minut | |
| powyżej 61 minut | |

Gwarancja na materiały..... mc (min. 36 m-cy, max 72 m-c)*

Świadectwo autoryzacji na serwis kotłów wodnych firmy FAKO S.A.: **TAK / NIE*** (dokument załączyć do oferty)

Certyfikat na obsługę i konserwację węzłów cieplnych produkcji firmy Danfoss: **TAK / NIE*** (dokument załączyć do oferty)

oświadczamy, że wybór oferty:

- nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
 - będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył (Wpisać nazwę /rodzaj towaru lub usługi, które będą prowadziły do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług) objętych przedmiotem zamówienia.
- 1) oświadczamy, że oferujemy przedmiot zamówienia zgodny z wymaganiami i warunkami określonymi przez Zamawiającego w SWZ i potwierdzamy przyjęcie warunków umownych i warunków płatności zawartych w SWZ i we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SWZ,

Uwaga! Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia miejsc wykropkowanych i tabel

*/ niepotrzebne skreślić lub odpowiednio wypełnić

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: **Staly nadzór i obsługa serwisowo-eksploatacyjna kotłowni gazowo-olejowych w budynkach nr 256, 265, węzłów ciepłych, systemów solarnych i instalacji ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania zlokalizowanych w obiektach Akademii Marynarki Wojennej (AMW) w Gdyni. Staly nadzór i obsługa serwisowo-eksploatacyjna kotłowni olejowej i pomp ciepła pracujących w układzie hydraulicznym zlokalizowanych w budynku nr 19 w Akademickim Ośrodku Szkoleniowym (AOS) w Czernicy k/Chojnic.**

1. Kotłownia olejowo-gazowa zlokalizowana w budynku nr 256 na terenie AMW - K1

1.1.1. Ogólna charakterystyka techniczno-eksploatacyjna:

Kotłownia główna zlokalizowana jest w budynku wolnostojącym, dwukondygnacyjnym z podpiwniczeniem, przeznaczona do wytwarzania energii cieplnej do ogrzewania i produkcji wody użytkowej dla obiektów zlokalizowanych w kompleksie uczelni w strukturze zwartej. Ciepło w postaci wody grzewczej c.o. oraz ciepłej wody użytkowej jest dostarczane do obiektów za pomocą czteroprzewodowej sieci ciepłowniczej.

W poszczególnych obiektach są zlokalizowane węzły cieplne, gdzie następuje transformacja parametrów czynnika grzewczego oraz ich automatyczna regulacja według charakterystyki pogodowej. Węzły te zapewniają dostosowanie wydajności grzewczej instalacji centralnego ogrzewania do aktualnych potrzeb obiektów.

Na parterze są zlokalizowane cztery kotły wodne niskotemperaturowe typu RWT-1500, o ciśnieniu pracy 0,6 MPa i mocy 1500 kW każdy. Z kotłami współpracują palniki olejowo-gazowe dwustopniowe typu GKP-140H produkcji OILON OY. Urządzenia węzła c.o. i ciepłej wody użytkowej wyposażone w wymienniki typu JAD –X 9.88, zasobnik ciepłej wody użytkowej pionowy 2m³, 1,0 MPa oraz stacja uzdatniania i uzupełniania wody.

Na piętrze budynku znajduje się rozdzielnia elektryczna, pomieszczenie sanitarne oraz pomieszczenie obsługi, gdzie znajduje się centralny system monitorowania kotłowni i węzłów ciepłych.

W poziomie piwnicy, w wydzielonym pomieszczeniu jest zlokalizowany magazyn oleju opałowego składający się z 5 zbiorników polietylenowych o pojemności 3000 litrów każdy wraz z kompletem orurowania, oprzyrządowania i czujnikiem max. napełniania. Podstawowym paliwem eksploatacyjnym jest gaz ziemny GZ-50 średniego ciśnienia dostarczany z sieci miejskiej poprzez zespół pomiarowy. Paliwem rezerwowym jest olej opałowy używany w przypadku zaniku gazu oraz przy rozruchu kotłów pracujących do wytwarzania czynnika grzewczego z chwilą rozpoczęcia sezonu grzewczego. Olej opałowy dostarcza Zamawiający.

W kotłowni została przewidziana praca kotłów w kaskadzie-w sezonie grzewczym praca jednego do czterech kotłów w zależności od wielkości zapotrzebowania mocy, a w sezonie letnim – jednego (dowolnego) kotła na potrzeby ciepłej wody użytkowej. Przewiduje się pracę kotłów ze stałą temperaturą na zasilaniu wynoszącą maksimum 95°C. Zabezpieczenie układu stanowi system stabilizacyjno-uzupełniający, składający się z pomp uzupełniających CR4-60, 3x400V, 1,1 kW szt. 2- pracującej i rezerwowej, zbiornika wody uzupełnianej V=3m³.

Zakres pracy całego układu wynosi w granicach 0,45-0,55 Ma. Do stabilizacji wahań ciśnienia w układzie przyjęto dodatkowe naczynie wzbiorcze przeponowe o pojemności 400 dm³ i ciśnieniu 0,6 MPa.

Obieg wody z sieci c.o. jest wymuszony za pomocą trzech pomp typu TPE100-180, 3x400V, 5,5 kW z płynną regulacją obrotów, utrzymujących stałe zadane ciśnienie dyspozycyjne w sieci c.o. Trzecia pompa stanowi rezerwę.

Ciepła woda użytkowa jest przygotowywana w układzie dwóch wymienników typu JAD-X 9.88, zasobniki pionowe c.w.u. 2m³, 1.0 MPa w ilości 3 sztuk z pompami ładującymi typu UPS 50-60/2FB, 230V, 390W w ilości 2 szt., gdzie jedna jest rezerwowa.

Dla wszystkich układów pompowych przewiduje się pracę jednej pompy (druga stanowi rezerwę) z wyjątkiem pomp sieciowych c.o., gdzie jednocześnie będą pracować dwie.

Kotłownia wyposażona jest w aparaturę kontrolno-pomiarową i automatyki z systemem zdalnego nadzoru.

1.1.2. System zdalnego nadzoru

System zdalnego nadzoru i monitorowania pracy kotłowni (w budynkach 256 i 265) oraz węzłów cieplnych w budynkach został wykonany w oparciu o oprogramowanie Micronet View produkcji Satchwell Controls. Software do wizualizacji jest zainstalowany na komputerze do nadzoru i wizualizacji zlokalizowanym w pomieszczeniu dyspozytorskim na piętrze w budynku nr 256. Sterowniki w kotłowni nr 256 są bezpośrednio połączone z komputerem siecią Micronet (standard elektryczny RS485) poprzez interfejs komunikacyjny MN MI. Przy tej konfiguracji zdalnie monitorowana jest praca węzłów i kotłowni (256 i 265) poprzez sieć światłowodową.

Z poziomu stacji centralnej dostępne jest:

- zbieranie i prezentacja na ekranie danych pomiarowych (temperatura, ciśnienie, przepływ, stany urządzeń)
- programowanie dowolnego regulatora połączonego w sieci (jeden z 3)
- wyświetlanie wartości mierzonych i obliczanych dla obsługi
- wizualizacja procesu z kolorową grafiką
- sygnalizacja i wyświetlanie stanów awaryjnych i alarmowych
- zapis i rejestracja w czasie zadeklarowanych parametrów i wartości
- drukowanie raportów i informacji o przekroczeniu stanów/poziomów alarmowych

Aplikacja systemu wizualizacji w oparciu o Micronet View zapewnia kontrolę nad kotłownią, w tym monitorowanie procesu w stanie rzeczywistym, generowanie raportów i wykresów bieżących oraz historycznych.

1.2. Kotłownia olejowo-gazowa zlokalizowana w budynku nr 265 na terenie AMW – K2.

1.2.1. Ogólna charakterystyka techniczno-eksploatacyjna:

Kotłownia zlokalizowana jest w części piwnicznej budynku wolnostojącego, oddalona od kotłowni głównej w odległości 300m. Wyposażona w dwa kotły wodne niskotemperaturowe typu TWN-210 i TWN-150 przeznaczone do wytwarzania energii cieplnej do ogrzewania i produkcji wody użytkowej dla jednego budynku. Z kotłami współpracują palniki olejowo-gazowe dwustopniowe typu GP 26.11 produkcji OILON OY. Olej opałowy magazynowany jest w wydzielonym pomieszczeniu w czterech zbiornikach polietylenowych o pojemności 1000 litrów każdy.

Podstawowym paliwem eksploatacyjnym jest gaz ziemny GZ-50 średniego ciśnienia dostarczany z sieci miejskiej poprzez zespół redukcyjno-pomiarowy. Paliwem rezerwowym jest olej opałowy używany w przypadku zaniku gazu oraz przy rozruchu kotłów pracujących do wytwarzania czynnika grzewczego z chwilą rozpoczęcia sezonu grzewczego. Olej opałowy dostarcza Zamawiający.

W sezonie grzewczym kotłownia pracuje na parametrach 95/70 o C, natomiast latem na potrzeby ciepłej wody użytkowej ze stałą temperaturą 60 o C. Dla przygotowania ciepłej wody użytkowej zamontowano dwa zasobnikowe podgrzewacze ciepłej wody typu RPWP 100, które pracują równolegle z potrzebami centralnego ogrzewania. W układzie tym pracuje pompa typu UPS32-30/180.

Dla zabezpieczenia kotłów przed powrotem wody sieciowej zastosowano dwie pompy obiegowe typu UPS 32-30 i UPS 40-30 FW.

1.2.2. Objęta systemem wizualizacji z kotłowni 256.

1.3. Kotłownia olejowa zlokalizowana w budynku nr 19 w Akademickim Ośrodku Szkoleniowym w Czernicy oddalonym od Gdyni ok. 120 km – K3.

Kotłownia znajduje się w budynku wolnostojącym trzykondygnacyjnym z podpiwniczeniem, przeznaczona jest do wytwarzania energii cieplnej, do ogrzewania i produkcji wody użytkowej dla obiektów zlokalizowanych w kompleksie Akademickiego Ośrodka Szkoleniowego.

Źródłem ciepła w kotłowni są dwa niskotemperaturowe kotły wodne Firmy FACO typ TWN-210 (K1) i typ TWN-250 (K2). Kotły centralnego ogrzewania wyposażone są w palniki olejowe Firmy Oilon typ KP-6H2.

Instalacja c.o. pracuje w układzie zamkniętym i jest zabezpieczona naczyniem zamkniętym typu Reflex.

Do wymuszenia obiegu wody instalacyjnej wstawiono pompy:

- pompa kotłowa GRUNDFOS typ UPS 25-25/180 1x 230 V
- pompa obiegowa GRUNDFOS typ UPE 40-120
- pompa ładowania ciepłej wody GRUNDFOS typu UPS 32-30/4FB 1x230-240V
- pompa cyrkulacyjna c.w.u. UPS 25-40 B 1x230V

Podstawowym paliwem eksploatacyjnym jest olej opałowy Ecoterm, który dostarcza Zamawiający. Olej opałowy magazynowany jest w wydzielonym pomieszczeniu w trzech zbiornikach polietylenowych o pojemności 3000 litrów każdy.

Dla potrzeb kotłowni olejowej dobrano stację uzdatniania wody typ FL 5600/10''x 35'' o wydajności 0.6-1.0 m³/h.

Wspomagająco: dwie pompy ciepła glikol/woda. Pierwsza o mocy grzewczej 18,6kW i COP 4,93 przy parametrach B0/W35 z wbudowaną grzałką elektryczną o mocy 9 kW, pompą obiegową dolnego i górnego źródła oraz miernikiem ilości energii; współpracująca z dwoma zasobnikami c.w.u. o pojemności 1000 l każdy, do przygotowywania ciepłej wody użytkowej dla obiektów ośrodka.

Druga o mocy grzewczej 29,6kW i COP 4,88 przy parametrach B0/W35 z wbudowaną pompą obiegową dolnego źródła. Dla górnego źródła - pompa obiegowa typu ALPHA2 32/80. Zabezpieczeniem instalacji pompy ciepła w układzie zamkniętym jest naczynie zbiorcze N200. Sterowanie pompy ciepła - za pomocą regulatora pogodowego.

Pompy ciepła poprzez bufor o pojemności 500 l, z ośmioma przyłączami o średnicy 2'', wraz z układem pompowym oraz istniejące rozdzielacze centralnego ogrzewania są podłączone do istniejącej instalacji w budynku nr 19.

1.4. Ogólna charakterystyka techniczno-eksploatacyjna węzłów ciepłych:

1.4.1. Węzeł cieplny zlokalizowany w budynku nr 600 - Biblioteki Akademickiej z Centrum Audytoryjno-Informacyjnym na terenie AMW.

Pomieszczenie techniczne znajduje się w piwnicy budynku, w której umieszczony jest węzeł cieplny zasilany czynnikiem grzewczym z przyłącza wysokoparametrowego.

Węzeł zasilany jest z miejskiej stacji ciepłowniczej OPEC. Pracuje na cele centralnego ogrzewania, wody użytkowej oraz wentylacji.

Zamontowany jest węzeł czterofunkcyjny na cele:

- c. o. o mocy 310 kW - typ wymiennika IC35x50H
- c. w. u. o mocy 150 kW - typ wymiennika IC25x50H
- wentylacji o mocy 225 kW - typ wymiennika IC16x90H

Węzeł jest oparty o technologię wymienników płytowych SWEP- lutowanych.

Zasilanie węzła wodą sieciową (120/65°C) zaprojektowane jest przewodami sieci E.C. 2 x DN65.

Elementem wykonawczym dla obiegu centralnego ogrzewania jest zawór regulacyjny firmy TAC typ V241 Dn25 Kvs=10m³/h z siłownikiem typu Forta MG 900 SRSU.

Do regulacji obiegu c.w.u. wstawiony jest zawór regulacyjny firmy TAC typ V241 Dn20 Kvs=6,3m³/h z siłownikiem typu Forta MG 900 SRSU. Do regulacji obiegu wentylacji wstawiony jest zawór regulacyjny firmy TAC typ V241 Dn20 Kvs=6,3m³/h z siłownikiem typu Forta MG 900.

Do wymuszenia obiegu wody instalacyjnej w zakładzie c.o. wstawiono pompę zmiennoprędkościową typu Magna 40-120 F firmy GRUNDFOS.

Na przewodzie cyrkulacyjnym ciepłej wody użytkowej wstawiono pompę GRUNDFOS typ ALPHA2 25-60 N.

Do wymuszenia obiegu wody instalacyjnej w zakładzie wentylacji wstawiono pompę zmiennoprędkościową typ Magna 40-120 F firmy GRUNDFOS.

Do zabezpieczenia urządzeń węzła cieplnego przed zanieczyszczeniami po stronie E.C. zamontowano filtrodmulnika magnetycznego TerFM DN65 na wejściu do węzła. Po stronie niskich parametrów centralnego ogrzewania wstawiono filtrodmulnik TerF DN80. Na wejściu przewodu wody zimnej wstawiono filtr siatkowy DN40. Po stronie niskich parametrów wentylacji na przewodzie powrotnym wstawiono filtrodmulnik TerF Dn80.

1.4.2. Węzeł cieplny zlokalizowany w budynku nr 278 Akademickiego Centrum Sportowego na terenie AMW – obsługujący część sportową i basenową.

Pomieszczenie techniczne znajduje się w piwnicy budynku, w której umieszczony jest węzeł cieplny zasilany czynnikiem grzewczym z przyłącza wysokoparametrowego.

Węzeł zasilany jest z miejskiej stacji ciepłowniczej OPEC przez przyłącze 2xDn80.

Parametry sieci: zima 120/65°C; lato 65/25°C

Ciśnienie dyspozycyjne deklarowane przez OPEC - 3 bar. (9,0/6,0 bara)

Dostarcza ciepło dla potrzeb instalacji grzewczych całego budynku, w tym: centralnego ogrzewania (co.), ciepła technologicznego dla nagrzewnic wentylacyjnych (et.), ciepła technologicznego dla podgrzewania wody w basenach (ctB) oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej (ew.).

Ze względu na dwuetapową realizację obiektu (Etap I - budowa hali, Etap II – budowa basenu) węzeł został rozbudowany w momencie budowy części basenowej.

Dla etapu I

Zamontowany jest węzeł trzyfunkcyjny na cele:

- c. o. o mocy 160kW – typ wymiennika SL70-20TK
- c. w. u. o mocy: 180kW – typ wymiennika SL70-90 TLA
- wentylacji o mocy 180kW – typ wymiennika SL70-40TM

Regulację obiegu wody instalacyjnej zapewnia pompa GRUNDOS typu MAGNA3 40-150F, 1x230V.

Węzeł po stronie instalacyjnej zabezpieczony jest za pomocą membranowego zaworu bezpieczeństwa SYR 1915 Dn32 i naczynia bezpieczeństwa przeponowego typu Reflex N200.

Instalacja ciepła technologicznego napełniona jest glikolem propylenowym 35%.

Obieg wody zapewnia pompa typu Grundfos MAGNA3 40-120F, 1x230V.

Zabezpieczenie instalacji stanowi pełnoskokowy zawór bezpieczeństwa i naczynie bezpieczeństwa przeponowego Reflex 80NG.

Węzeł ciepłej wody użytkowej wyposażony jest w:

- pompę cyrkulacyjną GRUNDFOS typu Magna-25-80N, 1x230V;
- pompy ładujące GRUNDFOS typu MAGNA-25-60N, 1x230V, 2 szt. w tym 1 szt. rezerwowa;
- zasobnik, V=1000l.

Zabezpieczenie instalacji ciepłej wody przed wzrostem ciśnienia i temperatury zapewniają zawory bezpieczeństwa regulatora temperatury, natomiast w celu zapewnienia dezynfekcji termicznej i umożliwienia przegrzewu ciepłej wody w zasobniku znajduje się grzałka elektryczna o mocy 16kW sterowaną regulatorem z wyłącznikiem czasowym.

Uzupełnianie glikolu propylenowego prowadzone jest przy pomocy pompki skrzydełkowej S2/2 LFP, natomiast napełnianie i uzupełnianie zładu co. prowadzone jest wodą wodociągową opomiarowaną za pomocą wodomierza z impulsatorem. Na przewodzie uzupełniającym zamontowany jest zawór antyskażeniowy EA.

Dla Etapu 2. Wykonano prefabrykowany węzeł trzyfunkcyjny składający się z trzech modułów prefabrykowanych dla et, dla ctB i dla ew., zestawionych w jeden blok.

Węzeł podłączeniowy

Podłączenie węzła z siecią wysokoparametrową zostało wykonane za pośrednictwem węzła podłączeniowego o średnicy (Dn 80), wykonanego w etapie I. Odrzut ciepła dla Etapu II -przed regulatorem p/V Etapu 1

Węzeł ct (ciepło technologiczne dla wentylacji)

Wykonano węzeł wymiennikowy z wymiennikiem płytowym lutowanym typu XB52M-1-60 firmy DANFOSS.

Obieg wody instalacyjnej zapewnia pompa GRUNDFOS typu MAGNA3 40-120F; 1x230V; 1 szt.

Zabezpieczenie węzła po stronie instalacyjnej, zgodnie z PN-B-02414- 1999, za pomocą membranowego zaworu bezpieczeństwa SYR 1915 Dn25 (ciśnienie otwarcia 3bar) i naczynia bezpieczeństwa przeponowego typu Reflex NG50

Węzeł ctB (podgrzewania wody w basenach)

Wykonano węzeł wymiennikowy z wymiennikiem płytowym typu XB52M-1-80 firmy DANFOSS. Jest to wymiennik pierwotny zlokalizowany w węźle. Wymienniki wtórne, przez które przepływa woda basenowa, są zlokalizowane w podbaseniu. Instalacja ctB to obieg między wymiennikiem pierwotnym a wymiennikami wtórnymi.

Obieg wody zapewnia pompa typu Grundfos MAGNA3 40-150F; 1x230V

Zabezpieczenie instalacji et systemu zamkniętego, zgodnie z PN-B- 02414-1999, za pomocą pełnoskokowego zaworu bezpieczeństwa (potw. 3bar) i naczynia bezpieczeństwa przeponowego Reflex NG25.

Praca instalacji ct.B jest również wspomagana przez instalacje solarną. Nadwyżka ciepła z solarów która nie może być wykorzystana na podgrzanie ew. będzie przekazywana do podgrzewania wody basenowej. Wymiennik solarny dla instalacji et. zlokalizowany w węźle, jest połączony w układzie szeregowym z wymiennikiem ctB w module ctB w węźle.

Węzeł c.w.u. (ciepła woda użytkowa)

Dla przygotowania ew. dla instalacji etapu 2 inwestycji wykonano węzeł wymiennikowy jednostopniowy, równoległy z zasobnikiem 1 pompami - cyrkulacyjną i ładującą.

Zastosowano wymiennik płytowy, lutowany typu XB37H-1-70 G 1 (20mm) firmy DANFOSS.

- pompę cyrkulacyjną GR UNDFOS typu MAGNA-25-60N ; 1x230V; 1 szt

Pompę ładującą zasobnik GRUNDFOS typu 1x230V; 1 szt. MAGNA-25-80N

- zasobnik V = 1000 l. z otworem rewizyjnym, pokrywą otworu rewizyjnego, grzałką elektryczną z termostatem oraz anodą ochronną.

Zabezpieczenie instalacji ew przed wzrostem ciśnienia i temperatury, zgodnie z PN-76/B-02440, za pomocą zaworów bezpieczeństwa i regulatora temperatury.

W celu zapewnienia dezynfekcji termicznej i umożliwienia przegrzewu ew., w zasobniku umieszczono grzałkę elektryczną o mocy 12 kW sterowaną regulatorem z wyłącznikiem czasowym. Jednocześnie regulator elektroniczny na gałęzi ew. węzła przechodzi w tryb dezynfekcji i zmienia nastawę temp. wody opuszczającej wymiennik ew na + 70/75 st.C.

UWAGA- proces dezynfekcji prowadzić w nocy. Cały proces powinien być nadzorowany.

Uzupełnianie zładów co i et.

Każdorazowe napełnianie i uzupełnianie zładu co. (poj. zładu <2m³) jest prowadzone wodą wodociągową - zgodnie z Warunkami Dostawcy ciepła. Pomiar ilości wody uzupełniającej za pomocą wodomierza z impulsatorem. Na przewodzie uzupełniającym jest zamontowany zawór antyskażeniowy EA. Urządzenia do uzupełniania zostały wykonane w etapie 1 i będą obsługiwać instalacje obu etapów. Nadwyżka ciepła z solarów, czyli ilość, która nie będzie mogła być wykorzystana na podgrzanie ew. gdy zasobniki ciepła będą pełne, jest przekazana do wody grzewczej (instalacyjnej) powracającej z instalacji basenowej dla instalacji ctB. Proces ten jest realizowany za pośrednictwem dodatkowego wymiennika płytowego zamontowanego w węźle.

Współpraca węzła z instalacją solarną.

W ramach ETAPU 1 inwestycji została wykonana instalacja solarna , która wspomaga podgrzewanie ciepłej wody użytkowej Etapu 1, jak również wspomaga podgrzewanie ew. dla Etapu 2. Woda zimna zostaje wstępnie podgrzana w wymiennikach pojemnościowych solarnych, a następnie dogrzewana do wymaganego poziomu przez wymienniki w modułach ew. Etapu 1 i 2. Nadwyżka ciepła z solarów, czyli ilość, która nie jest wykorzystana na podgrzanie ew. gdy zasobniki ciepła są pełne (=osiągną temp. +80 st.C) , zostaje przekazana na wstępne podgrzanie wody instalacyjnej w instalacji cB. powracającej do węzła z urządzeń basenowych. Proces wstępnego podgrzewania wody w obiegu węzeł- wymienniki basenowe w podbaseniu jest realizowany za pośrednictwem dodatkowego wymiennika płytowego solarnego zamontowanego w pomieszczeniu węzła. Proces przekazywania ciepła z solarów do podgrzewania ew., oraz wody basenowej jest sterowany przez urządzenia automatycznej regulacji instalacji solarnej.

1.4.3. Węzeł cieplny zlokalizowany w Akademickim Centrum Technologii Podwodnych na terenie AMW.

Kompaktowy węzeł ciepłowniczy będący przedmiotem niniejszej instrukcji jest to pięciofunkcyjny węzeł wymiennikowy w układzie składającym się z dwóch równolegle połączonych modułów (moduł 1: c.b. + c.w.u, moduł 2: c.o. + c.t. +c.t.n.) dostarczający energię cieplną na potrzeby centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej oraz ciepła technologicznego.

Węzeł połączony jest po stronie zasilania z miejską siecią ciepłowniczą, a po stronie odbiorców energii cieplnej z instalacjami c.o., c.w.u., c.t., c.tn. i c.b.

W skład węzła wchodzi następujące podzespoły:

- wymienniki ciepła:
 - wymiennik c.w.u. (1)
 - wymiennik c.b. (2)
 - wymiennik c.o. (3)
 - wymiennik c.t. (4)
 - wymiennik c.tn. (5)
- pompy:
 - pompa obiegowa c.b. (39)
 - pompa obiegowa c.o. (44)
 - pompa obiegowa c.t. (48)
 - pompa obiegowa c.tn. (52)
 - pompa cyrkulacyjna c.w.u. (28)
- przeponowe naczynie wzbiorcze inst. c.b. (57), inst. c.o. (58), inst. .c.t (59), inst.c.tn. (60),
- układ uzupełniania zładu c.o. wodą wysokoparametrową z wodomierzem (62),
- układ uzupełniania glikolem (zaślepiiony)
- układ automatycznej regulacji temperatury c.o., c.w.u., c.t., c.tn. i c.b.
- aparatura i instalacje elektryczne;
- orurowanie i armatura odcinająca, regulacyjna i zabezpieczająca
- odmulacz oraz filtry siatkowe.

Węzeł ciepłowniczy wyposażony jest w płytowe wymienniki ciepła wyprodukowane przez firmę „Danfoss”.

Obieg wody w instalacji c.o. realizowany jest przy pomocy obiegów grzewczych i pompy obiegowej na przewodzie zasilającym co. W węźle zastosowano pompę obiegową firmy Grundfos typ: MAGNA3 25-80 (44) z płynną regulacją prędkości.

Obieg wody w instalacji c.t. realizowany jest przy pomocy pompy obiegowej zainstalowanej na przewodzie zasilającym c.t. W węźle zastosowano pompę obiegową firmy Grundfos typ: MAGNA3 32-120 F (48) z płynną regulacją prędkości.

Obieg wody w instalacji c.b. realizowany jest przy pomocy pompy obiegowej zainstalowanej na przewodzie zasilającym c.b. W węźle zastosowano pompę obiegową firmy Grundfos typ: ALPHA2 25-60 180 (39).

Obieg wody lub glikolu w instalacji c.tn. realizowany jest przy pomocy pompy obiegowej zainstalowanej na przewodzie zasilającym c.tn. W węźle zastosowano pompę obiegową firmy Grundfos typ: MAGNA3 32-120 F (52) z płynną regulacją prędkości.

Obieg wody cyrkulacyjnej realizowany jest przy pomocy pompy cyrkulacyjnej firmy Grundfos typ: ALPHA2 25-60 N 130 (28).

Zmiany objętości wody w instalacji centralnego ogrzewania kompensowane są przy pomocy przeponowego naczynia zbiorczego typ Reflex NG35/6Bar (58) przyłączonego do rurociągu powrotnego c.o., w instalacji c.b. przez naczynie zbiorcze Reflex NG8/6Bar (57) przyłączonego do rurociągu powrotnego c.b., w instalacji c.t. przez naczynie zbiorcze Reflex NG12/6Bar (59) przyłączonego do rurociągu powrotnego c.t. oraz w instalacji c.tn. przez naczynie zbiorcze Reflex S18/10Bar (59) przyłączonego do rurociągu powrotnego c.b. Przestrzeń wodna naczyń zbiorczych oddzielona jest od przestrzeni gazowej przy pomocy gumowej przepony. Naczynia zbiorcze jako urządzenia ciśnieniowe podlegają dozorowi technicznemu.

Zład c.o., c.t., c.b. i c.tn. napełniany jest i uzupełniany wodą sieciową pobieraną z sieci ciepłowniczej podłączonej do powrotu wysokich parametrów za regulatorem różnicy ciśnień (65). Napełnianie i uzupełnianie zładu c.o., c.t., c.b. i c.tn. jest prowadzone w sposób automatyczny poprzez zawory napełniania instalacji i reduktor, ilość wody sieciowej jest mierzona przez wodomierz ciepłej wody (62).

Kompaktowy węzeł ciepłowniczy wyposażony jest w układ automatycznej regulacji składający się z:

- regulatora pogodowego typ POL 638 (24) firmy Siemens wykorzystany także dla potrzeb ciepłej wody użytkowej ,
- czujników temperatury Siemens typ QAE26.91 (25)
- czujnika zewnętrznego Siemens typ QAC31/101 (27)
- termostaty firmy AFRISO TYP TC2 (26),
- zaworów regulacyjnych firmy Siemens typu c.o. VVG549.15-2,5 Dn 15 kvs=2,5 z siłownikiem typu SAS61.33 (10), c.t. VVG549.25-6,3 K Dn 25 kvs=6,3 z siłownikiem SAS61.33 (11), c.b. VVG549.15-1,6 Dn 15 kvs=0,25 z siłownikiem SAS61.33 (9), c.tn. VVG549.25-6,3 K Dn 25 kvs=6,3 z siłownikiem SAS61.33 (12), c.w.u. typ VVG549.15-1,6 Dn 15 kvs=1,6 z siłownikiem SAS61.33 (8) oraz zaworów różnicy ciśnień i przepływu firmy Siemens typu c.w.u i c.b. AVP PN16 15/1,6 0,05-0,5 Dn15 (6), c.o., c.t. i c.tn. AVP PN16 25/8 0,05-0,5 Dn 25 (7).

Podstawowe funkcje układu automatycznej regulacji to:

- regulacja temperatury wody na zasilaniu instalacji c.o., c.t., c.b i c.tn. w funkcji temperatury powietrza zewnętrznego;
- regulacja stałowartościowa temperatury ciepłej wody użytkowej;
 - ograniczenie maksymalnego przepływu wody sieciowej przez węzeł;
- sterowanie pracą pomp - obiegowych c.o., c.w.u., c.t., c.b i c.tn.;
 - zamknięcie zaworów regulacyjnych w przypadku wzrostu temperatury

- ponad wartość zadaną – automatyczne.

Węzeł wyposażony jest w następującą aparaturę kontrolno-pomiarową:

- ciepłomierze: do pomiaru sumarycznego zużycia ciepła, w którego skład wchodzi przeliczniki energii cieplnej i przepływomierze oraz para czujników temperatury;
- wodomierz typu JS (62) w układzie uzupełniania zładu c.o. służący do pomiaru ilości wody wodociągowej zużytej na uzupełnienie;
- wodomierz typ JS (33) na przewodzie zimnej wody;
- manometry i termometry tarczowe służące do pomiaru ciśnień i temperatur w charakterystycznych punktach węzła.

Węzeł wyposażony jest w rozdzielnicę AKPiA.

W rozdzielnicy głównej zainstalowana jest następująca aparatura:

- wbudowany wewnątrz regulator typu POL 638
- wyłącznik główny energii elektrycznej,
- zabezpieczenia oraz przełączniki wyboru pracy poszczególnych elementów układu
- rozdzielnia zasilana jest z rozdzielni elektrycznej w pomieszczeniu węzła.

W węźle ciepłowniczym zastosowano następującą armaturę:

- zawory kulowe jako armaturę odcinającą, spustową i odpowietrzającą,
- zawory bezpieczeństwa SYR 1915 na przewodzie zasilającym instalację c.o. (46). c.b. (41) c.t. (50), c.tn. (54), zabezpieczający instalacje c.o., c.b., c.t. i c.tn. oraz przeponowe naczynia wzbiorcze c.o.(58), c.b. (57) c.t. (59) oraz c.tn. (60) przed nadmiernym wzrostem ciśnienia,
- zawór bezpieczeństwa SYR 2115 (29) na przewodzie zimnej wody bezpośrednio przed wymiennikiem (1) c.w.u.
- zawory zwrotne zamontowane w układzie uzupełniania zładu (64,65) na uzupełnianiu c.o., c.b., c.t. i c.tn, a na przewodzie zimnej wody zwrotny na przewodzie cyrkulacyjnym ciepłej wody (31,32) .

W celu zabezpieczenia urządzeń AKPiA oraz wymienników przed negatywnym oddziaływaniem zawartych w wodzie zanieczyszczeń, węzeł wyposażony w odmulacz na inst. c.o. FM50 (45) oraz inst. c.t. FM65 (49) zamontowany: na rurociągu zasilającym wody sieciowej oraz filtry zainstalowane na rurociągach powrotnych c.tn. (53), filtr c.b. (40).

1.4.4. Węzeł ciepły zlokalizowany w Budynku Wielofunkcyjnym na terenie AMW.

Budynek jest zasilany w ciepło z trzyfunkcyjnego kompaktu zainstalowanego w wydzielonym pomieszczeniu na poziomie parteru. Ze względu na wysokość budynku wykonano dwustrefową instalację węzła ciepłego.

Pierwszą strefę stanowią instalacje grzewcze zasilające od parteru do 5 piętra /włącznie/, drugą –wszystkie piętra powyżej.

Dla wody użytkowej /zimnej i ciepłej/ wykonano również instalację dwustrefową. Pierwszą strefę stanowi instalacja podająca wodę /bezpośrednio z układu zewnętrznego/ do 2-ego piętra /włącznie/, wys. instalacji wynosi 10,0 m /mierząc od poziomu 0,00/. Drugą strefę wody użytkowej stanowi instalacja dla pięter od 3 do 12, w której ciśnienie jest podnoszone za pomocą zestawu hydroforowego, co zapewni wartość ciśnienia ok. 2,5 bar na 12-tym piętrze. Wartość ciśnienia dla II-jej strefy mierzona w węźle ciepłym wyniesie 7,5 bar, co zapewni ciśnienie min. 2,0 bar na 12-tym piętrze.

Wybudowano trzyfunkcyjny, dwustrefowy, węzeł w oparciu o wymienniki i armaturę firmy Danfoss. Po stronie zasilania węzeł połączony jest z siecią ciepłowniczą oraz instalacją wodociągową,

a po stronie odbiorów energii cieplnej z instalacją centralnego ogrzewania, ciepła dla potrzeb wentylacji mechanicznej /c.t./ i ciepłej wody użytkowej. Węzeł wyposażony jest w trzy wymienniki płytowe dla każdej strefy. Po stronie wody sieciowej wymienniki połączone są w układzie równoległym. Zainstalowano dwururowe instalacje c.o., i c. went. zasilające płytowe grzejniki ciepła. Instalacja c.o. i c.w.u. wykonana jest z rur stalowych i z tworzyw sztucznych, instalacja c. went. z rur stalowych galwanizowanych.

Obieg wody w instalacji c.o., i c.went. jest realizowany przy pomocy pomp obiegowych zainstalowanych na rurociągu powrotnym. Zmiany objętości wody w instalacji c.o. i c.went. kompensowane są przy pomocy przeponowych naczyń zbiorczych przyłączonych do rurociągu powrotnego. W węźle zastosowano naczynia zbiorcze na podejściu wody użytkowej do każdego wymiennika.

Węzeł jest wyposażony w urządzenia regulujące natężenie przepływu wody sieciowej i zestawy rozliczeniowo-pomiarowe. Zainstalowano dwa odrębne opomiarowania - do celów grzewczych c.o. + c.went. oraz do c.w.u. Dostawa i montaż opomiarowania została zrealizowana po stronie OPEC Gdynia.

Instalację c.o., c. went. i c.w.u. zabezpieczono przed nadmiernym wzrostem ciśnienia przy pomocy zaworów bezpieczeństwa. W układzie c.o., i c. went. zastosowano zawory bezpieczeństwa typu SYR 1915 lub równoważny, a w układzie c.w.u. zawory typu SYR 2115 lub równoważny.

Węzeł jest wyposażony w dwa osobne regulatory różnicy ciśnień Danfoss typu AVPQ4, DN32, PN25, kvs 12,5 m³/h lub równoważny, dla każdego obiegu wydzielonego ciepłomierzem. Zainstalowano automatykę firmy Danfoss w postaci regulatora ECL Comfort 310, 230V (A368)/(A361).

Zaprojektowana automatyka spełnia następujące funkcje:

- regulację temperatury wody zasilającej w instalacji c.o. w zależności od temperatury zewnętrznej, – podawanie ciepła do instalacji c. went. na sygnał układu regulacji temperatury central wentylacyjnych, – stałowartościową regulację temperatury c.w.u., – stabilizację różnicy ciśnień po stronie wody sieciowej, – ograniczenie przepływu wody sieciowej przez węzeł, – ograniczenie temperatury wody sieciowej na powrocie z węzła, – zabezpieczenie termiczne instalacji STW dla c.o. i c. went. oraz STB dla c.w.u., – ochrona pomp przez okresowe ich załączanie, – ograniczenie minimalnego przepływu wody sieciowej przez węzeł cieplny. Dla umożliwienia kontroli parametrów pracy węzła, na rurociągach wody sieciowej i instalacyjnej zainstalowano manometry i termometry służące do pomiarów miejscowych. W celu zabezpieczenia urządzeń zainstalowanych w węźle przed zanieczyszczeniami, węzeł jest wyposażony w:
- filtrodmulniki magnetyczne - montowane na rurociągu sieciowych na zasilaniu oraz na powrotach instalacji grzewczych,
- filtry siatkowe na rurociągach wody użytkowej i na rurociągu uzupełniającym zładu.

Węzeł jest wyposażony w kulową armaturę odcinającą z przyłączami do spawania po stronie sieciowej i gwintowanymi po stronie instalacji.

UZUPEŁNIANIE WODY INSTALACYJNEJ.

Ubytki wody w instalacji c.o. uzupełniane są wodą wodociągową za pośrednictwem jonitowej stacji uzdatniania. Zainstalowano automatyczne i niezależne uzupełnianie zładów dla każdej z czterech instalacji grzewczych. W tym celu zainstalowano układy wyposażone w zawór uzupełniania zładu, wodomierz oraz armaturę zwrotną i odcinającą. Doprowadzenie wody do stacji uzdatniania jest poprzedzone filtrem i zaworem antyskażeniowym.

Bilans i główne parametry węzła cieplnego.

Bilans ciepła – węzeł I strefy /nc/:

– Ciepło na potrzeby c.o. - zapotrzebowanie ciepła wynosi : $Q_{c.o.} = 157,0$ kW

– Ciepło na potrzeby c.went.: $Q_{c.went.} = 145,0$ kW

– Ciepło na potrzeby c.w.u /centralne przygotowanie c.w.u. $Q_{c.w.u./max} = 106 \text{ kW}$
($Q_{c.w.u./sr} = 35 \text{ kW}$)

Bilans ciepła – węzeł II strefy /wc/:

– Ciepło na potrzeby c.o. - zapotrzebowanie ciepła wynosi : $Q_{c.o.} = 165,0 \text{ kW}$

– Ciepło na potrzeby c.went.: $Q_{c.went.} = 185,0 \text{ kW}$

– Ciepło na potrzeby c.w.u /centralne przygotowanie c.w.u. $Q_{c.w.u./max} = 300 \text{ kW}$
($Q_{c.w.u./sr} = 72 \text{ kW}$)

Całkowity bilans mocy na potrzeby grzewcze wyniesie ok.: $Q_{grz} = 652,0 \text{ kW}$

Całkowity bilans maksymalnej mocy cieplnej wyniesie ok.: $\square Q = 1058,0 \text{ kW}$

Temperatury i ciśnienia dyspozycyjne dla instalacji :

Parametry instalacji c.o. /grzejn./ $75/50^\circ\text{C}$ $P_{dysp.} = \text{min } 65 \text{ kPa}$

Parametry instalacji c.went. $75/50^\circ\text{C}$ /woda/, $P_{dysp.} = 57 - 63 \text{ kPa}$

Parametry instalacji c.w.u. $60/5^\circ\text{C}$; $\square P = 25 \text{ kPa}$

Wysokość instalacji /od posadzki w węźle cieplnym do najwyższej usytuowanego wierzchu odbiornika ciepła/ :

$H_i = 22,5 \text{ m}$ – I strefa

$H_i = 52,0 \text{ m}$ – II strefa

1.4.5. Ogólna charakterystyka pracy pozostałych węzłów cieplnych na terenie AMW.

Na terenie kompleksu Akademii Marynarki Wojennej znajduje się 12 węzłów cieplnych. Sterowanie pracą kotłowni jest realizowane w oparciu o sterownik swobodnie programowalny produkcji Satchwell Controls typ MN440. Sterownik MN440 posiada następującą konfigurację wejść/wyjść:

- 6 wejść uniwersalnych (NTC, 0-10V, cyfrowe- konfigurowane programowo)

- 6 wyjść cyfrowych (triaki 18VA, 24V AC)

- 3 wejścia analogowe (0-10V)

- 1 port do komunikacji szeregowej (standard elektryczny RS485)

Każde wyjście cyfrowe regulatora jest podawane na przekaźnik R2V-5A/2 prod. Relpol zapewniając dodatkową ochronę styków wyjściowych sterownika MN440. Sterownik MN 440 jest zasilany napięciem $\sim 24\text{V}$ z transformatora zabudowanego w rozdzielnicy AKPiA węzła.

Do sterowania układu obiegowego c.o. w węzłach cieplnych zamontowano trzy portowe zawory mieszające prod. Danfoss typ 3F32 wraz z siłownikami Danfoss typ AMB 162/182. Do sterowania kłap odcinających zastosowano siłowniki prod. Danfoss typ 000JDA2000 o momencie napędowym $16[\text{Nm}]$ i czasie przebiegu 80s.

Siłowniki kłap i zaworu regulacyjnego c.o. w węzłach cieplnych są zasilane napięciem 220V AC za sterowaniem 3-położeniowym.

Sterowanie węzłem jest podzielone na następujące bloki funkcyjne:

- regulacja temp. zasilania c.o.

- sterowanie pompą obiegową c.o.

- sterowanie kłapami odcinającymi

Każdy z węzłów posiada własny czujnik temperatury zewnętrznej. W oparciu o wartość temp. zewnętrznej i krzywą grzewczą (3-punktową), układ wylicza wartość zadaną temp. zasilania c.o..

Z uwagi na brak możliwości sterowania krzywą grzewczą z kotłowni centralnej, każdy węzeł należy ustawić indywidualnie.

1.5. Ogólna charakterystyka urządzeń systemu solarnego pracującego na potrzeby budynku 278 - Akademickiego Centrum sportowego AMW.

Instalacja solarna na bazie 36 kolektorów słonecznych, płaskich o łącznej powierzchni absorbera $84,8 \text{ m}^2$ połączonych równolegle na dachu budynku sportowego. Ciepło przekazywane jest do 2 podgrzewaczy pojemnościowych ciepłej wody użytkowej z wewnętrznymi węzownicami. Nadwyżka ciepła odbierana jest przez górne węzownice podgrzewaczy i oddawane do atmosfery z wykorzystaniem chłodnic zewnętrznych.

Woda użytkowa podgrzana wstępnie przez instalację solarną podgrzewana jest do wymaganej temperatury w węźle ciepła, zasilanym z sieci miejskiej – opisanym w pkt. 1.4.2. (Ze względu na dwuetapową realizację obiektu - Etap I - budowa hali, Etap II – budowa basenu - węzeł został rozbudowany w momencie budowy części basenowej).

W II etapie inwestycji wybudowano część basenową. Woda basenowa jest podgrzewana do wymaganej temperatury w węźle ciepła. W celu optymalnego wykorzystania kolektorów słonecznych, instalacja solarna została rozbudowana o wymiennik ciepła do wspomaganie podgrzewu wody basenowej.

Technologia instalacji solarnej

Rozbudowa instalacji solarnej dotyczyła wyłącznie instalacji w pomieszczeniu węzła ciepła. Liczba i sposób podłączenia płyt kolektorów słonecznych pozostała bez zmian.

Priorytetem pracy instalacji solarnej jest przygotowanie ciepłej wody użytkowej. Po osiągnięciu wymaganej temperatury wody użytkowej solarny czynnik grzewczy zostaje skierowany przez zawór 3-drogowy, przełączający do nowego wymiennika ciepła, w którym podgrzewana jest wstępnie woda grzewcza na węźle ciepła, przeznaczona do podgrzewania wody basenowej.

Warunkiem pracy instalacji solarnej na potrzeby wspomaganie przygotowania wody użytkowej i wody basenowej jest wyższa temperatura czynnika solarnego o wartość nastawioną na sterowniku solarnym. Dla zwiększenia przepływu czynnika solarnego, instalacja została rozbudowana o dodatkową pompę obiegową (grupę pompową), połączoną równolegle do istniejącej pompy (grupy pompowej).

Ze względu na zwiększenie ilości czynnika solarnego rozbudowano instalację o dodatkowy obieg obejściowy, służący do równomiernego ogrzania czynnika grzewczego w instalacji przed skierowaniem go do odbiorników ciepła. Warunkiem uruchomienia pompy obejścia jest sygnał odpowiedniego nasłonecznienia z czujnika zamontowanego w okolicy kolektorów słonecznych. Po osiągnięciu temperatury zadanej, zmierzonej przez dodatkowy czujnik temperatury, jest uruchamiana pompa (pompy) zasiania odbiorników ciepła (pompa obejściowa zostaje wyłączona). Graniczna wartości nasłonecznienia wynosi 200 W/m^2 .

Dodatkowy wymiennik (jako odbiornik ciepła instalacji solarnej) został dobrany z uwzględnieniem parametrów pracy węzła ciepła. Wymiennik solarny podłączony jest szeregowo (jako pierwszy) z wymiennikiem zasilanym z sieci ciepłej (moduł Ctb), w którym przygotowywana jest woda grzewcza do podgrzewania wody basenowej do temperatury zadanej.

Dla zabezpieczenia przed przegrzaniem wody grzewczej, powyżej wartości dopuszczalnej (90°C) za wymiennikiem zamontowano termostat zabezpieczający.

Wymiennik został dopasowany do wartości przepływu w czasie pracy stałej, utrzymania zadanej temperatury wody basenowej. Przy okresowych wymianach wody basenowej, co wiąże się z większym przepływem wody grzewczej, należy otworzyć zawór odcinający na przewodzie obejściowym wymiennika (równoległym) DN40.

Układ stabilizacji ciśnienia instalacji słonecznej pozostaje bez zmian.

Do sterowania dodatkowymi elementami instalacji wykorzystany jest istniejący regulator Vitotronic 200 typ SD4.

Sposób rozbudowy instalacji solarnej oraz podłączenie nowych elementów instalacji do sterownika pokazano na schemacie technologicznym.

Nowe grupy pompowe umieszczono w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej grupy pompowej.

Wymiennik ciepła zlokalizowano w okolicy nowego węzła ciepła.

Rurociągi i armatura.

Rurociągi instalacji glikolowej wykonano z rur miedzianych. Kompensacja wydłużeń termicznych - naturalna za pomocą kolan (zmian kierunku) tworzących kompensatory U-kształtowe. Mocowanie rur wykonano za pomocą typowych obejm mocujących.

Połączenie rur miedzianych lutem „na twardo”.

Jako armaturę odcinającą na rurociągach glikolowych wykonano zawory do wlotowania kulowe lub alternatywnie zawory a połączeniach kołnierzowych przystosowanych do pracy z czynnikiem glikolowym i na parametry do 150°C .

W najwyższych punktach rurociągów zainstalowano automatyczne odpowietrzniki pływakowe z zaworem stopowym, natomiast w najniższym zawory spustowe.

Rury wylotowe z zaworów bezpieczeństwa obiegu solarnego wprowadzono od góry do zbiornika uzupełniającego, a z pozostałych sprowadzono nad posadzkę, w taki sposób aby zabezpieczyć obsługę przed poparzeniem.

Do pomiaru ciśnień i temperatur zainstalowano termometry, manometry o odpowiednich zakresach. Wodę spustową z urządzeń i armatury sprowadzono nad wpusty podłogowe instalacji kanalizacyjnej. Przewody instalacji solarnej zaizolowano otulinami z pianki kauczukowej przeznaczonej do instalacji solarnych.

Rurociągi wody grzewczej wykonano z rur stalowych ze szwem. Armatura standardowa, gwintowana o zakresie temperatur 0-100°C i ciśnieniu 1,0 MPa

Zapotrzebowanie mocy elektrycznej poszczególnych urządzeń w kotłowni:

| Nr urz. | Nazwa urządzenia | Szt | Moc [W] | Razem [W] |
|---------|---|-----|---------|-----------|
| 2.1 | Siłownik elektryczny zaworu przełączającego, 230V | 1 | 15 | 15 |
| 3 | Grupa pompowa PS20, 230V | 1 | 75 | 75 |
| 4 | Grupa pompowa P20, 230V | 1 | 75 | 75 |

| 4. Instalacja słoneczna | | | | |
|-------------------------|---|---|-------------------------------------|-----------|
| 1 | Wymiennik płytowy, lutowany, SL70 | 1 | L70-BR28-120-TL-LIQUID +izolacja | Sondex |
| 1.1 | Zawór bezpieczeństwa, membranowy, 3 bary, 3/4" | 1 | 1915 | SYR |
| 1.2 | Czujnik temperatury, zanurzeniowy Nr zam. 7426247 | 1 | | Viessmann |
| 1.2a | Tuleja zanurzeniowa R 1/2", 200mm Nr zam. 7819639 | 1 | | Viessmann |
| 1.3 | Termostat ograniczający, 20-90°C, IP20 | 1 | Kontaktowy RAK- TW.2000M | Siemens |
| 2 | Zawór 3-drogowy, przełączający, DN40, kvs=49 | 1 | VBI60.40-49T | Siemens |
| 2.1 | Siłownik elektryczny, 230V, 2-stawny | 1 | GMA321.9E Sprężyna powrotna | Siemens |
| 3 | Grupa pompowa (Solar-Divicon) Nr zam. 2012027 | 1 | PS20 | Viessmann |

| | | | | |
|-------|---|---|--------------------------------|-----------|
| 4 | Grupa pompowa Nr zam. 2012028 | 1 | P20 | Viessmann |
| 4.1 | Zawór odcinający, kulowy, DN25 | 1 | VAI60.25-22 | Siemens |
| 4.1.1 | Siłownik elektryczny, 230V, 2-stawny | 1 | GQD321.9A Sprężyna powrotna | Siemens |
| 4.2 | Czujnik nasłonecznienia Nr zam. 7408877 | 1 | CSIO | Viessmann |
| 4.3 | Czujnik temperatury, zanurzeniowy Nr zam. 7831913 | 1 | | Viessmann |
| 4.3a | Tuleja zanurzeniowa R ½", 200mm Nr zam. 7819639 | 1 | | Viessmann |

1.6. Wytyczne w zakresie obsługi i eksploatacji:

- 1.6.1.** Miejscem stacjonarnym dla personelu obsługującego jest pomieszczenie z urządzeniami audiowizualnymi i pomieszczenia pomocnicze (szatnia, pomieszczenie socjalne, wc) zlokalizowane w budynku kotłowni 256.
- 1.6.2.** Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia we własnym zakresie w sprzęt komputerowy i program wizualizacji, umożliwiający kontrolę poboru gazu kompatybilny z istniejącym korektorem objętości firmy COMMON CMK-02. W przypadku braku kompatybilności sprzętu Wykonawcy z istniejącą instalacją/urządzeniem – Wykonawca dostosuje instalację konieczną do komunikacji pomiędzy urządzeniami we własnym zakresie i na własny koszt.
- 1.6.3.** Obsługa jest całodobowa w zakresie pracy urządzeń kotłowni w budynku 256 i 265 oraz dozoru zewnętrznego.
- 1.6.4.** Wykonawca musi zapewnić Zamawiającemu kontakt telefoniczny 24 godziny na dobę z koordynatorem zewnętrznego serwisu technicznego jak i personelem całodobowej obsługi kotłowni.
- 1.6.5.** Sieć ciepłownicza wraz z układem automatyki jest w trakcie modernizacji i docelowo do października 2025 roku do układu automatyki zostaną włączone wszystkie węzły ciepłownicze na terenie AMW. Na chwilę obecną sterowanie węzłów ciepłowniczych w budynkach realizowane jest ze sterowników lokalnych. Wykonawca uwzględni w kalkulacji cenowej prace, które w czasie realizacji przedmiotu zamówienia będą konieczne do wykonania na sieciach, instalacjach zewnętrznych i wewnętrznych ze względu na przeprowadzoną modernizację przedmiotowych sieci i instalacji przez Zamawiającego. Prace będą wykonywane na wezwanie w ramach trybu przystąpienia do usuwania awarii przez zewnętrzny serwis techniczny Wykonawcy. Zamawiający ma na myśli następujące prace:
- otwieranie i zamykanie zasuw, zaworów;
 - zatrzymanie jak i rozruch węzłów ciepłowniczych na poszczególnych budynkach;
 - spuszczenie i uzupełnienie ciśnienia w instalacjach;
 - odpowietrzanie układów hydraulicznych.
- 1.7. Zakres usług serwisowych kotłowni olejowo – gazowych w budynkach nr 256, 265 i w budynku nr 19 w Akademickim Ośrodku Szkoleniowym w Czernicy.**

1.7.1. Usługi bieżące raz w miesiącu:

- 1) sprawdzenie i przetestowanie zabezpieczeń energetycznych, ciśnieniowych, zaworów bezpieczeństwa;
- 2) kontrola poprawności działania stacji uzdatniania wody, ewentualnie uzupełnienia soli;
- 3) kontrola poprawności działania urządzeń;
- 4) test funkcjonalny regulatorów, urządzeń automatyki i sterowania;
- 5) dokonywanie zapisów parametrów i zdarzeń w dzienniku pracy kotłowni;
- 6) dokonywanie odczytów wszystkich liczników kotłowni: gazomierz, wodomierze, liczniki ciepła, liczniki energii elektrycznej;
- 7) usuwanie awarii, zabezpieczenie urządzeń przed skutkami powstałej awarii;
- 8) kontrola ilości zużycia oleju opałowego i gazu. Obsługujący ma obowiązek dokonywać rozruchu kotłów w oparciu o olej opałowy w przypadku zaniku gazu oraz rozruchu kotłów w celu rozpoczęcia sezonu grzewczego;

W przypadku nie dostosowania się do ww. uwagi - w trakcie rozruchu kotłów w celu rozpoczęcia sezonu grzewczego lub w przypadku zaniku gazu – kary za ponadnormatywne zużycie gazu naliczone przez dostawcę gazu będą egzekwowane od obsługującego kotłownię;

- 9) bieżące usuwanie usterek nieszczelności urządzeń kotłowni oraz konserwacja bieżąca polegająca na wymianie żarówek oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego budynku kotłowni;
- 10) sprawdzanie stanu technicznego w tym rozruch agregatów prądotwórczych stanowiących alternatywne źródło dostarczenia energii elektrycznej zamontowanych w budynkach kotłowni i sporządzenie stosownego protokołu.

1.7.2. Usługi półroczne - po zakończeniu i przed rozpoczęciem sezonu grzewczego:

- 1) wszystkie czynności jak w pkt 1.7.ppkt.1);
- 2) czyszczenie i regulacja palnika zgodnie z instrukcją i decyzją o dopuszczalnej emisji (ustawianie elektrod, regulacja ilości powietrza dla każdego stopnia palnika);
- 3) kontrola stanu ciśnienia w naczyniu zbiorczym, ewentualne uzupełnienie ciśnienia;
- 4) sprawdzenie szczelności połączeń instalacyjnych, przewodów elektrycznych;
- 5) sprawdzenie i przegląd stanu elementów mechanicznych, regulacja;
- 6) przed rozpoczęciem sezonu grzewczego należy sprawdzić a w trakcie rozruchu dokonywać sukcesywnych kontroli urządzeń w węzłach cieplnych obiektów. Węzły cieplne znajdujące się w obiektach są integralną częścią obsługi kotłowni głównej.

1.7.3. Czynności serwisowe roczne – wykonywane raz w roku

- 1) wszystkie czynności jak w pkt 1.7.ppkt.2);
- 2) konserwacja urządzeń;
- 3) czyszczenie podgrzewacza wody;
- 4) rewizja zewnętrzna i wewnętrzna urządzeń dozorowych dla UDT;
- 5) ewentualna wymiana uszkodzonych elementów;
- 6) test funkcjonalny wszystkich urządzeń;
- 7) wykonanie analizy spalin;
- 8) czyszczenie komory spalania i płomieniówek kotła;
- 9) sprawdzenie twardości wody,
- 10) utylizacja skroplin z kominów kotłowni w ilości ok. 100 litrów.

1.7.4. Usługi nadzoru wynikające z obowiązujących przepisów:

- 1) sporządzania protokołów skuteczności zerowania i oporności izolacji urządzeń,
- 2) sporządzanie protokołów drożności przewodów kominowych i wentylacyjnych,
- 3) uczestniczenie w kontrolach inspektora WDT, PIOŚ,
- 4) wyliczanie należności z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska,
- 5) typowanie urządzeń do remontów,
- 6) prowadzenie dziennika pracy kotłowni, składanie sprawozdań,

- 7) w zakresie instalacji ppoż. – utrzymywać osprzęt w ciągłej sprawności technicznej a sprzęt ppoż. musi mieć aktualny przegląd techniczny. Sprzęt ppoż. jest integralnym wyposażeniem kotłowni,
- 8) przygotowanie urządzeń do sezonu grzewczego oraz włączenie kotłów w równomierny okres cykliczny w okresie letnim zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową,
- 9) całodobowy nadzór mienia zewnętrznego w granicach ogrodzenia i wewnętrznego obiektu 256 oraz wewnętrznego w kotłowni 265,
- 10) **dokonywania co trzy miesięcznej kontroli aktywnego systemu bezpieczeństwa instalacji gazowej a po wykonaniu prac należy przedstawić stosowny protokół,**
- 11) **dokonywania co miesięcznego rozruchu agregatów prądotwórczych stanowiącego alternatywne źródło dostarczania energii elektrycznej zamontowanych w budynkach 256, 265, A.O.Sz w Czernicy a po wykonaniu prac należy przedstawić stosowny protokół,**
- 12) **obsługa techniczna pełniąca 24 godzinny dyżur ma obowiązek w godzinach 8.00; 14.00; 21.00; 02.00; 05.00 ma obowiązek składać meldunek Oficerowi Dyżurnemu AMW. Obsługa ma obowiązek co 2 godziny meldować się telefonicznie Oficerowi Dyżurnemu AMW.**

Nadzór eksploatacyjny i usuwanie awarii w terminie 0,5 godziny (wskazanym w ofercie, nie dłuższym niż 2h) od zgłoszenia w obiektach Akademii Marynarki Wojennej w tym w obiektach podlegających Konserwatorowi Zabytków. Wykonawca musi zapewnić Zamawiającemu kontakt telefoniczny 24 godziny na dobę z koordynatorem zewnętrznego serwisu technicznego jak i personelem całodobowej obsługi kotłowni.

1.8. Terminy przeglądów urządzeń kotłowni w budynkach nr 256, 265 i w budynku nr 19 w Akademickim Ośrodku Szkoleniowym w Czernicy.

- 1) przegląd instalacji gazowej i urządzeń gazowych w kotłowni w bud 256 i 265 - raz w roku w miesiącu wrzesień;
- 2) przegląd i konserwacja palników wraz z wymianą dysz w kotłowni 256, 265 oraz w Akademickim Ośrodku Szkoleniowym w Czernicy (dwa palniki olejowe typu OILON OY, znajdujący się 120 km do Gdyni na tracie Brusy- Chojnice) - przed sezonem grzewczym;
- 3) sprawdzenie działania zaworów bezpieczeństwa – raz na trzy miesiące;
- 4) sprawdzenie i oczyszczenie filtrów i odmulacza – raz w roku;
- 5) pomiary spalin – raz w roku.

1.9. Zadania do wykonania w związku z nadzorem i obsługą konserwacyjno-serwisową urządzeń systemu solarne pracującego na potrzeby Akademickiego Centrum Sportowego AMW:

- 1) Utrzymanie zadanych parametrów ciśnieniowo-przepływowych poszczególnych instalacji hydraulicznych;
- 2) Sprawdzanie dostosowania nastaw pracy programatorów do bieżącej pracy eksploatacyjnej;
- 3) Kontrola rozdzielni elektrycznych zasilających system;
- 4) Uzupełnianie i kontrolowanie stabilizacji glikolu, kontrola poprawności temperatury, korpusu silników, natężenia hałasu i ewentualnych przecieków;
- 5) Ręczne przestrzelenia zaworów bezpieczeństwa zainstalowanego w zainstalowanych na układach hydraulicznych poszczególnych obiegów – raz na kwartał;
- 6) Sprawdzanie poprawności działania pomp zasilających wszystkich układów;
- 7) Regulacja układu hydraulicznego zbiorników i instalacji solarnej wraz z automatyką sterującą firmy VISSMAN;
- 8) Czyszczenie zbiorników c.w.u systemu solarne;
- 9) Usuwanie drobnych przecieków na instalacji;
- 10) Uczestnictwo w kontrolach okresowych zainstalowanych urządzeń, wykonywanych przez przedstawiciela Wojskowego Urzędu Dozoru Technicznego;
- 11) Prowadzenie wpisów w dzienniku zdarzeń oraz wystawianie stosownych protokołów z wykonywanych czynności przeglądowych określonych według potrzeb poszczególnych urządzeń;
- 12) Eksploatacja infrastruktury systemu cieplnego wykonywana zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, o gospodarce ciepło-energetycznej, ochronie środowiska, ochronie przeciwpożarowej oraz DTR urządzeń.

1.10. Niezbędne czynności do wykonania wraz z zakupem materiałów.

Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia musi wykonać:

- 1) Remont instalacji gazowej i instalacji detekcji gazu w budynku 265 AMW.

Powyższe zadania należy wykonać do dnia 31.07.2025r.

Wykonawca uwzględni w kalkulacji cenowej prace, które w czasie realizacji przedmiotu zamówienia będą konieczne do wykonania na sieciach, instalacjach zewnętrznych i wewnętrznych ze względu na przeprowadzaną modernizację przedmiotowych sieci i instalacji przez Zamawiającego.

Zamawiający ma na myśli następujące prace:

- otwieranie i zamykanie zasuw, zaworów
- zatrzymanie jak i rozruch węzłów cieplnych na poszczególnych budynkach
- spuszczenie i uzupełnianie ciśnienia w instalacjach
- odpowietrzanie układów hydraulicznych

1.11. Kalkulacja cenowa.

- 1) W kalkulacji cenowej należy uwzględnić czynności, materiały i sprzęt niezbędny do wykonania usług określonych w pkt. 1.6.;1.7; 1.8; 1.9; 1.10. brutto w rozbiściu na:

a) Stały nadzór i obsługę serwisowo – eksploatacyjną:

tj.: koszt usługi za jeden miesiąc x 36 miesięcy = łączny koszt za 36 miesięcy.

b) Koszt czynności określonych w pkt.1.10 Opisu przedmiotu zamówienia (Opz)

- 2) Zapłata wynagrodzenia nastąpi po każdym miesiącu wykonywania przedmiotu zamówienia potwierdzonego protokołem odbioru podpisanym przez obie strony, na podstawie prawidłowo wystawionych faktur VAT, za każdy miesiąc w okresie trwania Umowy. Za wykonanie robót określonych w pkt. 1.10 wynagrodzenie płatne będzie na podstawie odrębnej faktury wystawionej na podstawie protokołu odbioru robót podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli w terminie 14 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury.

1.12. UWAGA:

- 2) kompleks obiektów Akademii Marynarki Wojennej jest objęty ochroną konserwatorską i wpisany do rejestru zabytków województwa pomorskiego pod nr 1859,
- 3) część budynków znajduje się na terenie zamkniętym na mocy decyzji Nr 264/MON Ministra Obrony Narodowej i w związku z tym:
 - a) na terenie Akademii obowiązuje system przepustkowy,
 - b) Wykonawca, który zamierza realizować prace poprzez osoby posiadające obce obywatelstwo musi przedłożyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy pozytywną opinię ze Służby Kontrwywiadu Wojskowego (SKW) na wejście wskazanych osób na teren wojskowy.

Wymogi dotyczące gwarancji i serwisu gwarancyjnego oraz pogwarancyjnego:

Wymagamy minimum 36 miesięcy gwarancji

UMOWA NR/2024 (projekt)

zawarta w dniu2024 r., pomiędzy:

Akademią Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z siedzibą w Gdyni (81-127) przy ul. Śmidowicza 69, NIP: 5860104693

reprezentowaną przez:

Kancelerza AMW – Marka DRYGASA, działającego na mocy pełnomocnictwa Rektora-Komendanta - kontradmirała prof. dr. hab. TOMASZA SZUBRYCHTA,

zwanym w dalszej części niniejszej Umowy „**Zamawiającym**”,

a

.....
zwanym w dalszej części niniejszej Umowy „**Wykonawcą**”,

zwanymi dalej łącznie „**Stronami**”, a każdy indywidualnie „Stroną”,

o następującej treści:

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania nr/ZP/24 prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, dokonanego przez Zamawiającego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024.1320 z późn. zm., dalej: „PZP”) na wykonanie zadania pn. „**Stały nadzór i obsługa serwisowo-eksploatacyjna kotłowni gazowo-olejowych w budynkach 256, 265, węzłów cieplnych, systemów solarnych i instalacji ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania zlokalizowanych w obiektach Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Stały nadzór i obsługa serwisowo-eksploatacyjna kotłowni olejowej i pomp ciepła pracujących w układzie hydraulicznym zlokalizowanych w budynku nr 19 w Akademickim Ośrodku Szkoleniowym w Czernicy k/Chojnic**” została zawarta Umowa o następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do: „**Stalego nadzoru i obsługi serwisowo-eksploatacyjnej kotłowni gazowo-olejowych w budynkach 256, 265, węzłów cieplnych, systemów solarnych i instalacji ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania zlokalizowanych w obiektach Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Stały nadzór i obsługa serwisowo-eksploatacyjna kotłowni olejowej i pomp ciepła pracujących w układzie hydraulicznym zlokalizowanych w budynku nr 19 w Akademickim Ośrodku Szkoleniowym w Czernicy k/Chojnic**”.
2. Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) stanowi integralną część Umowy.
3. Szczegółowy zakres usług:
 - I. Usługi bieżące nie rzadziej niż raz w miesiącu:
 - a) sprawdzenie i przetestowanie zabezpieczeń energetycznych, ciśnieniowych, zaworów bezpieczeństwa;
 - b) kontrola poprawności działania stacji uzdatniania wody, ewentualnie uzupełnienia soli;

- c) kontrola poprawności działania urządzeń grzewczych;
- d) test funkcjonalny regulatorów, urządzeń automatyki i sterowania;
- e) dokonywanie zapisów parametrów i zdarzeń w dzienniku pracy kotłowni;
- f) dokonywanie odczytów wszystkich liczników kotłowni: gazomierz, wodomierze, liczniki ciepła, liczniki energii elektrycznej;
- g) usuwanie awarii, zabezpieczenie urządzeń przed skutkami powstałej awarii;
- h) kontrola ilości zużycia oleju opałowego i gazu. Obsługujący ma obowiązek dokonywać rozruchu kotłów w oparciu o olej opałowy w przypadku zaniku gazu oraz rozruchu kotłów w celu rozpoczęcia sezonu grzewczego;

W przypadku niedostosowania się do ww. uwagi - w trakcie rozruchu kotłów w celu rozpoczęcia sezonu grzewczego lub w przypadku zaniku gazu – kary za ponadnormatywne zużycie gazu naliczone przez dostawcę gazu będą egzekwowane od Wykonawcy;

- i) bieżące usuwanie usterek nie szczelności urządzeń kotłowni oraz konserwacja bieżąca polegająca na wymianie żarówek oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego budynku kotłowni;
- j) sprawdzanie stanu technicznego w tym rozruch agregatów prądotwórczych stanowiących alternatywne źródło dostarczenia energii elektrycznej zamontowanych w budynkach kotłowni i sporządzenie stosownego protokołu.

II. Usługi półroczne - po zakończeniu i przed rozpoczęciem sezonu grzewczego:

- a) wszystkie czynności jak w pkt I.;
- b) czyszczenie i regulacja palnika zgodnie z instrukcją i decyzją o dopuszczalnej emisji (ustawianie elektrod, regulacja ilości powietrza dla każdego stopnia palnika);
- c) kontrola stanu ciśnienia w naczyniu w zbiorczym, ewentualne uzupełnienie ciśnienia;
- d) sprawdzenie szczelności połączeń instalacyjnych, przewodów elektrycznych;
- e) sprawdzenie i przegląd stanu elementów mechanicznych, regulacja;
- f) przed rozpoczęciem sezonu grzewczego należy sprawdzić a w trakcie rozruchu dokonywać sukcesywnych kontroli urządzeń w węzłach cieplnych obiektów. Węzły cieplne znajdujące się w obiektach są integralną częścią obsługi kotłowni głównej.

III. Czynności serwisowe roczne – wykonywane raz w roku:

- a) wszystkie czynności jak w pkt II.;
- b) konserwacja urządzeń;
- c) czyszczenie podgrzewacza wody;
- d) rewizja zewnętrzna i wewnętrzna urządzeń dozorowych dla UDT;
- e) ewentualna wymiana uszkodzonych elementów;
- f) test funkcjonalny wszystkich urządzeń;
- g) wykonanie analizy spalin;
- h) czyszczenie komory spalania i płomieniówek kotła;
- i) sprawdzenie twardości wody;
- j) utylizacja skroplin z kominów kotłowni w ilości ok. 100 litrów;

IV. Czynności serwisowe roczne w zakresie pomp ciepła – wykonywane raz w roku:

- a) przegląd i czyszczenie urządzeń;
- b) sprawowanie stałego nadzoru nad pracą urządzeń i usuwania awarii lub nieprawidłowości w pracy eksploatacyjnej kontrola szczelności układu chłodniczego;
- c) kontrola zawilgocenia czynnika chłodniczego;
- d) kontrola ciśnienia układu chłodniczego;
- e) kontrola ciśnienia w instalacji centralnego ogrzewania;
- f) kontrola nastaw i ewentualna regulacja parametrów pracy pomp ciepła;

- g) kontrola naczyń przeponowych układu centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej;
- h) kontrola odczytów czujników temperatury;
- i) kontrola ciśnienia glikolu wymiennika gruntowego;
- j) kontrola mieszaczy ładujących, rozładowujących i chłodzących;
- k) kontrola presostatów ciśnienia solanki;
- l) kontrola bezpieczników oraz szafy zasilającej;
- l) kontrola zaworów odcinających;
- m) sprawdzenie poprawności pracy sprężarki;
- n) sprawdzenie poprawności działania zaworów bezpieczeństwa;
- o) sprawdzenie poprawności pracy pomp obiegowych i cyrkulacyjnych oraz odpowietrzenie;
- r) sprawdzenie jakości wody grzewczej;
- s) sprawdzenie poprawności działania manometrów i termometrów;
- t) pomiar poboru prądu sprężarki;
- u) wykonanie czyszczenia oraz sprawdzenie stanu filtrów;
- v) wykonanie czyszczenia chemicznego skraplacza oraz parownika.

V. Usługi nadzoru wynikające z obowiązujących przepisów:

- a) sporządzania protokołów skuteczności zerowania i oporności izolacji urządzeń;
- b) sporządzanie protokołów drożności przewodów kominowych i wentylacyjnych;
- c) uczestniczenie w kontrolach inspektora UDT, PIOŚ;
- d) wyliczanie należności z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska;
- e) typowanie urządzeń do remontów;
- f) prowadzenie dziennika pracy kotłowni, składanie sprawozdań;
- g) w zakresie instalacji ppoż. – utrzymywać osprzęt w ciągłej sprawności technicznej a sprzęt ppoż. musi mieć aktualny przegląd techniczny. Sprzęt ppoż. jest integralnym wyposażeniem kotłowni;
- h) przygotowanie urządzeń do sezonu grzewczego oraz włączenie kotłów w równomierny okres cykliczny w okresie letnim zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową;
- i) całodobowy nadzór mienia zewnętrznego w granicach ogrodzenia i wewnętrznego obiektu 256, oraz wewnętrznego w kotłowni 265;
- j) **dokonywanie co trzy miesięcznej kontroli aktywnego systemu bezpieczeństwa instalacji gazowej a po wykonaniu prac należy przedstawić stosowny protokół;**
- k) **dokonywania co miesięcznego rozruchu agregatów prądotwórczych stanowiących alternatywne źródło dostarczania energii elektrycznej zamontowanych w budynkach 256, 265, AOS w Czernicy a po wykonaniu prac należy przedstawić stosowny protokół;**
- l) obsługa techniczna pełniąca 24-o godzinny dyżur ma obowiązek w godzinach 8.00; 14.00; 21.00; 02.00; 05.00 składać meldunek Oficerowi Dyżurnemu AMW.
- m) Obsługa ma obowiązek co 2 godziny meldować się telefonicznie Oficerowi Dyżurnemu AMW.

VI. Nadzór eksploatacyjny i usuwanie awarii w obiektach Akademii Marynarki Wojennej w tym w obiektach podlegających Konserwatorowi Zabytków:

- a) Przystąpienie do usunięcia awarii w czasie godzin od zgłoszenia.

VII. Niezbędne czynności do wykonania:

Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia musi wykonać:

- 1) Remont instalacji gazowej i instalacji detekcji gazu kotłowni w budynku 256 Akademii Marynarki Wojennej, ul. Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia

Zadanie określone w pkt VII powyżej należy wykonać do dnia 31.07.2025r.

§ 2

1. Terminy przeglądów urządzeń kotłowni w budynkach nr 256, 265 na terenie AMW w Gdyni i w budynku nr 19 w Akademickim Ośrodku Szkoleniowym w Czernicy.

- a) przegląd instalacji gazowej i urządzeń gazowych w kotłowni w bud 256 i 265 - raz w roku w miesiącu wrzesień,
- b) przegląd i konserwacja palników wraz z wymianą dysz w kotłowni 256, 265 oraz w Akademickim Ośrodku Szkoleniowym w Czernicy (dwa palniki olejowe typu OILON OY, znajdujący się 120 km do Gdyni na tracie Brusy - Chojnice) - przed sezonem grzewczym,
- c) sprawdzenie działania zaworów bezpieczeństwa – raz na trzy miesiące,
- d) sprawdzenie i oczyszczenie filtrów i odmulacza – raz w roku,
- e) pomiary spalin – raz w roku.

§ 3

1. Nadzór nad obsługą i eksploatacją ze strony Zamawiającego pełnić będą:
 - Szef Oddziału Zabezpieczenia AMW,
 - Kierownik Sekcji Infrastruktury.
2. Wykonawca wyznacza na swojego przedstawiciela odpowiedzialnego za realizację obowiązków Wykonawcy wynikających z niniejszej Umowy:
 -

§ 4

1. Termin wykonania przedmiotu Umowy w zakresie określonym w § 1 ust.3 pkt I-VI – **36 miesięcy licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym następuje podpisanie Umowy, tj. do**
2. Termin wykonania przedmiotu Umowy w zakresie określonym w § 1 ust.3 pkt VII –**31.07.2025 r.**

§ 5

1. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony oraz posiada niezbędne kwalifikacje do pełnej realizacji przedmiotu Umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z wymogami instrukcji technicznej i eksploatacji, kartami gwarancyjnymi tych urządzeń, zaleceniami producentów urządzeń, aktualnym poziomem wiedzy technicznej oraz należytą starannością.
- 2.a. Wykonawca zobowiązuje się przez cały okres trwania Umowy do:
 - a) zapewnienia autoryzowanego serwisu kotłów wodnych firmy FAKO S.A.,
 - b) przeprowadzania przeglądów serwisowych węzłów cieplnych firmy Danfoss przez autoryzowany serwis producenta lub serwis z autoryzacją producenta tych urządzeń.
3. O konieczności dokonania napraw lub usunięcia awarii Wykonawca zawiadomi niezwłocznie upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego lub w przypadku jego nieobecności oficera dyżurnego AMW.
4. Wykonawca musi zapewnić Zamawiającemu kontakt telefoniczny 24 godziny na dobę z koordynatorem zewnętrznego serwisu technicznego, jak i personelem całodobowej obsługi kotłowni.

5. Wykonawca zobowiązany jest do założenia/uzupełniania książki techniczno-serwisowej oraz do dokonywania w nich odpowiednich wpisów po każdym przeglądzie lub wezwaniu serwisowym. Po każdym przeglądzie Wykonawca przedstawi Zamawiającemu protokół obejmujący zauważone usterki i nieprawidłowości.
6. Materiały eksploatacyjne i konserwacyjne niezbędne do wykonania czynności konserwacyjnych i obsługi dostarczać będzie Wykonawca.
7. Koszty usuwania awarii leżą po stronie Wykonawcy. Zamawiający ponosi wyłącznie koszty zakupu materiałów lub części zamiennych niezbędnych do jej usunięcia na podstawie przedstawionych faktur zakupowych. Zamawiający będzie dokonywał weryfikacji przedstawionych faktur oraz cen towarów w celu zminimalizowania kosztów zakupów.
8. Wszystkie materiały/urządzenia/części zamienne zakupione i wbudowane przez Wykonawcę w ramach usuwanych awarii, Wykonawca obejmie gwarancją wskazaną w formularzu ofertowym tj.:msc.

§ 6

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za zrealizowanie przedmiotu Umowy wynosi:
Cena netto w wysokości: zł, **słownie:**
złotych 00/100, podatek VAT 23% w wysokości: zł, słownie:
..... złotych 00/100, **cena brutto** w wysokości:
zł, słownie: złotych 00/100, w tym:
 - a) Stały nadzór i obsługa serwisowo - eksploatacyjna określona w § 1 ust 3. pkt. I – VI, w rozbiciu na 36 miesięcy, w wysokości: netto za każdy miesiąc, w tym: podatek VAT 23%: zł, cena brutto: zł.
 - b) Koszt czynności określonych w § 1 ust 3. pkt. VII, w wysokości:zł netto, w tym: podatek VAT 23%:zł, cena brutto: zł
2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie protokołu potwierdzającego wykonanie usługi podpisanego przez osoby uprawnione, po każdym miesiącu wykonywania usługi, na podstawie prawidłowo wystawionych faktur VAT, z zastrzeżeniem nieprzekroczenia kwoty określonej w ust.1 a) niniejszego paragrafu wynikającej z § 1 ust 3. pkt. I – VI.
3. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy płatne będzie z konta bankowego Zamawiającego w Santander Bank, nr 95 1500 1881 1210 2003 3251 0000 na konto Wykonawcy
4. Zamawiający będzie realizował faktury, w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, przy czym za datę zapłaty strony ustalają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
5. Wynagrodzenie wynikające z § 6 ust 1 b) za wykonanie robót określonych w § 1 ust. 3 pkt. VII płatne będzie na podstawie odrębnej faktury wystawionej na podstawie protokołu odbioru robót podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli w terminie 14 dni roboczych od daty prawidłowo wystawionej faktury.
6. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazanego przez Wykonawcę w § 6 ust. 3 jest rachunkiem bankowym, dla którego zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1646 z późn. zm.) prowadzony jest rachunek VAT.
7. Wymieniony w § 6 ust.3 numer rachunku bankowego:
 - 1) jest zawarty w wykazie, o którym mowa w art. 96 b ust. 3 pkt 13) Ustawy o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2024 poz. 361 z późn. zm.),
 - 2) jest aktualny, a w przypadku zmiany numeru rachunku bankowego, na który ma być dokonana płatność Wykonawca niezwłocznie (jednak nie później niż w terminie 1 dnia od dnia zaistnienia takiej zmiany) poinformuje Zamawiającego o tym fakcie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

8. Zmiana numeru rachunku bankowego nie wymaga aneksu do Umowy, a jedynie pisemnego (pod rygorem nieważności) powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o takiej zmianie, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji.
9. W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy, na który ma być dokonana płatność nie występuje w wykazie, o którym mowa w art. 96 b ust. 3 pkt 13) Ustawy o podatku od towarów i usług, Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności do dnia, w którym wskazany do płatności rachunek bankowy Wykonawcy pojawi się w tym wykazie, zaś okres wstrzymania się z płatnością nie będzie uznawany za opóźnienie w zapłacie.
10. Jeśli dla numeru rachunku rozliczeniowego wskazanego przez Wykonawcę w § 6 ust. 3, prowadzony jest rachunek VAT to:
 - 1) Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności tzw. split payment. Zapłatę w tym systemie uznaje się za dokonanie płatności w terminie ustalonym w § 6 ust. 4 Umowy,
 - 2) Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności w mechanizmie podzielonej płatności tzw. split payment,
 - 3) Mechanizm podzielonej płatności nie będzie wykorzystywany do zapłaty za świadczenia zwolnione lub opodatkowane 0% stawką VAT,
 - 4) Wykonawca zobowiązuje się do umieszczania na wystawianych fakturach adnotacji „mechanizm podzielonej płatności” zgodnie z art. 106e pkt 18a Ustawy o podatku od towarów i usług w przypadku, gdy wartość faktury przekracza kwotę określoną w art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 236).
11. Wykonawca zobowiązuje się, że zrekompensuje Zamawiającemu wszelkie negatywne konsekwencje finansowe, w tym z tytułu utraty przez Zamawiającego prawa do odliczenia podatku VAT powstałe w wyniku uchybień ww. warunków lub powstałe w wyniku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 88 ust. 3a lub art. 96 ust. 9 i 9a ustawy o VAT, z tytułu ponoszenia przez Zamawiającego odpowiedzialności, o której mowa w art. 117ba ustawy z 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 2383) oraz z tytułu braku możliwości zaliczenia wydatku do kosztów podatkowych lub konieczności zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów lub zwiększenia przychodów na zasadach określonych w art. 15d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 2805 z późn. zm.).
12. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu Umowy w jednej z form określonych w art. 450 ust.1 ustawy PZP w wysokości 3 % ceny ofertowej brutto, o której mowa w § 6 ust. 1 za okres 36 miesięcy.
13. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej musi być ona bezwarunkowa i na pierwsze żądanie.
14. 70 % całości zabezpieczenia zostanie zwrócona Wykonawcy w ciągu 30 dni po zakończeniu niniejszej Umowy.
15. Pozostała część zabezpieczenia tj. 30 % nastąpi nie później niż w 15 dni po zakończeniu terminu okresu gwarancji na materiały/urządzenia/części zamienne zakupione i wbudowane przez Wykonawcę, w ramach usuwania awarii, w trakcie trwania przedmiotowej Umowy (liczone od momentu wbudowania/montażu) tj.....msc.

§ 7

1. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić w miejscu wykonywania usługi warunki bezpieczeństwa i higieny pracy.
2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego oraz osób trzecich całkowitą i wyłączną odpowiedzialność w zakresie zapewnienia w miejscu wykonywania usługi bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz przestrzegania zasad przeciwpożarowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. W zakresie wymienionym w ust. 2 Wykonawca podlega również kontroli właściwych organów Zamawiającego w obecności przedstawiciela AMW.

4. Zamawiający ma prawo do kontroli jakości wykonanych usług oraz pozostałych warunków Umowy.
5. Obiekty kotłowni zostaną przekazane Wykonawcy na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego.
6. Wykonawca zobowiązany jest do protokolarnego przekazania zakresu niezbędnych czynności kolejnemu Wykonawcy wyłonionemu w procesie postępowania przetargowego celem zachowania sprawnej ciągłości nadzoru oraz obsługi przedmiotu zamówienia w okresie nie krótszym niż 14 dni.
7. Wykonawca musi zapewnić Zamawiającemu kontakt telefoniczny 24 godziny na dobę z koordynatorem zewnętrznego serwisu technicznego jak i personelem całodobowej obsługi kotłowni.

§ 8

1. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie **umowy o pracę wszystkich osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia**, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j.Dz.U.2023.1465 z późn. zm.).
2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
 - a. żądania dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
 - b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
 - c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
3. W trakcie realizacji Umowy na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia, tj. **oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to musi zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy.**
4. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% całkowitego wynagrodzenia netto określonego w § 6 ust. 1 Umowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 powyżej czynności.
5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
6. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek dopilnowania, aby Podwykonawca zatrudnił na podstawie **umowy o pracę wszystkie osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji zamówienia**, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tj. Dz.U.2023.1456 z późn. zm.).

§ 9

1. W przypadku nie dopełnienia obowiązku wskazanego w § 1 ust. 3 pkt I ppk. h) Umowy- kary za ponadnormatywne zużycie gazu naliczone przez dostawcę gazu Zamawiającemu będą egzekwowane od Wykonawcy;
2. W przypadku przerwy w dostawie czynnika grzewczego z winy Wykonawcy, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% całkowitego wynagrodzenia netto określonego w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy za każdy dzień przerwy, jednak nie więcej niż 30 000,00 zł brutto.
3. Za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w § 1 ust.3 pkt VI i w terminie określonym w § 4 ust.2 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% całkowitego wynagrodzenia netto określonego w § 6 ust. 1 Umowy za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 30 000,00 zł brutto.
4. Za opóźnienie w przystąpieniu do usunięcia awarii w czasie określonym w formularzu ofertowym tj. do:..... Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5.000,00 zł brutto za każdy przypadek naruszenia.
5. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy w wysokości 20 % całkowitego wynagrodzenia netto określonego w § 6 ust. 1 Umowy.
6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego w wysokości 20 % całkowitego wynagrodzenia netto określonego w § 6 ust. 1 Umowy.
7. W razie nienależytego wykonania umowy albo jej części lub opóźnienia w wykonaniu Umowy albo jej części powyżej 3 dni, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy.
8. Za naruszenie obowiązków, o których mowa w § 12 ust. 1 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wynagrodzenia netto określonego w § 6 ust. 1 Umowy.
9. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić każda ze Stron, wynosi 300 000,00 złotych brutto.
10. Kary umowne i należności pieniężne przysługujące Zamawiającemu z tytułu przedmiotowej Umowy mogą być potrącane z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie kar z wynagrodzenia umownego.
11. Strony Umowy mają prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach wynikających z Kodeksu Cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.

§ 10

1. Wykonawca nie może powierzyć wykonania niniejszej Umowy w całości podmiotom trzecim bez zgody Zamawiającego.
2. Wykonawca może zlecić część usługi do wykonania Podwykonawcom. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków niniejszej umowy. Wykonawca zlecając roboty Podwykonawcom, zobowiązany jest bezwzględnie przestrzegać przepisów wynikających z art. 647¹ Kodeksu cywilnego.
3. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za własne.
4. Jeżeli Podwykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób powodujący naruszenie postanowień umowy, Zamawiający może żądać od Wykonawcy, aby Podwykonawca zaprzestał na oznaczony czas albo na stałe wykonywania części albo całości powierzonych dostaw lub usług. W przypadkach, o których mowa powyżej, Wykonawca obowiązany jest bezzwłocznie rozwiązać albo zmienić zawartą z Podwykonawcą umowę. Na żądanie Zamawiającego umowy takie zostaną rozwiązane.
5. Wykonawca zobowiązany jest zawiadamiać niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zaistnienia sporu lub wszczęcia postępowania sądowego, Zamawiającego o wszelkich sporach z Podwykonawcami i postępowaniach sądowych z udziałem Wykonawcy lub Podwykonawcy toczących się w związku z realizacją niniejszej Umowy.

6. W przypadku zgłoszenia do Zamawiającego przez Podwykonawcę, który zawarł umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, wymagalnych roszczeń o zapłatę z tytułu wykonanych usług, wskazując na uchylania się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę, Zamawiający wzywa Wykonawcę, aby w terminie 7 dni zajął stanowisko w sprawie roszczeń Podwykonawców oraz dowodów na poparcie swojego stanowiska.
7. W przypadku braku zapłaty przez Wykonawcę na rzecz Podwykonawców wynagrodzenia należnego Podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 ustawy PZP, Zamawiającemu przysługiwać będzie kara umowna w wysokości 1.000,00 złotych brutto za każde stwierdzone naruszenie.

§ 11

1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.
2. Z zastosowaniem przepisów odrębnych umowa jest nieważna w przypadku naruszenia postanowień art. 457 PZP.
3. Zmiany treści Umowy mogą być dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności, wyłącznie na warunkach określonych w art. 455 PZP w następujących przypadkach:
 - 1) zmiany przepisów mających wpływ na treść zawartej Umowy, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści Umowy do aktualnego stanu prawnego;
 - 2) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy – spowodowanej wystąpieniem niżej wymienionych okoliczności:
 - a) zmianą wysokości stawek podatkowych składających się na wynagrodzenie Wykonawcy. Ewentualna zmiana wynagrodzenia może dotyczyć tej jego części, dla której obowiązek podatkowy powstał po momencie wejścia w życie przepisów dokonujących zmiany ww. stawek podatkowych (bez zmiany wynagrodzenia netto Wykonawcy),
 - b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U.2022, poz. 2207 z późn. zm.)– zmiana wynagrodzenia Wykonawcy o różnicę pomiędzy wysokością dotychczasowego minimalnego wynagrodzenia za pracę a nową wysokością minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zmiana będzie uwzględniała jedynie pracowników Wykonawcy zatrudnionych przez niego wyłącznie przy realizacji przedmiotu zamówienia w pełnym wymiarze czasu pracy, na podstawie umowy o pracę, otrzymujących minimalne wynagrodzenia,
 - c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - zmiana wynagrodzenia wykonawcy o różnicę pomiędzy dotychczasową wysokością odprowadzanych składek a nową wysokością odprowadzanych składek. W takim przypadku Wykonawca będzie zobowiązany przedstawić wykaz pracowników realizujących przedmiot zamówienia wraz ze wskazaniem zmiany wysokości odprowadzanych składek,
 - d) zmiany w trakcie trwania Umowy kosztów związanych z realizacją zamówienia o 10% w stosunku do kosztów przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie;
 - 3) w zakresie zmiany podwykonawcy lub rezygnacji z udziału podwykonawcy przy realizacji przedmiotu Umowy. Zmiana może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia podwykonawcy o braku roszczeń wobec Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający dopuści zmianę pod warunkiem, że Wykonawca wykaże, że

proponowany inny podwykonawca (lub Wykonawca samodzielnie) spełniania warunki w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia i nie podlega wykluczeniu z postępowania w przypadkach określonych w Specyfikacji warunków zamówienia.

- 4) wystąpienia siły wyższej, rozumianej jako wydarzenie zewnętrzne, nieprzewidywalne, nieoczekiwane i poza kontrolą stron niniejszej Umowy, niezależnych od Strony, która się na nie powołuje i których konsekwencji mimo zachowania należytej staranności nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (tj. zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, klęski żywiołowe spowodowane przez burze, huragany, promieniowanie, skażenie, powódź, pożar, ekstremalny upał lub mróz, nagłe i długotrwałe przerwy w dostawie energii elektrycznej i inne) uniemożliwiające wykonanie zamówienia w terminie umownym lub powodujące zmianę zakresu usługi,
- 5) inne zmiany:
 - a) zmiany prowadzące do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści Umowy,
 - b) zmiany dotyczące nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno-prawnej w trakcie trwania Umowy, numerów kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych, w innych przypadkach wskazanych w art. 455 ustawy PZP.
 - c) postanowienia Umowy nie mogą być zmienione w stosunku do treści oferty, chyba że konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia Umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.
 - d) W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w dniu zawierania Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
4. W przypadku wystąpienia okoliczności skutkujących koniecznością zmiany Umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 3 pkt 3) Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego i wystąpienia z wnioskiem o dokonanie wskazanej zmiany.
5. Jeżeli Zamawiający uzna, że zaistniałe okoliczności nie stanowią podstawy do zmian Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zadania zgodnie z warunkami zawartymi w Umowie.
6. W przypadku zmiany stawki podatku VAT przyjętej przez Wykonawcę w ofercie w toku realizacji Umowy, wynagrodzenie Wykonawcy netto pozostaje bez zmian, a strony w drodze pisemnego aneksu pod rygorem nieważności do Umowy wprowadzą do Umowy zmienioną stawkę podatku VAT i nową wartość brutto Umowy z tym zastrzeżeniem, iż zmiana będzie obowiązywać od chwili podpisania aneksu do Umowy.
7. W przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jak również zmian zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, które w ocenie Wykonawcy mają wpływ na koszt wykonania przez niego zamówienia i winny skutkować zwiększeniem jego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy, obowiązkiem Wykonawcy jest zgłoszenie do Zamawiającego pisemnego wniosku o zmianę wynagrodzenia wraz ze wskazaniem kwoty zwiększonego wynagrodzenia oraz uzasadnieniem takiego zwiększenia. Zamawiający dokona analizy złożonego wniosku wraz z przedłożonymi dokumentami i w razie stwierdzenia wpływu ww. zmian na koszt wykonania zamówienia po stronie Wykonawcy, dokona zmiany wysokości jego wynagrodzenia na kwotę odpowiadającą zmienionemu kosztowi.
8. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 2 lit. d) niniejszego paragrafu, zmianę wynagrodzenia Wykonawcy ustala się z użyciem odesłania do wskaźnika cen producentów usług związanych z obsługą działalności gospodarczej ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy nastąpić może po upływie 12 miesięcy obowiązywania Umowy, nie częściej niż raz na 6 miesięcy.

- Każdej ze Stron przysługuje żądanie odpowiedniej zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy na powyższych zasadach.
9. Każda zmiana Umowy wymaga zgody drugiej strony, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Umowy, w szczególności w zakresie prawa Zamawiającego do złożenia oświadczenia o obniżeniu wynagrodzenia w przypadkach przewidzianych Umową.
 10. Do każdego wniosku o zmianę wysokości wynagrodzenia Strona dołącza wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy, co nie uchybia innym postanowieniom Umowy, w szczególności odnoszącym się do zasad realizacji robót dodatkowych lub zamiennych.
 11. Zamawiającemu przysługuje w terminie 30 dni roboczych od daty otrzymania wniosku Wykonawcy, żądanie udostępnienia do wglądu lub przedłożenia odpisów księgowych dokumentów źródłowych lub innego rodzaju dokumentów i dowodów, w zakresie niezbędnym do oceny zasadności wprowadzenia zmiany, pod rygorem odmowy wprowadzenia zmiany.
 12. Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia Wykonawcy na skutek powyższych postanowień.

§ 12

1. W czasie wykonywania niniejszej Umowy, Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia Zamawiającego:
 - a) o zmianie siedziby Wykonawcy,
 - b) o upadłości Wykonawcy,
 - c) o wszczęciu postępowania układowego,
 - d) o ogłoszeniu likwidacji,
 - e) o zawieszeniu działalności,
 - f) o zmianie konta bankowego podanego w § 6 ust. 3 Umowy,pod rygorem zapłaty kary umownej, o której mowa w § 9 ust. 8 niniejszej Umowy.
2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1 powinno nastąpić w terminie 3 dni od dnia zaistnienia powyższych okoliczności.

§ 13

1. Zamawiającemu, na podstawie art. 395 § 1 k.c., przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania przez Wykonawcę przepisów w zakresie określonym w § 7 ust. 2 Umowy.
2. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy na podstawie ust. 1 powyżej Zamawiający może realizować w terminie wynoszącym 3/4 terminu, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy z uwzględnieniem wszelkich zmian wynikających z § 11 Umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności oraz powinno zawierać podanie przyczyny oraz uzasadnienie. Należy je złożyć drugiej Stronie w terminie 14 dni roboczych od powzięcia przez Stronę uprawnioną informacji o zaistnieniu okoliczności określonej w ust. 1 niniejszego paragrafu.
3. Oprócz wypadków określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu, Zamawiający może odstąpić od Umowy w następujących przypadkach:
 - 1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu;
 - 2) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
 - a) dokonano zmiany Umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 PZP,
 - b) wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 PZP,
 - c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążyą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy

2014/25/UE i **dyrektywy** 2009/81/WE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

- d) Wykonawca, w sytuacji opisanej w § 10 ust 4 Umowy nie wyznaczy w miejsce Podwykonawcy, z którym rozwiązano umowę, nowego Podwykonawcy;
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Zamawiający odstępuje od Umowy w części której zmiana dotyczy.
 5. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.
 6. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i naliczenia kar umownych w przypadku trzykrotnego przekroczenia przez Wykonawcę zadeklarowanego czasu reakcji przystąpienia do usunięcia awarii.

§ 14

1. W zakresie nie uregulowanym niniejszą Umową zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawa.
2. Strony zgodnie oświadczają, że tryb przewidywany w ustawie z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024.1320 z późn. zm.) i aktach wykonawczych do tej ustawy został zachowany.
3. Strony w pierwszej kolejności zobowiązują się rozwiązać wszelkie spory powstałe na tle niniejszej Umowy w sposób polubowny, w szczególności poprzez mediację. W przypadku braku dojścia do porozumienia, spory wynikłe z niniejszej Umowy poddaje się rozstrzygnięciu sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.
4. W ofercie zostanie uwzględniony koszt szkolenia w obecności przedstawiciela AMW, które zostanie przeprowadzone dla pracowników firmy przejmującej eksploatację po zakończeniu Umowy. Szkolenie zostanie zakończone protokołem potwierdzającym zapoznanie się z zasadami eksploatacji.
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.
6. Załączniki stanowiące integralną część Umowy:
 - a. Załącznik nr 1 – KRS/Wypis z CEiDG;
 - b. Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia zawarty w SWZ;
 - c. Załącznik nr 3 – Uprawnienia, świadectwa kwalifikacyjne oraz aktualne zaświadczenia o przynależności do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa osób wskazanych w SWZ ważne w okresie trwania przedmiotu zamówienia (W przypadku, gdy przedstawiony dokument traci ważność w trakcie realizacji zamówienia, należy niezwłocznie przedstawić aktualne zaświadczenie w celu zapewnienia ciągłości wykonania prac).
 - d. Załącznik nr 4 – Polisa OC;

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

.....

.....

Sprawdzono pod względem:

Prawnym:

Finansowym:

Wykonawca:

.....

.....

reprezentowany przez:

.....

.....

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

**OŚWIADCZENIE
O PRZYNALEŻNOŚCI / BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI
DO GRUPY KAPITAŁOWEJ**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Staly nadzór i obsługa serwisowo-eksploatacyjna kotłowni gazowo-olejowych, węzłów cieplnych, systemów solarnych i instalacji cwu i co w obiektach AMW oraz kotłowni olejowej i pomp ciepła w AOS w Czernicy, numer referencyjny: AMW-KANC.SZP.2712.94.2024**, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), oświadczam/y, że:

- **należę** * do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369, 1571 i 1667), co następujący Wykonawca, który złożył odrębną ofertę, w postępowaniu:

.....

.....

lub

- **nie należę** * do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369, 1571 i 1667), co inny Wykonawca, który złożył odrębną ofertę, w postępowaniu.

Data, miejscowość oraz podpis(-y):

* niniejsze oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

** niepotrzebne skreślić

Wykonawca:

.....
.....

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

.....
.....

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenia wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZĄDZENIA 833/2014 ORAZ
ART. 7 UST. 1 USTAWY O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE
PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINĘ ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE
BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Staly nadzór i obsługa serwisowo-eksploatacyjna kotłowni gazowo-olejowych, węzłów cieplnych, systemów solarnych i instalacji cwu i co w obiektach AMW oraz kotłowni olejowej i pomp ciepła w AOS w Czernicy, numer referencyjny: AMW-KANC.SZP.2712.94.2024**, prowadzonego przez Akademię Marynarki Wojennej w Gdyni, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.⁴

⁴ Zgodnie z treścią art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

- a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;
- b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub
- c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,

2. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).⁵

INFORMACJA DOTYCZĄCA POLEGANIA NA ZDOLNOŚCIACH LUB SYTUACJI PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY W ZAKRESIE ODPOWIADAJĄCYM PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:

[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku podmiotu udostępniającego zasoby, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega w zakresie odpowiadającym ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego podmiotu udostępniającego zasoby, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega w zakresie odpowiadającym ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.]

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zdolnościach lub sytuacji następującego podmiotu udostępniającego zasoby:

.....
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),

w następującym zakresie: (określić odpowiedni zakres udostępnianych zasobów dla wskazanego podmiotu),
co odpowiada ponad 10% wartości przedmiotowego zamówienia.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY, NA KTÓREGO PRZYPADA PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:

[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku podwykonawcy (niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby), na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego podwykonawcy, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca nie polega, a na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.]

Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego podwykonawcą, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia:

.....
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

⁵ Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w art. 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DOSTAWCY, NA KTÓREGO PRZYPADA PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:

[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.]

Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego dostawcą, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia:

.....
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w art. 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH:

Wskazuję następujące podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, oraz dane umożliwiające dostęp do tych środków:

1)

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

2)

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

.....

kwalifikowany podpis elektroniczny

Wykonawca:

.....

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

.....

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych wynikających z RODO

Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO⁶⁾, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w **art. 13 RODO** względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4).

Wykonawca musi wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z **art. 14 RODO** względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem wykonawcy w postępowaniu, wykonawca składa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenie o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.

Oświadczenie wykonawca składa razem z ofertą.

Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO¹⁾ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

* W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

⁶⁾ rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

Wykonawca:

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) reprezentowany przez:

.....
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w w trybie przetargu nieograniczonego znak: **AMW-KANC.SZP.2712.94.2024: Staly nadzór i obsługa serwisowo-eksploatacyjna kotłowni gazowo-olejowych, węzłów cieplnych, systemów solarnych i instalacji cwu i co w obiektach AMW oraz kotłowni olejowej i pomp ciepła w AOS w Czernicy** w zakresie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, dodatkowo art. 109 ust. 1 pkt 1 i 3-10 oświadczamy, że: wszystkie informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania **są aktualne** na dzień złożenia oświadczenia

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCÓW
WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZAMÓWIENIE
(o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy)**

Oświadczenia wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
PODMIOTY W IMIENIU KTÓRYCH SKŁADANE JEST OŚWIADCZENIE:

.....
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

.....
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)
reprezentowane przez:

.....
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) - dalej: ustawa Pzp na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego którego przedmiotem jest: **Staly nadzór i obsługa serwisowo-eksploatacyjna kotłowni gazowo-olejowych, węzłów cieplnych, systemów solarnych i instalacji cwu i co w obiektach AMW oraz kotłowni olejowej i pomp ciepła w AOS w Czernicy** numer referencyjny: AMW-KANC.SZP.2712.94.2024, prowadzonego w trybie nieograniczonym działając jako pełnomocnik podmiotów, w imieniu których składane jest oświadczenie oświadczam, że:

Wykonawca:

.....
Wykona następujący zakres świadczenia wynikającego z umowy o zamówienie publiczne:

.....
Wykonawca:

.....
Wykona następujący zakres świadczenia wynikającego z umowy o zamówienie publiczne:

.....
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą.

Wykonawca:

.....
.....

reprezentowany przez:

.....
.....

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE

(dotyczy gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach innych podmiotów)

Oświadczam, iż podmiotem, na którego zasoby powołujemy się na zasadach określonych w art. 118 ustawy PZP, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, jest*:

.....
(należy podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

* *niepotrzebne skreślić*

PISEMNE ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW NA OKRES KORZYSTANIA Z NICH PRZY WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA ZGODNIE Z ART. 118 USTAWY PZP

Nazwa

Adres

Ja (My) niżej podpisany (ni)

.....

działając w imieniu i na rzecz :

.....
.....

oświadczam(y), że w postępowaniu **AMW-KANC.SZP.2712.94.2024** na:

Stały nadzór i obsługa serwisowo-eksploatacyjna kotłowni gazowo-olejowych, węzłów ciepłych, systemów solarnych i instalacji cwu i co w obiektach AMW oraz kotłowni olejowej i pomp ciepła w AOS w Czernicy

zobowiązuję (zobowiązujemy) się udostępnić swoje zasoby Wykonawcy:

.....
(pełna nazwa Wykonawcy i adres/siedziba Wykonawcy)

W celu oceny, czy ww. Wykonawca będzie dysponował moimi zasobami w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek nas łączący gwarantuje rzeczywisty dostęp do moich zasobów podaję:

- 1) zakres moich zasobów dostępnych Wykonawcy:
.....
.....
.....
- 2) sposób wykorzystania moich zasobów przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia:
.....
.....
.....
- 3) charakteru stosunku, jaki będzie mnie łączył z Wykonawcą:
.....
.....
.....
- 4) zakres i okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia:
.....

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy PZP.
- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1, 4, 5 i od 7 do 10 ustawy PZP.
- Oświadczam, że nie jestem umieszczony na listach i nie podlegam wykluczeniu z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie obowiązujących przepisów określonych w art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835).

UWAGA:

Pisemne zobowiązanie podmiotu udostępniającego musi być podpisane podpisem kwalifikowanym przez ten podmiot i złożone wraz z ofertą

Wykonawca:

.....

reprezentowany przez:

.....

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Wykaz wykonanych/wykonywanych usług

I. Co najmniej jedno zamówienie odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia w zakresie obsługi serwisu i eksploatacji kotłowni olejowo-gazowej wyłącznie z kotłami wodnymi o mocy kotłów nie mniejszej niż 4500 kW dla zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 600.000,00 zł brutto, świadczone nieprzerwanie przez okres minimum 12 miesięcy;

| Lp. | Przedmiot zamówienia (rodzaj usług) | zamówienia wykonanych | Podmiot na rzecz którego wykonano zamówienie | Termin Realizacji (od ÷ do) | Sposób realizacji robót |
|------|--|-----------------------|--|---|--|
| 1. | 1.Nazwa obiektu i jego lokalizacja (adres): 2.Moc kotłowni olejowo-gazowej (min. 4 500 kW): 3.Zakres wykonywanych usług - opis: | | (adres, telefon kontaktowy, adres e-mail) | (dzień, miesiąc, rok) Wartość usługi za cały okres trwania umowy Od:..... Do:..... | zasób własny/ podmiot trzeci w przypadku podmiotu trzeciego podać nazwę, adres, tel. Podmiotu: |
| 2. | 1.Nazwa obiektu i jego lokalizacja (adres): 2.Moc kotłowni olejowo-gazowej (min. 4 500 kW): 3.Zakres wykonywanych usług - opis: | | (adres, telefon kontaktowy, adres e-mail) | (dzień, miesiąc, rok) Wartość usługi za cały okres trwania umowy Od:..... Do:..... | zasób własny/ podmiot trzeci w przypadku podmiotu trzeciego podać nazwę, adres, tel. Podmiotu: |
| 3... | | | | | |

| <p>1) Wykonawca nie może sumować kilku zamówień o mniejszym zakresie i wartości dla uzyskania wymaganych pułapów wielkości umownej z warunku.</p> <p>2) Zamawiający nie uzna warunku, jako spełnionego jeżeli Wykonawca wykazywać będzie się doświadczeniem w realizacji wymaganej usługi na kwotę wymaganą lub wyższą ale zrealizowaną lub realizowaną w kontrakcie zawartym na okres krótszym niż 12 miesięcy.</p> <p>3) Zamawiający nie uzna warunku za spełniony jeżeli Wykonawca w łącznej wartości świadczonej usługi zawrze wartości urządzeń wmontowywanych/wymienianych w związku z usuwaniem stanów awaryjnych w systemach i rozliczanych na zasadzie refundacji kosztów.</p> | | | | | | |
|---|--|-----------------------|--|----------------------|---|--|
| <p>II. Przeglądy i konserwacje instalacji c.o. i c.w.u w obiektach budowlanych podlegających konserwatorowi zabytków bądź znajdujących się na terenie objętym ochroną Konserwatora Zabytków o łącznej powierzchni min. 20.000 m², w ramach maksymalnie trzech umów, nieprzerwanie przez okres minimum 12 miesięcy.</p> | | | | | | |
| Lp. | Przedmiot zamówienia (rodzaj usług) | zamówienia wykonanych | Podmiot na rzecz którego wykonano zamówienie | Nr rejestru zabytków | Termin Realizacji (od ÷ do) | Sposób realizacji robót |
| 1. | 1.Nazwa obiektu/obiektów budowlanych i lokalizacja (adres): 2.Powierzchnia: 3.Zakres wykonywanych usług - opis: | | (adres, telefon kontaktowy, adres e-mail) | | (dzień, miesiąc, rok) Wartość usługi za cały okres trwania umowy Od:..... Do:..... | zasób własny/ podmiot trzeci w przypadku podmiotu trzeciego podać nazwę, adres, tel. Podmiotu: |
| 2. | 1.Nazwa obiektu/obiektów budowlanych i lokalizacja (adres): 2.Powierzchnia: 3.Zakres wykonywanych usług - opis: | | (adres, telefon kontaktowy, adres e-mail) | | (dzień, miesiąc, rok) Wartość usługi za cały okres trwania umowy Od:..... | zasób własny/ podmiot trzeci w przypadku podmiotu trzeciego podać nazwę, adres, tel. Podmiotu: |
| 3. | 1.Nazwa obiektu/obiektów budowlanych i lokalizacja (adres): 2.Powierzchnia: 3.Zakres wykonywanych usług - opis: | | (adres, telefon kontaktowy, adres e-mail) | | (dzień, miesiąc, rok) Wartość usługi za cały okres trwania umowy Od:..... | zasób własny/ podmiot trzeci w przypadku podmiotu trzeciego podać nazwę, adres, tel. Podmiotu: |
| <p>1) Zamawiający nie uzna warunku, jako spełnionego jeżeli Wykonawca wykazywać będzie się doświadczeniem w realizacji wymaganej usługi o wymaganej powierzchni ale zrealizowaną w kontrakcie zawartym na okres krótszy niż 12 miesięcy.</p> | | | | | | |

UWAGA !!!

W załączeniu dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług wyszczególnionych w powyższym wykazie.

ZALACZNIK NR 11

Wykonawca:

.....

.....

reprezentowany przez:

.....

.....

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu zamówienia, odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|------------------------|---|---|
| Lp. | Imię i Nazwisko | Opis posiadanych kwalifikacji | Informacja o podstawie do dysponowania tą osobą przez Wykonawcę <i>(w przypadku udostępnienia podać nazwę podmiotu)</i> |
| I. Kierownik posiadający uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych i gazowych: | | | |
| 1 | Imię i Nazwisko: | (rodzaj i nr uprawnień budowlanych, data ich wydania, nazwa organu wydającego): | Osoba będąca w dyspozycji Wykonawcy |
| 1. | | | Osoba udostępniona przez inny podmiot, tj. |
| II. Dwie osoby: | | | |
| 1. posiadające aktualne uprawnienia grupy „D” do wykonywania prac na stanowisku dozoru i eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontu, montażu, kontrolno – pomiarowych urządzeń, instalacji i sieci zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. nr 89, poz.828 z późn. zm.), 2. spełniające wymagania kwalifikacyjne do wykonywania pracy na stanowisku dozoru w zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla następujących urządzeń, instalacji i sieci poniższych grup: Grupa 1 - Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną (pkt. 2,4,9,10) a w szczególności muszą obsługiwać: – urządzenia i instalacje elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1kV, – zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50kW, – elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym, – aparaturę kontrolno-pomiarową oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych jw. Grupa 2 - Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne (pkt. 1,2,10) a w szczególności muszą obsługiwać: – kotły wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe o mocy powyżej 50kW wraz z urządzeniami pomocniczymi, | | | |

- sieci i instalacje ciepłne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyłce ciepła powyżej 50kW,
- aparaturę kontrolno-pomiarową oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych jw.

Grupa 3 – Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe a w szczególności muszą obsługiwać:

- sieci gazowe rozdzielacze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5MPa(gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe),
- urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa
- aparaturę kontrolno-pomiarową urządzeń i instalacji wymienionych jw.

W przypadku, gdy zaświadczenie traci ważność w trakcie realizacji zamówienia, należy niezwłocznie przedstawić aktualne zaświadczenie w celu zapewnienia ciągłości wykonania prac.

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----|---------------------------|--|---|
| 1. | Imię i Nazwisko: | (dokument potwierdzający ww. wymaganie, data wydania, data ważności): | Osoba będąca w dyspozycji Wykonawcy Osoba udostępniona przez inny podmiot,tj. |
| 2. | Imię i Nazwisko: | (dokument potwierdzający ww. wymaganie, data wydania, data ważności): | Osoba będąca w dyspozycji Wykonawcy Osoba udostępniona przez inny podmiot,tj. |

III. Cztery osoby:

1. posiadające aktualne uprawnienia w zakresie (E) - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji sieci (Dz.U. nr 89, poz.828 z późn. zm.)
2. Spełniające wymagania kwalifikacyjne do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla następujących urządzeń, instalacji i sieci poniższych grup:

Grupa 1 - Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną a w szczególności muszą obsługiwać:

- urządzenia i instalacje elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1kV,
- zespoły prądowórcze o mocy powyżej 50kW,
- elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym,
- aparaturę kontrolno-pomiarową oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych jw.

Grupa 2 – Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne a w szczególności muszą obsługiwać:

- kotły wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe o mocy powyżej 50kW wraz z urządzeniami pomocniczymi,
- sieci i instalacje ciepłne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyłce ciepła powyżej 50kW,
- aparaturę kontrolno-pomiarową oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych jw.

Grupa 3 – Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe a w szczególności muszą obsługiwać:

- sieci gazowe rozdzielacze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5MPa(gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe),
- urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa
- aparaturę kontrolno-pomiarową urządzeń i instalacji wymienionych jw.

W przypadku, gdy zaświadczenie traci ważność w trakcie realizacji zamówienia, należy niezwłocznie przedstawić aktualne zaświadczenie w celu zapewnienia ciągłości wykonania prac.

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---------------------------|--|--|
| 1. | Imię i Nazwisko: | (dokument potwierdzający ww. wymaganie, data wydania, data ważności): | Osoba będąca w dyspozycji Wykonawcy) Osoba udostępniona przez inny podmiot,tj. |
| 2. | Imię i Nazwisko: | (dokument potwierdzający ww. wymaganie, data wydania, data ważności): | Osoba będąca w dyspozycji Wykonawcy) Osoba udostępniona przez inny podmiot,tj. |
| 3. | Imię i Nazwisko: | (dokument potwierdzający ww. wymaganie, data wydania, data ważności): | Osoba będąca w dyspozycji Wykonawcy) Osoba udostępniona przez inny podmiot,tj. |
| 4. | Imię i Nazwisko: | (dokument potwierdzający ww. wymaganie, data wydania, data ważności): | Osoba będąca w dyspozycji Wykonawcy) Osoba udostępniona przez inny podmiot,tj. |
| <p>IV. Minimum jedną osobą do kierowania usługą, która posiada poświadczenie bezpieczeństwa osobowego w zakresie dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ZASTRZEŻONE” , a w przypadku jego braku poświadczenie bezpieczeństwa, które posiada pisemne upoważnienie kierownika jednostki organizacyjnej o dopuszczeniu do prac związanych z dostępem danej osoby do informacji niejawnych o klauzuli „Zastrzeżone” oraz posiada zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych.</p> | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Imię i Nazwisko: | (dokument potwierdzający ww. wymaganie, data wydania, data ważności): | Osoba będąca w dyspozycji Wykonawcy) Osoba udostępniona przez inny podmiot,tj. |

....., dn.

Wykonawca:

.....
.....

reprezentowany przez:

.....
.....

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego AMW-KANC.SZP.2712.94.2024 na:

Stały nadzór i obsługa serwisowo-eksploatacyjna kotłowni gazowo-olejowych, węzłów ciepłych, systemów solarnych i instalacji cwu i co w obiektach AMW oraz kotłowni olejowej i pomp ciepła w AOS w Czernicy

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy (nazwa firmy):

.....

.....

z siedzibą w

.....

Oświadczam, że:

Pani/Pan będzie pełnił funkcję kierownika i posiada uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych i gazowych. Wskazana osoba musi posiadać aktualne zaświadczenie z Izby Inżynierów Budownictwa ważne w okresie trwania przedmiotu zamówienia

....., dn.

Wykonawca:

.....

.....

reprezentowany przez:

.....

.....

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego **AMW-KANC.SZP.2712.94.2024** na:

Stały nadzór i obsługa serwisowo-eksploatacyjna kotłowni gazowo-olejowych, węzłów cieplnych, systemów solarnych i instalacji cwu i co w obiektach AMW oraz kotłowni olejowej i pomp ciepła w AOS w Czernicy

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy (nazwa firmy):

.....

.....

z siedzibą w

Oświadczam, że:

Pani/Pan

Pani/Pan

- posiadają aktualne uprawnienia grupy „D” do wykonywania prac na stanowisku dozoru i eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontu, montażu, kontrolno – pomiarowych urządzeń, instalacji i sieci zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji sieci (Dz.U. nr 89, poz.828 z późn. zm.),
- spełniają wymagania kwalifikacyjne do wykonywania pracy na stanowisku dozoru w zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla następujących urządzeń, instalacji i sieci poniższych grup:

Grupa 1 - Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzając, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną a w szczególności muszą obsługiwać:

- urządzenia i instalacje elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1kV,
- **zespoły prądowórcze o mocy powyżej 50kW,**
- **elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwybuchowym,**
- aparaturę kontrolno-pomiarową oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych jw.

Grupa 2 - Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne a w szczególności muszą obsługiwać:

- kotły wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe o mocy powyżej 50kW wraz z urządzeniami pomocniczymi,

- sieci i instalacje ciepłe wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyłce ciepła powyżej 50kW,
- aparaturę kontrolno-pomiarową oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych jw.

Grupa 3 – Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe a w szczególności muszą obsługiwać:

- sieci gazowe rozdzielacze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5MPa(gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe),
- urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa
- aparaturę kontrolno-pomiarową urządzeń i instalacji wymienionych jw.

Wskazane osoby muszą posiadać aktualne dokumenty potwierdzające ww. kwalifikacje ważne w trakcie realizacji zamówienia.

....., dn.

Wykonawca:

.....
.....

reprezentowany przez:

.....
.....

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

OŚWIADCZENIE

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego AMW-KANC.SZP.2712.94.2024 na:

**Stały nadzór i obsługa serwisowo-eksploatacyjna kotłowni gazowo-olejowych,
węzłów ciepłych, systemów solarnych i instalacji cwu i co w obiektach AMW
oraz kotłowni olejowej i pomp ciepła w AOS w Czernicy**

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy (nazwa firmy):

.....
.....

z siedzibą w

Oświadczam, że:

Pani/Pan

Pani/Pan

Pani/Pan

Pani/Pan

- posiadają aktualne uprawnienia w zakresie (E) - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji sieci (Dz.U. nr 89, poz.828 z późn. zm.);
- posiadają aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby
- Spełniają wymagania kwalifikacyjne do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla następujących urządzeń, instalacji i sieci poniższych grup:

Grupa 1 – Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzając, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną a w szczególności muszą obsługiwać:

urządzenia i instalacje elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1kV,

- zespoły prądowórcze o mocy powyżej 50kW,
- elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym,
- aparaturę kontrolno-pomiarową oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji;

sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych jw.

Grupa 2 – Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne a w szczególności muszą obsługiwać:

- kotły wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe o mocy powyżej 50kW wraz z urządzeniami pomocniczymi,
- sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyłce ciepła powyżej 50kW,
- aparaturę kontrolno-pomiarową oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych jw.

Grupa 3 – Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe a w szczególności muszą obsługiwać:

- sieci gazowe rozdzielacze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5MPa(gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe),
- urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa
- aparaturę kontrolno-pomiarową urządzeń i instalacji wymienionych jw.

Wskazana osoba musi posiadać aktualne dokumenty potwierdzające ww. kwalifikacje ważne w trakcie realizacji zamówienia.

....., dn.

(pieczęć adresowa Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego
AMW-KANC.SZP.2712.94.2024 na:

**Stały nadzór i obsługa serwisowo-eksploatacyjna kotłowni gazowo-olejowych,
węzłów cieplnych, systemów solarnych i instalacji cwu i co w obiektach AMW oraz
kotłowni olejowej i pomp ciepła w AOS w Czernicy** w imieniu reprezentowanej przeze
mnie firmy (nazwa firmy):

.....

.....

z siedzibą w

.....

Oświadczam, że:

Pani/Pan

posiada poświadczenie bezpieczeństwa osobowego w zakresie dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ZASTRZEŻONE” , a w przypadku jego braku poświadczenie bezpieczeństwa, które posiada pisemne upoważnienie kierownika jednostki organizacyjnej o dopuszczeniu do prac związanych z dostępem danej oso-by do informacji niejawnych o klauzuli „Zastrzeżone” oraz posiada zaświadczenie o odbyciu szkolenia w za-kresie ochrony informacji niejawnych i będzie kierował usługą w ww. zakresie.