


OZNACZENIA:

1. Pokrywa
2. Korpus z PE szczelny z dnem monolitycznym
3. Zawór odcinający grzybkowy Dn 20
- 3a. Zawór odcinający Dn 20 z kurkiem spustowym
4. Wodomierz Dn 15, Qn=1,6 m³/h,
5. Konsola wodomierzowa wyciągana
6. Zawór zwrotny antyskażeniowy Dn 20 klasy EA
7. Warstwa piasku zagęszczonego o grubość 150 cm



NAVPRO SP. Z O.O.

UL. MYŚLIWSKA 21/6
80-126 GDAŃSK

PRZYSTAŃ KAJAKOWA W 0+925 KM RZECI CHEŁST W ŁEBIE
ZLOKALIZOWANA PRZY UL. 10 MARCA

Lokalizacja: dz. nr 224/1, 226 obr. 1 Łeba, dz. nr 360/15, 360/8 obr. 2 Łeba, gmina Łeba, powiat lęborski

Tytuł rysunku:	Studzienka wodomierzowa	2020/2
Inwestor:	GMINA MIEJSKA ŁEBA UL. KOŚCIUSZKI 90, 84-283 ŁEBA	Nr projektu
Opracował:		b.s. skala
Projektował:	mgr inż. Paweł Buczek upr. nr POM/0278/PBS/18 specjalność: INSTALACYJNA	S5 nr rysunku
Sprawdził:	mgr inż. Marcin Kaczmarek upr. nr POM/0206/POOS/08 specjalność: INSTALACYJNA	03.2020 r. data