

URZĄDZENIE

Nr układu	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
Moc inst./oblicz.(kW)	0,25	0,25	0,3	0,01	6,0	6,0	6,0	1,1	1,1	1,1
Prąd znam./oblicz.(A)	0,4	0,4	1,5	0,05	9,3	9,3	9,3	2,0	2,0	2,0
Lokalizacja	OWT-1	OWT-2	RGnn	BO	teren			KN-1	KN-2	KN-3
Nazwa urządzenia	Zgarniacz osadu nr 1	Zgarniacz osadu nr 2	Wentylacja szafy	Dzwonek - awaria AKP	Zestaw gniazd terenowych 1x400VAC, 16A 2x230VAC, 16A	Zestaw gniazd terenowych 1x400VAC, 16A 2x230VAC, 16A	Zestaw gniazd terenowych 1x400VAC, 16A 2x230VAC, 16A	Pompa zatapialnia	Pompa zatapialnia	Pompa zatapialnia
Nr.technol.urządz.										

UWAGA!
Kolorem szarym oznaczono obwody wyłączone z zakresu prac inwestycyjnych
Kolorem czerwonym oznaczono elementy zmienione/dodane

Przedsiębiorstwo Projektowo–Usługowe
64–920 Piła ul. Okrzei 18
PROJ–EKO sp. z o.o
tel. 0–67/214–22–40, fax 0–67/214–22–50

MK–PROJ Maciej Konarzewski
ul. Buraczana 4/13
81–587 Gdynia
m.konarzewski@mk–proj.com
+48 604 264 255

Opracował	mgr inż. Maciej Konarzewski		Data 03.2023	Stadium PW
Projektował	mgr inż. Bartłomiej Zosiuk upr. nr POM/0149/POOE/06 w spec. instalacyjnej		Skala	Branża IE
Sprawdził	mgr inż. Mariusz Kacprzak upr. nr POM/0189/PWOE/11 w spec. instalacyjnej			
Inwestycja	Projekt wykonawczy przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Okonku	Inwestor GMINA OKONEK ul. Niepodległości 53, 64–965 Okonek		
Temat rysunku	Schemat strukturalny rozdzielnicy RGnn		Nr rysunku 02	Arkusz 04/04