Rozdzielnica RGnn

ROZDZIELNICA	Nr.rozdzielnicy	Rozdzielnica RGnn									
	Nr.przedziału										
	Nap/przekrój szyn	3x400V, 50 Hz, 315A									
	Wyłacznik In(A) / typ Stycznik In(A) / typ Przekaźnik termiczny zakr / typ Przekł.prąd. Przekł / typ Amperomierz zakr. / typ										
LINIA	Typ, przekrój kabla zasil.	YKY 4x10	YKY 4x2,5		YKY 4x2,5		YKY 4x2,5		YKY 4x2,5	YKY 4x1,5	YKY 4x1,5	YKY 4x1,5	
	Oznaczenie kabla zasil.	WERGnn-16	WERGnn-17.1		WERGnn-18.1		WERGnn-19.1		WERGnn-20.1	WERGnn-21	WERGnn-22	WERGnn-23	
	Typ, przekrój kabla ster.		YKSLYekw 2x2x0,5	YKSY 10x1,5		YKSY 10x1,5	YKSLYekw 2x2x0,5	YKSY 10x1,5	YKSLYekw 2x2x0,5	YKSY 10x1,5			
	Oznaczenie kabla ster.		WSRGnn-17.2	WERGnn-17.3		WERGnn-18.2	WSRGnn-19.2	WERGnn-19.3	WSRGnn-20.2	WERGnn-20.3			
	Symbol urządzenia		SZSD	SS_KRU M1		M1	SS_KD M1		M1	M1	M1	M1	
URZĄDZENIE	Nr układu		16	17		18	19		20	21	22	23	
	Moc inst./oblicz.(kW)		6,0	1,5		3,1	1,5		1,5	0,02	0,02	0,02	
	Prąd znam./oblicz.(A)		9,3	4,2		4,8	4,2		4,2	0,03	0,03	0,03	
	Lokalizacja		SZSD	KRU		KRU	KD		KD	KN-1	KN-2	KN-3	
	Nazwa urządzenia		Kontenerowa automatyczna stacja zlewcza ścieków dowożonych	Mieszadło zatapialne		Pompa zatapialna	Mieszadło zatapialne nr 1		Mieszadło zatapialne nr 2	Przepustnica regulacyjna	Przepustnica regulacyjna	Przepustnica regulacyjna	
	Nr.technol.urządz.												

UWAGA!
Kolorem szarym oznaczono obwody wyłączone z zakresu prac inwestycyjnych

Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe
64-920 Piła ul. Okrzei 18
PROJ-EKO sp. z o.o
tel. 0-67/214-22-40, fax 0-67/214-22-50

MK-PROJ Maciej Konarzewski
ul. Buraczana 4/13
81-587 Gdynia
m.konarzewski@mk-proj.com
+48 604 264 255

Opracował	mgr inż. Maciej Konarzewski	Data	Stadium
		03.2023	PW
Projektował	mgr inż. Bartłomiej Zosiuk upr. nr POM/0149/POOE/06 w spec. instalacyjnej	Skala	Branża
Sprawdził	mgr inż. Mariusz Kacprzak upr. nr POM/0189/PWOE/11 w spec. instalacyjnej		IE

Inwestycja Projekt wykonawczy przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Okonku	Inwestor GMINA OKONEK ul. Niepodległosci 53, 64-965 Okonek

Temat rysunku Schemat strukturalny rozdzielnicy RGnn	Nr rysunku 02	Arkusz 03/04