

ZP.271.6.2023

**Zainteresowani Wykonawcy**

Odpowiedzi na pytanie w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na realizację zadania pn.: „Budowa zadaszzonego lodowiska z funkcją boiska wielofunkcyjnego w Nakle nad Notecią”.

Zadanie dofinansowane jest z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych

Uprzejmie informuję, że w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na realizację zadania pn. „Budowa zadaszzonego lodowiska z funkcją boiska wielofunkcyjnego w Nakle nad Notecią” wpłynęło pytania wykonawcy. Poniżej przedstawiam treść pytań wraz z odpowiedziami:

**Pytania z dnia 24.04.2023r.**

W odpowiedziach z dnia 19.04.2023 podano aktualne parametry agregatu chłodniczego, nie wymieniając odzysku ciepła opisanego w załączniku nr 2 do PFU. Czy Zamawiający rezygnuje z odzysku ciepła, czy też należy go jednak przewidzieć?

W odpowiedzi na pytanie informuję, że Zamawiający nie rezygnuje z funkcji odzysku ciepła.

Niniejsza odpowiedź staje się integralną częścią SWZ.

*Z up. Burmistrza*

*Krzysztof Błoński*

*Z-ca Burmistrza*