



2019/ 3794 /NZ/IM

Tychy, 30 lipca 2019 r.

Sprawa nadrzędna:

ZAINTERESOWANI UDZIAŁEM W PRZETARGU

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.:

Likwidacja Kotłowni Wilkowyje w Tychach.

Podłączenie dzielnicy Wilkowyje do miejskiego systemu ciepłowniczego – sieci ciepłownicze w/p.

Zadanie 2

Przekroczenie torów kolejowych PKP relacji Katowice – Zwardoń w km 17 360⁹-17 362³ siecią ciepłowniczą 2x Dn 250/400.

Zadanie 3a – część I

Budowa sieci ciepłowniczej 2x Dn 250/450 od pkt. „P” w rejonie ul. Budowlanych i Wojska Polskiego do pkt. „T” w rejonie Browaru Obywatelskiego w Tychach.

- I. Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie przesłane w formie e-mail w dniu 27.07.2019 r.za pomocą Platformy Zakupowej Zamawiającego:

Treść zapytania:

Czy mogą Państwo udostępnić pismo PKP S.A. o numerze IZDKe-505/164/2017?

Treść odpowiedzi Zamawiającego:

Zamawiający w związku z brakiem pliku stanowiącego uzupełnienie dokumentacji projektowej, który dotyczy uzgodnień z PKP S.A. Zakład Linii Kolejowych w Sosnowcu znak IZDKe-505/164/2017 z dnia 11.07.2017r.) dodaje brakujący plik na Platformę Zakupową Zamawiającego, jak niżej:

Dodany zostaje następujący element SIWZ:

- 1) załącznik nr 9a - uzgodnienia z PKP z 2017 (zamieszczony na platformie zakupowej Zamawiającego)
 - Plik o nazwie: `zal_nr_9a_-_uzgodnienia_z_PKP_z_2017.pdf`

W związku z powyższym zmianie ulega termin składania ofert i zmianie ulegają następujące zapisy SIWZ:

ROZDZIAŁ XVI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA.

Punkt 1. otrzymuje następujące brzmienie:

1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni tj. do dnia 17.10.2019r.

ROZDZIAŁ XIX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

Punkty 2 - 4 otrzymują następujące brzmienie:

2. Termin składania ofert upływa w dniu **19 sierpnia 2019 r. godzina 10:00.**
3. Terminem otwarcia ofert jest dzień **19 sierpnia 2019 r. godzina 10:15.**
4. Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego w siedzibie PEC Sp. z o.o. Tychy ul. Kubicy 6 **w dniu 19.08.2019r. o godz. 10:15** w sali konferencyjnej (pokój nr 104).

Wszystkie pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

- II. Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie przesłane w formie e-mail w dniu 25.07.2019 r.za pomocą Platformy Zakupowej Zamawiającego:

Treść zapytania:

W dokumentacji technicznej przekroczenie ul. Budowlanych oraz torów kolejowych PKP zaprojektowano przy zastosowaniu stalowych rur przeciskowych izolowanych antykorozyjnie trójwarstwową izolacją polipropylenową 3 LPP.

Z opinii uzyskanej z jednej z czołowych firm w Polsce wykonujących przejścia bezwykopowe wynika, że do przecisków nie stosuje rur izolowanych. W trakcie wciskania izolowanej rury stalowej izolacja zostaje uszkodzona, a przede wszystkim zwiększają się siły tarcia znacznie wydłużające cały proces lub mogące uniemożliwić wykonanie przecisku.

Wobec powyższego prosimy o rozważanie możliwości i dopuszczenie do zastosowania jako rur przeciskowych, rur stalowych bez izolacji.

Treść odpowiedzi Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie rur stalowych bez izolacji.

Należy zastosować odpowiednią metodę bezwykopową dla wskazanego w projekcie typu rury osłonowej, umożliwiającą wprowadzenie jej bez uszkodzenia izolacji.

W związku z powyższym zapisy dotyczące rodzaju rur opisane w dokumentacji projektowej dla przedmiotu zamówienia pozostają bez zmian.

Z poważaniem,

Prezes Zarządu
Dyrektor Naczelny

Andrzej Skowroński

PROKURENT
Główny Księgowy

Dorota Mrzyć

ADWOKAT

Mariola Rozmus

Kopia: NZ, a/a