

Grudziądz, dnia 30.10.2023 r.

WIR.271.38.2023

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Dotyczy: wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w ramach realizacji zadania „Rewitalizacja Parku Miejskiego na Wzgórzu Zamkowym w Grudziądzu”.

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (*t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.*) w odpowiedzi na zapytanie, Zamawiający informuje:

Pytanie:

Dotyczy oświetlenie fontanny DRY PLAZA. Oświetlenie sterowane protokołem DMX RDM: lampa DYNAMIC WHITE 18W 24Vdc. Jeżeli w zakresie robót jest montaż lamp oświetlających fontannę to bardzo proszę o załączenie karty katalogowej lub podanie bardziej szczegółowych parametrów lampy. Niestety na podstawie podanych informacji producent nie jest w stanie dobrać odpowiedniego produktu.

Odpowiedź:

Zamawiający w odpowiedzi na zadane pytanie załącza kartę katalogową lamp oświetlających fontannę przyjętych przez projektanta, a także dopuszcza stosowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych zgodnie z §1 ust.4 wzoru umowy.

Zamawiający informuje, iż proponowane lampy muszą być zgodne z poniższą specyfikacją:

- kolor: biały ciepły, biały zimny, bursztynowy
- metoda sterowana: DMX RDM
- wskaźnik oddania barwy: >80
- kąt soczewki: 15°
- stopień ochrony: IP68 głębokość wody do 8 metrów
- zakres temperatury pracy: -20°C/45°C

/-/ Prezydent Grudziądz