



UWAGA: NA ODCINKACH PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI DESZCZOWEJ O PRZYKRYCIU MNIEJSZYM NIŻ 0,8m RURĘ PROWADZIĆ W IZOLACJI Z ŁUPKÓW O GRUBOŚCI MIN. 10cm			
Projekt sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami dla m. Stomowo gm. Rogoźno			
Wykonawca	ARMO MONIKA GUMUŁA Ul. Naramowicka 217A/23, 61-611 Poznań		
Zamawiający	Gmina Rogoźno ul. Nowa 2, 64-610 Rogoźno		
Lokalizacja	dz. o nr ew. 58,88/8, ark.2 M./Obr. Stomowo, gm. Rogoźno	DATA 09.08.2023	REWIZJA 00.00
Nazwa rysunku	Profil przykanalików kanalizacji sanitarnej		
Projektował	mgr inż. Arkadiusz Koza uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych nr uprawnień: WKP/0363/PWOS/13	BRANŻA SANITARNA	STADIUM PROJEKT TECHNICZNY
Sprawił	mgr inż. Stanisław Domański uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych nr uprawnień: MAP/0224/POOS/13	SKALA 1:200/100	NR RYS. PT.02.T1