



POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE

ZP.262.80.2023

Olsztyn, dnia 24.11.2023 r.

Wykonawcy

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 284 ust. 6, w powiązaniu z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) zwanej dalej PZP, Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie przekazuje treść pytań zawartych we wnioskach o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia, w postępowaniu pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1372N w m. Bartąg (centrum wsi przy piekarni)” i udziela następujących wyjaśnień:

PYTANIE NR 1

Proszę o określenie ilości znaków PEO.

ODPOWIEDŹ Nr 1

6 sztuk.

PYTANIE NR 2

W przedmiarze wskazane są krawężniki 20x30x100 w opisie zamówienia są krawężniki 15x30x100.

Proszę o określenie parametrów krawężników.

ODPOWIEDŹ Nr 2

Prawidłowe parametry to 20x30x100.

PYTANIE NR 3

Proszę o potwierdzenie, że nie należy wbudowywać bariery U-11a. Jeśli należy, to proszę o wskazanie lokalizacji i ilości.

ODPOWIEDŹ Nr 3

Nie należy montować barier U-11a.

PYTANIE NR 4

Kto jest właścicielem materiałów z demontażu (kostka brukowa, krawężniki, obrzeża)? Jeśli Zamawiający, to proszę o wskazanie odległości odwozu materiału.

ODPOWIEDŹ Nr 4

Wykonawca ma zutylizować zdemontowane elementy tj. kostka brukowa, krawężnik, obrzeża.

PYTANIE NR 5

Kto jest właścicielem materiałów z demontażu istniejącego przejścia dla pieszych? Jeśli Zamawiający, to proszę o wskazanie odległości odwozu materiału.

ODPOWIEDŹ Nr 5

Właścicielem jest Zamawiający, transport do 10 km.

PYTANIE NR 6

Kto jest właścicielem materiału z frezowania? Jeśli Zamawiający, to proszę o wskazanie odległości odwozu materiału.

ODPOWIEDŹ Nr 6

Właścicielem jest Zamawiający, transport do 20 km.

PYTANIE NR 7

W opisie zamówienia wskazano, że trzeba wykonać warstwę wiążącą i ścierną na wyniesionym przejściu dla pieszych, natomiast w kosztorysie jest tylko warstwa ścierną. Proszę o określenie robót na przejściu dla pieszych.

ODPOWIEDŹ Nr 7

Należy wykonać warstwy o grubości do 8 cm mierzone w płaszczyźnie przejścia – AC11W i 4 cm – AC11S.

Dariusz Jasiński

Dyrektor Powiatowej Służby Drogowej w Olsztynie

.....