

Płock, dnia 03.10.2024 roku

MZD-NZ.391.15.2024.MS

wykonawcy

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pn.: **Remont al. Marszałka Józefa Piłsudskiego w ciągu drogi krajowej nr 60**

Zamawiający - Miejski Zarząd Dróg przekazuje pytania, które wpłynęły w ww. postępowaniu wraz z odpowiedziami.

Zapytanie nr 1.

Prosimy o potwierdzenie, że zamieszczony przedmiar robót jest obowiązujący i zawiera wszystkie roboty niezbędne do wykonania ww. zadania.

Odpowiedź na zapytanie 1

Zamieszczony przedmiar robót jest obowiązujący z uwzględnieniem poniższych odpowiedzi i zawiera wszystkie roboty niezbędne do wykonania ww. zadania.

Zapytanie nr 2.

Prosimy o zamieszczenie SST na wykonanie oznakowania poziomego.

Odpowiedzi na zapytanie 2

W załączeniu SST na wykonanie oznakowania poziomego.

Zapytanie nr 3.

Wg opisu przedmiotu zamówienia pkt.3, ppkt.2) Zamawiający przekazuje Wykonawcy zatwierdzony projekt czasowej organizacji ruchu, natomiast wg pkt.13 opisu Wykonawca ma na własny koszt opracować projekt czasowej organizacji ruchu drogowego. Prosimy o wskazanie właściwej odpowiedzi.

Odpowiedzi na zapytanie 3

Zapis wykonania i zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu w pkt.13, został umieszczony omyłkowo.

Punkt 13 Opisu przedmiotu zamówienia otrzymuje nowe brzemienie:

„13. Wykonawca we własnym zakresie uzyska wszystkie wymagane opinie, zgody, decyzje związane z realizacją przedmiotu zamówienia, ~~wykona projekt czasowej (na okres przebudowy) organizacji ruchu oraz uzyska jej zatwierdzenie i wprowadzi~~ organizację: czasową ~~opracowaną we własnym zakresie i docelową zgodnie z opracowaną i zatwierdzoną dokumentacją.~~ Wszelkie koszty w/w uzgodnień i decyzji przez okres remontu ponosi Wykonawca.”

Zmawiający jest w trakcie opracowywania projektu czasowej organizacji ruchu . W momencie uzyskania zatwierdzenia prześle go Wykonawcy do wprowadzenia.

Zapytanie nr 4.

Jeżeli zatwierdzony projekt czasowej organizacji ruchu drogowego jest w posiadaniu Zamawiającego prosimy o zamieszczenie projektu w celu oszacowania kosztów jego wprowadzenia

Odpowiedzi na zapytanie 4

Zmawiający jest w trakcie opracowywania projektu czasowej organizacji ruchu . W momencie uzyskania zatwierdzenia prześle go Wykonawcy do wprowadzenia.

Zapytanie nr 5.

Wg projektu zagospodarowania terenu w opisie technicznym pkt. 2.3 do wykonania jest izolacja na wiadukcie drogowym oraz ułożenie warstwy wiążącej z asfaltu lanego. Brak tych pozycji w przedmiarze robót. Prosimy o potwierdzenie, czy te roboty należy wykonać.

Odpowiedzi na zapytanie 5

Izolacja na wiadukcie drogowym nie jest w zakresie realizacji remontu.

Zapytanie nr 6.

Prosimy o potwierdzenie, czy w ogóle w zakres robót wchodzi jakiegokolwiek prace na wiadukcie

Odpowiedzi na zapytanie 6

Zakres robót nie obejmuje prac na wiadukcie – Załącznik nr 1 do działu III SWZ

Zapytanie nr 7

Czy w zakres robót wchodzi rozbiórka i wykonanie nowych zatok autobusowych. Brak pozycji przedmiarowych

Odpowiedzi na zapytanie 7

W zakres robót nie wchodzi rozbiórka i wykonanie nowych zatok autobusowych - Załącznik nr 1 do działu III SWZ.

Zapytanie nr 8

Prosimy o wskazanie właściwej grubości warstwy kruszywa pod opaskami; wg opisu technicznego gr. 20cm, wg przedmiaru robót 10cm.

Odpowiedzi na zapytanie 8

Właściwa grubość warstwy kruszywa pod opaskami gr. 10cm.

Zapytanie nr 9

Czy w zakres robót wchodzi remont chodników.

Odpowiedzi na zapytanie 9

W zakres robót nie wchodzi remont chodników.

Zapytanie nr 10

Prosimy o potwierdzenie, czy w zakresie robót jest zastosowanie krawężnika peronowego z zaokrągleniem w stopce- występuje w opisie technicznym, brak w przedmiarze robót.

Odpowiedzi na zapytanie 10

W zakres robót nie wchodzi zastosowanie krawężnika peronowego z zaokrągleniem w stopce-.

Zapytanie nr 11

Prosimy o potwierdzenie, czy w zakresie robót jest zastosowanie żółtych płytek z wypustkami 35x35x5cm. Brak pozycji w przedmiarze robót.

Odpowiedzi na zapytanie 11

W zakres robót nie wchodzi żółte płytki z wypustkami 35x35x5cm.

Zapytanie nr 12

Prosimy o potwierdzenie ilości przedmiarowych oznakowania poziomego ujętych w przedmiarze robót. Wg projektu technicznego wynika, że ilości robót jest znacznie więcej około 520 m².

Odpowiedzi na zapytanie 12

Oznakowanie poziome należy przyjąć : **191,28 m²**. Zamawiający dokonał zmiany w pozycji 29.

Zapytanie nr 13

Czy w zakresie robót jest wykonanie przejść dla pieszych w kolorze biało-czerwonym. Brak pozycji w przedmiarze robót.

Odpowiedzi na zapytanie 13

Wykonanie przejść dla pieszych w kolorze biało-czerwonym należy uwzględnić w zakresie robót (zmieniono opis w pozycji 29 w przedmiarze robot).

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż na podst. art. 286 ustawy Pzp zmienia SWZ w następujący sposób:

1. W dziale III Opis przedmiotu zamówienia pkt 1.1) w zakresie układu drogowego dodaje się :
- ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego gr. 4cm.

2. **Zmawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert.**

W każdym miejscu, gdzie w SWZ występuje **termin składania ofert**, termin ten **zamienia się na 08.10.2024 r. godz. 10:00. Otwarcie ofert odbędzie się 08.10.2024 r. o godz. 10:05.**

Wykonawca jest związany ofertą do dnia 06.11.2024 r.

W załączeniu zmiana treści ogłoszenia.

Otrzymują:

- 1) adresat;
- 2) MZD-NZ – a.a.

Sporządziła: Izabela Cijarska 24- 3640131, Magdalena Śmigielska 24- 3640138.