






## Grupa GPEC

### Załącznik nr 1 do Warunków Technicznych nr WT/GPEC/00596/2022

-  - istniejące przyłącze ciepłownicze wysokoparametrowe preizolowane
- 1   - zakres sieci ciepłowniczej do wymiany z 2xDn40 na 2xDn65
-  - lokalizacja pomieszczenia węzła ciepłowego
-  - orientacyjny punkt włączenia z sieci ciepłowniczej

Uwaga: Trasę i rzędne sieci ciepłowniczej wyznaczy projektant i uzgodni z GPEC

