



**KOMENDA MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W GRUDZIĄDZ**

Grudziądz, 14 października 2024 r.

PT.2370.4.2024.1

**INFORMACJA O TREŚCI PYTANIA WYKONAWCY ORAZ O UDZIELONYM
WYJAŚNIENIU**

Dot. „Budowa JRG nr 1 wraz z obiektem Komendy Miejskiej PSP w Grudziądzu – budowa kompleksu sportowego z klatką treningową oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu” – nr postępowania PT.2370.4.2024)

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1121 ze zm.), Zamawiający informuje, że do Zamawiającego wpłynęły od Wykonawcy następujące pytania dotyczące treści Nr postępowania – PT.2370.3.2022 na które Zamawiający udzielił odpowiedzi w poniższy sposób:

Treść pytania:

Zgodnie z załącznikiem nr 1 (OPZ do SWZ) pkt. 2: „Boisko do piłki nożnej o wym.26x50m z 3m strefą bezpieczeństwa wokół boiska. Nawierzchnię boiska należy wykonać jako zewnętrzną nawierzchnię poliuretanową typu EPDM (bezsypową, przepuszczalną dla wody, nawierzchnię syntetyczną)”. Natomiast zgodnie z dokumentacją projektową nawierzchnię boiska do piłki nożnej należy wykonać jako nawierzchnię syntetyczną tuftowaną bezzasypową. Prosimy o określenie jaki rodzaj nawierzchni należy przyjąć do wyceny.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że nawierzchnię boiska do piłki nożnej należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową tzn. nawierzchnię syntetyczną tuftowaną bezzasypową.

KOMENDANT MIEJSKI
Państwowej Straży Pożarnej
w Grudziądzu
st. bryg. Robert Gutowski

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Informacja zamieszczona na stronie https://www.platformazakupowa.pl/pn/straz_grudziadz w dniu 14 października 2024 r.