

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), pn.:

Budowa parku sportowo-rekreacyjnego „Pocket Park” – BO 2023.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ww. ustawy zamawiający, w odpowiedzi na wnioski wykonawców, wyjaśnia co następuje:

Pytanie:

Zamawiający w w/w przetargu dotyczącym nawierzchni poliuretanowej, określił parametry nawierzchni w zakresach innych niż te, które dopuszcza norma PN_EN 14877:2014, co ogranicza wybór dostępnych na rynku produktów.

Zaznaczamy, że nie chodzi o to, aby Zamawiający obniżył jakość zamawianej nawierzchni PU tylko o to, aby opisał wymagania dotyczące nawierzchni w sposób zgodny z technologią, standardami w branży i obowiązującą w Unii Europejskiej normą PN-EN 14877:2014. W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie poniższych parametrów nawierzchni poliuretanowej w określonych normą PN-EN 14877:2014 wartościach. Takie działanie przełoży się na zwiększoną liczbę złożonych ofert i realniejsze wyceny wykonawców, którzy będą mogli wybrać odpowiednią nawierzchnię spośród większej liczby produktów.

Prosimy o zmianę poniższych parametrów w określonych normą PN-EN 14877:2014 wartościach:

1. Wydłużenie względne przy zerwaniu, % ≥ 40
2. Odkształcenie pionowe w temp. 23°C ≤ 3

Odpowiedź:

Wyrażamy zgodę na dopuszczenie nawierzchni o zmodyfikowanych parametrach w zaproponowanym zakresie.

Piotr Kulbat
Drugi Zastępca Prezidenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
/podpisano elektronicznym podpisem kwalifikowanym/