

## PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SWZ

Nr sprawy: **WPF.271.3.2024**

**Dot. postępowania pn: „Przebudowa drogi gminnej popegeerowskiej w miejscowości Szwejkówko oraz przebudowa ul. Leśnej w Orzyszu”**

I Gmina Orzysz na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), udziela odpowiedzi na pytania dotyczące Specyfikacji Warunków Zamówienia:

### **1.Odpowiedzi na pytania Wykonawców z dnia 08.02.2024 r.**

#### **Część 1:**

##### **Pytanie nr 1**

Czy w ramach inwestycji należy przewidzieć przebudowę skrzyżowania z drogą krajową Nr 63? Z części rysunkowej PFU wynika brak możliwości płynnego połączenia z istniejącym skrzyżowaniem w pasie drogi krajowej.

*Odpowiedź:*

*Nie, należy włączyć się do istniejącej nawierzchni bitumicznej.*

#### **Część 2:**

##### **Pytanie nr 1**

Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, że posiada niezbędne decyzje i zezwolenia ważne na czas trwania inwestycji.

*Odpowiedź:*

*Tak, Zamawiający potwierdza.*

##### **Pytanie nr 2**

Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, że projekt budowlany oraz wykonawczy są zgodne z wydanymi uzgodnieniami od gestorów sieci.

*Odpowiedź:*

*Tak, Zamawiający potwierdza.*

##### **Pytanie nr 3**

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający jest właścicielem gruntów, na których ma być prowadzona inwestycja.

*Odpowiedź:*

*Tak, Zamawiający potwierdza.*

**Pytanie nr 4**

Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem, kto jest właścicielem materiałów powstałych w wyniku wycinki drzew. Jeśli Zamawiający to na jaką odległość należy je odwieźć.

*Odpowiedź:*

*Właścicielem materiałów powstałych w wyniku wycinki drzew jest inwestor. Odległość wynosi 2-3 km od miejsca inwestycji.*

**Pytanie nr 5**

Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem, czy do wyceny regulacji pionowej studzienek dla zaworów wodociągowych i krtek ściekowych należy przyjąć zakup nowych elementów.

*Odpowiedź:*

*W przypadku stwierdzenia na etapie budowy złego stanu technicznego oraz braku możliwości regulacji włączów, studzienek, zasuw, itp. obowiązkiem Wykonawcy jest wymiana ww. elementów na nowe.*

**Pytanie nr 6**

Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem, kto jest właścicielem materiałów powstałych w wyniku mechanicznej rozbiórki nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych. Jeśli Zamawiający to na jaką odległość należy odwieźć materiał.

*Odpowiedź:*

*Właścicielem materiałów powstałych w wyniku mechanicznej rozbiórki nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych. jest inwestor. Odległość wynosi 2-3 km od miejsca inwestycji.*

**Pytanie nr 7**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie, że do wykonania podbudowy z kruszywa oraz poboczy należy użyć mieszanki C50/30 0-31,5mm.

*Odpowiedź:*

*Tak, Zamawiający potwierdza.*

**Pytanie nr 8**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie, że do wykonania ław fundamentowych pod krawężniki należy użyć betonu C12/15.

*Odpowiedź:*

*Tak, Zamawiający potwierdza.*

**Pytanie nr 9**

Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem, kto jest właścicielem materiałów powstałych w wyniku rozbiórki desek na moście. Jeśli Zamawiający to na jaką odległość należy je odwieźć.

*Odpowiedź:*

*Właścicielem materiałów powstałych w wyniku rozbiórki desek na moście jest wykonawca. Materiał należy zutylizować.*

**Pytanie nr 10**

Wnosimy o uzupełnienie swz o szczegółowe specyfikacje techniczne D.05.03.23 wskazane w poz. 25 d.9 przedmiaru robót.

*Odpowiedź:  
Zamawiający dołącza.*

**Pytanie nr 11**

Wnosimy o uzupełnienie swz o szczegółowe specyfikacje techniczne D.07.01.01 wskazane w poz. 34 d.11 przedmiaru robót w zakresie oznakowania poziomego cienkwarstwowego.

*Odpowiedź:  
SST D.07.01.01 zaczyna się od strony 103.*

**Pytanie nr 12**

Wnosimy o uzupełnienie swz o szczegółowe specyfikacje techniczne dla poz. 36 d.13 przedmiaru robót.

*Odpowiedź:  
Parametry desek:  
Deska drewniana sosnowa  
Grubość 5cm  
Szerokość 15cm  
Klasa I  
Klasa wytrzymałości K33*

**Pytanie nr 13**

Wnosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie wymaga wykonania odcinków próbnych, o których mowa w SST D.05.03.05a i D.05.03.05b.

*Odpowiedź:  
Zamawiający nie wymaga wykonania odcinków próbnych.*

**Pytanie nr 14**

Wnosimy o wskazanie miejsca odwozu gruntów powstałych z usunięcia humusu i koryta.

*Odpowiedź:  
Właścicielem materiałów powstałych w wyniku usunięcia humusu i koryta jest inwestor. Odległość wynosi 2-3 km od miejsca inwestycji.*

**Pytanie nr 15**

Wnosimy o wskazanie miejsca odwozu gruzu powstałego z rozbiórki nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych.

*Odpowiedź:  
Właścicielem jest inwestor. Odległość wynosi 2-3 km od miejsca inwestycji.*

#### **Pytanie nr 16**

Wnosimy o wskazanie miejsca odwozu znaków i słupków do znaków.

*Odpowiedź:*

*Odległość wynosi 2-3 km od miejsca inwestycji.*

#### **Pytanie nr 17**

Wnosimy o potwierdzenie, że regulacja pionowa studzienek (poz. 4 d.3 i poz. 5 d.3 przedmiaru robót) obejmuje wyłącznie regulację pionową bez konieczności zakupu nowych materiałów.

*Odpowiedź:*

*W przypadku stwierdzenia na etapie budowy złego stanu technicznego oraz braku możliwości regulacji włazów, studzienek, zasuw, itp. obowiązkiem Wykonawcy jest wymiana ww. elementów na nowe.*

#### **Pytanie nr 18**

Wnosimy o potwierdzenie, że oznakowanie poziome należy wykonać jako cienkowarstwowe.

*Odpowiedź:*

*Zamawiający potwierdza.*

#### **Pytanie nr 19**

Wnosimy o potwierdzenie, że gwarancja na oznakowanie poziome wynosi 12 miesięcy.

*Odpowiedź:*

*Gwarancja wynosi tyle ile okres gwarancji na roboty budowlane.*

II. Gmina Orzysz na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) dokonuje zmiany Specyfikacji Warunków Zamówienia, w następującym zakresie:

**1.** odpowiedzi na powyższe pytania stanowią jednocześnie modyfikację specyfikacji warunków zamówienia w zakresie w jakim w nich opisano.

**2.** w punkcie XVI (Sposób oraz termin składania ofert), podpunkt 2 (Termin składania ofert) otrzymuje następujące brzmienie:

„ Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia: **15.02.2024 r. do godz. 10.00.**

**3. w punkcie XVII (Termin otwarcia ofert), podpunkt 1 otrzymuje następujące brzmienie:**

„**Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 15.02.2024 r., o godzinie 10:05.**”

**4.** Termin związania ofertą pozostaje bez zmian tj. 15-03-2024

Wszystkie dokumenty składane z procedurze – w tym wadium muszą uwzględniać nowy termin składania ofert.