



Bydgoszcz 27.02.2020 r.

Do uczestników postępowania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia:

Budowa przyłączy ciepłowniczych – zadania 83-86 ul. Jasna 21, 24, 26 i 28 w Bydgoszczy, znak sprawy 2020/S 031-073356

KPEEC Spółka z o.o. informuje, że do ww. postępowania w dniu 26.02.2020 r. wpłynęło pytanie. Treść pytania z odpowiedzią Zamawiającego znajduje się poniżej.

1. Ze względu na rozbieżności pomiędzy specyfikacją materiałową a profilami dotyczące typu zaworu (z lub bez odpowietrzenia) poproszę o określenie właściwego typu zaworu do każdego przyłącza.

Odpowiedź Zamawiającego:

Na przyłączach ciepłowniczych do bud. przy ul. Jasnej 21, 24, 26, 28 należy zastosować zawory preizolowane odcinające bez odpowietrzenia. Odpowietrzenie instalacji w węźle cieplnym.

Kierownik
Działu Zamówień Publicznych

Marek Estkowski