

Legenda

- Łącznik jednobiegunowy 10A/250V p/t III
- Łącznik jednobiegunowy 10A/250V p/t IP44
- Łącznik świecznikowy 10A/250V p/t
- Łącznik schodowy 10A/250V p/t
- CR — Czujka ruchu

Legenda – oświetlenie podstawowe

A1	*CEILING AM LED 3000 PC E IP65 RA 80 4000K*
A2	*CEILING AM LED 4000 PC E IP65 RA80 4000K*
B	*RECESSED DOWNLIGHT O-2 2800 PLX E IP20/44 KOLOR BIAŁY RA80 4000K*
C1	*RECESSED EP LED 3800 PLX E IP20/44 KOLOR BIAŁY RA80 4000K*
C1 N/T	*RECESSED EP LED 3800 PLX E IP20/44 KOLOR BIAŁY RA80 4000K MONTAŻ W RAMCE ADAPTACYJNEJ N/T*
C2	*RECESSED EP LED 5800 PLX E IP20/44 KOLOR BIAŁY RA80 4000K*
C2 N/T	*RECESSED EP LED 5800 PLX E IP20/44 KOLOR BIAŁY RA80 4000K MONTAŻ W RAMCE ADAPTACYJNEJ N/T*
D1	*CEILING HERMETIC ECO LED 8000 PC OPAL E IP65 RA80 4000K L-1200*
D2	*CEILING HERMETIC ECO LED 10000 PC OPAL E IP65 RA80 4000K L-1200*
E	*WALL XW LED 1300 PLX E IP44 KOLOR STALOWY RA80 4000K L-575*
F	*CEILING XL LED 4400 PLX E IP44 RA 80 4000K KOLOR STALOWY RA80 4000K L-1200*

Legenda – oświetlenie awaryjne

Aw1	*Oprawa awaryjna p/t, 1W wyk. AT, soczewka symetryczna wąska, IP20/65, czas podtrzymania min. 1h, CNBOP*
Aw2	*Oprawa awaryjna p/t, 1W wyk. AT, soczewka korytarzowa wąska, IP20, czas podtrzymania min. 1h, CNBOP*
Aw3	*Oprawa awaryjna p/t, 1W wyk. AT, soczewka symetryczna wąska, IP20, czas podtrzymania min. 1h, CNBOP*
Aw4	*Oprawa awaryjna n/t, 3W wyk. E, soczewka uniwersalna, wyk. AT, IP65, czas podtrzymania min. 1h, CNBOP*
Aw5	*Oprawa awaryjna n/t, 1W wyk. AT, soczewka symetryczna wąska, IP65, czas podtrzymania min. 1h, CNBOP*
Aw6	*Oprawa awaryjna n/t, 3W wyk. AT, soczewka wąska korytarzowa, IP41, czas podtrzymania min. 1h, CNBOP*
Aw7	*Oprawa awaryjna n/t, 3W wyk. AT, soczewka symetryczna wąska, IP41, czas podtrzymania min. 1h, CNBOP*
Ew	*Oprawa ewakuacyjna SK8, 1,2W, wyjście ewakuacyjne, IP44, czas podtrzymania min. 1h, CNBOP, należy dobrać odpowiedni piktogram zg. z planem ewakuacji, wyk. AT*
Ew2	*Oprawa ewakuacyjna E1E, 1W, wyjście ewakuacyjne, IP65, czas podtrzymania min. 1h, CNBOP, należy dobrać odpowiedni piktogram zg. z planem ewakuacji, wyk. AT*
Eaz	*Oprawa awaryjna n/t, 3W, soczewka asymetryczna, IP68, wyk. AT, czas podtrzymania min. 1h, CNBOP, z grzałką i termostatem*

jednostka projektowa

ARCHI-GRAF
JANUSZ KICIŃSKI & ROMAN SZUMNY

64-920 PIŁA, UL. KOSSAKA 110 TEL/FAX (067)2137075; 3512757

Inwestor:
POWIATOWE CENTRUM EDUKACJI
ul. Ceglana 2, 64-920 Piła

nazwa zamierzenia budowlanego:
CENTRUM INNOWACJI TECHNOLOGICZNYCH W PILE - przebudowa i rozbudowa Powiatowego Centrum Edukacji w Pile
w celu rozwoju kształcenia zawodowego w Powiecie Pilskim i regionie

II ETAP - ROZBUDOWA POWIATOWEGO CENTRUM EDUKACJI

adres zamierzenia budowlanego:
Piła, ul. Ceglana 2, działka nr 1284/1
jednostka ewidencyjna 301901_1
obręb ewidencyjny 0019 Piła

projektant:
mgr inż. Wiesław Kolassa
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności elektrycznej
Nr upr. KUP/0143/POOE/11

opracował: mgr inż. Robert Kolassa

tytuł rysunku: RZUT I PIĘTRA. INSTALACJA OŚWIETLENIA

nr rysunku: PB-E-1018-20-06 | branża: elektryczna

etap projektowania:	data opracowania:	skala:	strona:
P.W.	01.07.2020 r.	1:100	