

Zambrów, dnia 07.06.2022 r.

IR.272.8.2022

## WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych*

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Remont drogi powiatowej Nr 1938B na odcinku 1400 m na terenie wsi Krusze Łubnice i Zanie Leśnica” Zarząd Powiatu Zambrowskiego działając w imieniu Powiatu Zambrowskiego zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych Zamawiający w ramach wyjaśnienia treści SIWZ, na zadane przez Wykonawców pytania udziela następującej odpowiedzi:

**Pytanie 1.** Czy zamawiający potwierdza, że stabilizację można wykonać metodą na miejscu?

Odpowiedź:

Stabilizację gruntu cementem należy wykonać w miejscu prowadzenia robót.

**Pytanie 2.** W związku z brakiem szczegółowych specyfikacji technicznych SST, prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej.

**Pytanie 3.** W związku z brakiem dokumentacji projektowej branży drogowej, prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej.

Odpowiedź:

Przedmiotem zamówienia jest remont drogi powiatowej Nr 1938B. Zadanie realizowane jest na podstawie przedmiarów robót. Zamawiający nie posiada dokumentacji projektowej na remont drogi. Do dokumentacji projektowej załączony natomiast został projekt przepustu.

Zamawiający nie posiada też SST. Zadanie należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami wiedzy technicznej.

**Pytanie 4.** Zwracamy się z prośbą o podanie kategorii ruchu projektowanego odcinka drogi oraz podanie rodzaju asfaltu jaki należy zastosować.

Odpowiedź:

- kategoria ruchu odcinka drogi powiatowej nr 1938B objętej remontem – KR 3
- należy przyjąć rodzaj asfaltu 50/70

**Pytanie 5.** Czy Zamawiający potwierdza, że w w/w zadaniu należy jedynie usunąć warstwę humusu, bez ponownego wbudowania go i zasiania trawą?

Odpowiedź:

W przedmiotowym zadaniu należy usunąć warstwę humusu z poboczy, bez jego ponownego zagospodarowania w ramach przewidzianych do wykonania robót.

Powyższe wyjaśnienie nie powoduje zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

STAROSTA  
mgr inż. Stanisław W. Oźlański