

Kłodzko, dn. 02.06.2022 r.

ZDP.2000/AZ/12-02/2022

nr postępowania **ZDP.2000/AZ/12/2022**

nazwa zadania: „**Przebudowa czterech odcinków drogi powiatowej nr 3229D Stronie Śląskie – Bielice na długości 2,33 km**”

W odpowiedzi na e-mail z dnia 01.06.2022 r., Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku udziela odpowiedzi na zadane pytania do ogłoszonego postępowania przetargowego, w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na realizację w/w zadania:

**PYTANIE NR 1**

W Opisie technicznym oraz w przedmiarze robót warstwę wiążącą należy wykonać z mieszanki AC 22 W natomiast na przekrojach konstrukcyjnych z mieszanki AC 16 W. Prosimy o wyjaśnienie.

**AD.1**

W km 3 + 080 do 3 + 380, 9 + 180 do 9 + 380 oraz 9 + 550 do 9 + 750 należy wykonać warstwę wiążącą gr. 4 cm z betonu asfaltowego AC 16 W.

**PYTANIE NR 2**

Zakres robót przewiduje między innymi wykonanie warstwy wiążącej AC 22 W grubości 4 cm . Warstwa wiążąca AC 22 W aby ją prawidłowo wbudować powinna mieć minimalną grubość 5,5 cm . W związku z powyższym prosimy o podanie innego rozwiązania, które pozwoli wykonać warstwę wiążącą zgodnie z wymaganiami ST.

**AD.2**

W km 12 + 410 do 13 + 234 oraz 13 + 504 do 14 + 046 należy wykonać warstwę wiążącą gr. 6 cm z betonu asfaltowego AC 22W.