

Krzykosy, dnia 19 czerwca 2023 roku

ZP.271.3.2023

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu przetargowym

Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „**Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Sulęcinku**”.

Ogłoszenie o zamówieniu 2023/BZP 00248652/01 z dnia 2023-06-06

Gmina Krzykosy, działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), Zamawiający przekazuje poniżej treść pytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie:

W punkcie 1, podpunkt 10 Przedmiaru robót występuje beton klasy C12/15 bez dylatacji, grubości 30 cm. Zastosowanie takiego rodzaju podbudowy spowoduje naszym zdaniem spękania i rysy będące wynikiem skurczu autogenicznego i skurczu spowodowanego wysychaniem, które mogą przenieść się na powierzchnię z kostki betonowej. W związku z powyższym zadajemy pytanie czy Zamawiający dopuści zastosowanie podbudowy z betonów drogowych C5-6, lub C8-10.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że podbudowa z betonu C12/15 należy wykonać z dylatacjami. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę klasy betonu.

WÓJT

inż. Andrzej Janicki