



Złotoryja, dnia 10.01.2022 r.

WAG.271.7.2021

Zapytania i wyjaśnienia

Do wszystkich Wykonawców

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn. „**Przebudowa drogi gminnej ulicy Kościuszki w Złotoryi**”, nr ogłoszenia 2021/BZP 00327629/01 z dnia 22.12.2021 r., ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2021/BZP 00341272/01 z dnia 31.12.2021 r.

Zgodnie z Rozdziałem IX. SWZ – Informacja o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiająca będzie komunikowała się z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej (pkt 27, 29) Zamawiająca informuje:

W dniu 05.01.2022 r. drogą elektroniczną w przedmiotowym postępowaniu, od Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia, wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia.

Działając zgodnie z art. 284 ust. 2 uPzp „Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień (...)” i ust. 6 uPzp „Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania, (...)”.

Zapytanie nr 1:

Po przeanalizowaniu udostępnionych poprawionych przedmiarów i zapoznaniu się z udzielonymi odpowiedziami, prosimy o udzielenie wyjaśnień i odpowiedzi:

1. Doświetlenie przejść dla pieszych - 14 słupów. Oprawy mają być mocowane bezpośrednio do słupów, Przy czym dla słupów OP9; OP17; i OP33 mają być 1-metrowe wysięgniki, ale brak w przedmiarach tej pozycji. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót.
2. Wg opisu technicznego na każdym słupie doświetlającym przejście dla pieszych ma być zamontowana sygnalizacja ostrzegawcza (żółte migające światła), czujniki ruchu i podświetlany znak drogowy D-6 wraz z komunikacją między parami słupów (skrzynki sterujące) i radary.

Nie ma niestety załączonego żadnego rysunku ani karty katalogowej jak należy to zamontować: na jakich wysokościach i jaki to ma być typ sygnalizatorów.



Jest to niezbędne przy doborze słupów, na jakich wysokościach otworować słupy dla przewodów i jak montować te urządzenia na słupach. Producent słupów cofnie gwarancję jak samowolnie będą wykonywane przeróbki słupów. Konieczny jest rysunek słupa obrazujący zamontowane elementy sygnalizatorów z wymiarami lub karta katalogowa. Ten problem nie jest podany w przedmiarze, a są to nie bagatelne koszty – rozpiętość cenowa jest bardzo duża w zależności od pożądanego przez Zamawiającego.

Prosimy o wyjaśnienie.

Wyjaśnienie nr 1:

1. Proszę zawrzeć koszty związane z wykonaniem przedmiotowych 3 szt. wysięgników w poz. kosztorysowej nr 132.2 zawartej w przedmiarze pn. „Przebudowa drogi gminnej ulicy Kościuszki w Złotoryi - część 1 z 2”.

Zamawiająca nie przewiduje wprowadzenia nowej pozycji kosztorysowej.

2. W załączeniu przesyłam przykładowe karty katalogowe, zawierające wymagane dane. Podane produkty wraz z nazwami producentów zostały podane jako wzór, na podstawie którego zostały przyjęte stosowne parametry. Należy przyjmować, że przy każdej nazwie własnej oraz nazwie producenta znajduje się dopisek „... lub równoważny”. Wykonawca może przyjąć do wyceny produkt dowolnego producenta spełniający minimalne parametry techniczne zawarte w dokumentacji.

Zamawiająca informuje, że niniejsze wyjaśnienie treści SWZ staje się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i jest wiążące przy składaniu ofert.

Pozostała treść SWZ i jej załączników pozostaje bez zmian.

Termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą nie ulegają zmianie.

Burmistrz Miasta

Robert Pawłowski