

Pytania wraz z udzielonymi odpowiedziami do postępowania nr 40261632: Przebudowa sieci i przyłączy ciepłowniczych w rejonie ulicy Dyrekcyjnej w Gdańsku

Pytania:

41. Zamawiający w treści załącznika nr 1 do SWZ-wzór umowy wykonawczej zawarł w §3.1 pkt. 6) i zapis iż do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności :

„ [...] i. poniesienie we własnym zakresie lub pokrycia poniesionych przez Zamawiającego kosztów związanych ze zużyciem wody technologicznej (woda uzdatniona pochodząca z miejskiej sieci ciepłowniczej stosowanej przez wytwórcę ciepła (PGE Energia Ciepła S.A.)) na potrzeby płukania, napełnienia, rozruchu i uruchomienia wykonanych sieci ciepłowniczych, przy czym koszt zużycia zostanie ustalony na podstawie objętości zużytej wody i stawki za 1m³ wody pomnożonych przez ilość płukań;[...]"

Natomiast w odpowiedzi nr 25 z dnia 21.07 Zamawiający odpowiedział następująco:

„Zamawiający potwierdza, że koszty odwodnienia i nawodnienia sieci są po stronie Zamawiającego.”

W związku z powyższymi rozbieżnościami Wykonawca prosi o jednoznaczne wyjaśnienie i dokładne doprecyzowanie kto ponosi powyższe koszty ? Jeżeli Wykonawca to prosimy o podanie kosztów umożliwiających oszacowanie tj. podanie stawki za 1m³ wody.

42. W związku z powyższym pytaniem które ma wpływ na wycenę oferty, prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 01.08.2023r w celu zapoznania się przez Wykonawcę z wyjaśnieniami i umożliwienie przygotowania rzetelnej wyceny.

Odpowiedzi:

Ad. 41

Zamawiający pragnie sprostować błędną odpowiedź na pytanie odnośnie kosztów odwodnienia i nawodnienia sieci, zgodnie z przytoczonym zapisem z załącznika nr 1 do SWZ (wzór umowy wykonawczej) koszty te są po stronie Wykonawcy. Szacunkowy koszt odwodnienia i nawodnienia sieci na potrzeby wykonania przełączenia przedmiotowej przebudowy wynosi około 5700 zł netto.

Ad. 42.

Zamawiający wydłużył termin składania ofert do 02.08.2023, do godziny 10:00.

Gdańsk, dnia 28.07.2023r.