OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA
ZGODNIE Z NORMĄ PN-HD 60364-4-41
SZYBKIE SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE
ZASILANIA W SIECI nN-0,4kV



Oznaczenie	Opis	Ilość
F0	Ochronnik przepięciowy 4-bieg., typu 1+2	1 kpl
Q1	Rozłącznik izolacyjny 3-bieg., 100A	1 szt.
F1	Rozłącznik bezpiecznikowy 3-bieg., gG40A	1 szt.
F2	Ogranicznik mocy 20A, 3-bieg.	1 szt.
F3	Ochronnik przepięciowy TN-C, typu 1+2	1 szt.
F4	Wyłącznik nadmiarowo-prądowy B6A, 1-bieg.	1 szt.
F5	Wyłącznik nadmiarowo-prądowy D10A, 3-bieg.	2 szt.
ZA	Zegar astronomiczny	1 szt.
K1	Stycznik 3-bieg. 16A	1 szt.
S1	Przełącznik I-0-II, 16A	1 szt.
LZ35	Listwa zaciskowa 35mm²	2 szt.

ELBI
Pracownia Projektowa

PRACOWNIA PROJEKTOWA "E L B I"
75-800 KOSZALIN, UL. 1-go MAJA 12/20

Nazwa inwestycji:	*„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2710G w miejscowości Kolincz w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego, zjazdów*
Inwestor:	*Zarząd Powiatu Starogardzkiego, ul. Kościuszki 17, 83-200 Starogard Gdański*
Tytuł rysunku:	*SCHEMAT IDEOWY SZAFKI OŚWIETLENIOWEJ SO*

Stanowisko:	**Imię i nazwisko:**	**Nr uprawnień i specjalność:**	**Podpis:**	Skala: **b.s.**
Projektował br. elektryczna:	*mgr inż. Tomasz Juszkiewicz*	*ZAP/0188/PWOE/14*		Data: **07.2022r.**
				Nr rys.

ARKUSZ NR 1/1