



Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest **wykonywanie badań okresowych elektroenergetycznego sprzętu ochronnego, wyposażenia stacji i rozdzielni elektroenergetycznych dla ZZOZ w Wadowicach przez okres 3 lat.**

Wykaz sprzętu:

- chodnik/ dywanik 75x75 – 8szt.
- chodnik 110x75 – 10szt.
- chodnik 400x100 – 1szt.
- rękawice elektroizolacyjne – 9par
- kalosze elektroizolacyjne – 4pary
- półbuty elektroizolacyjne – 4pary
- neonowy wskaźnik napięcia – 1szt.
- wskaźnik napięcia – 1szt.
- drążek izolacyjny – 2szt.
- chwytak – 2szt.
- uziemiacz przenośny – 2szt.

Specyfikacja badań sprzętu elektroenergetycznego:

a) sprzęt wymagający badań półrocznych:

- rękawice elektroizolacyjnego
- kalosze elektroizolacyjnego
- półbuty elektroizolacyjnego

b) sprzęt wymagający badań rocznych:

- chodnik/ dywaniki
- chodniki
- chwytak
- drążek izolacyjny
- neonowy wskaźnik napięcia
- wskaźnik napięcia

c) sprzęt wymagający badań trzyletnich:

- uziemiacz przenośny

Dokładny harmonogram badań sprzętu zostanie podany po podpisaniu umowy.

Inne informacje:

- Wykonawca zapewni w cenie przedmiotu zamówienia odbiór sprzętu do badania i jego zwrot po badaniu.

- Wymagane są uprawnienia do pomiarów energetycznych.

- **w tym roku badania miały już:** 1 szt. drążka, neonowy wskaźnik napięcia, wskaźnik napięcia, 2 szt. chwytaków. Uziemiacz przenośny 2 szt. – wymagane badanie w 2022r.

Niespełnienie jakiegokolwiek warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.