


Wyłączanie wentylacji na oddziałach z instalacji SSP
Rehabilitacja Neurologiczna
Neurologia
Oddział Chorób Wewnętrznych



projekt. istn. wzl

typu RN 1x12 IP 44

styk rozwierny

HDGS2x1



Rehabilitacja Neurologiczna
Neurologia
Oddział Chorób Wewnętrznych

PRZEKROJE KABLI DOBIERAĆ DO WARTOŚĆ ISTN. ZABEZPIECZEŃ

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	PROGO-PRACOWNIA PROJEKTOWA Andrzej Goszczyński 93-035 ŁÓDŹ ul. Wólczajska 251a/17 e-mail: progo1@poczta.onet.pl		
ADRES OBIEKTU:	Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji; ul. Okólna 181; Dz. nr ewid. 63/8; Obręb B-15		
TYTUŁ OPRACOWANIA:	Program Funkcjonalno Użytkowy dla wykonania instalacji sygnalizacji pożaru - SSP		
RYSUNEK:	Schemat wyłączania wentylacji z instalacji SSP		FAZA: PFU
AUTOR:	techn. Andrzej Goszczyński	OPRAWNIENIA: 372/94WL	PODPIS:
04. 2024	BRANŻA: ELEKTRYKA	SKALA: XX	NR RYS.: 1