

GMINA KAŻMIERZ
ul. Szamotulska 20
64- 530 Kaźmierz
NI.271.7.2024

02.07.2024r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym na zadanie pn: „**Restauracja zabytkowego pałacu i parku w Kaźmierzu – etap I**” prowadzonym przez: **Gminę Kaźmierz**

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2023r. poz. 1605 ze zm.) niniejszym wyjaśniam treść SWZ w odpowiedzi na zapytania Wykonawców:

1. Pytanie

Uprzejmie proszę o podanie dokładnych wyliczeń powierzchni pokrycia pomostu deską - chodzi o pozycję DZ 5 POZ 70. Podana ilość w przedmiarze według nas nie pasuje do pozostałych ilości i wymiarów pomostu.

Wyjaśnienie: Podana w DZ 5 POZ 70 kosztorysu ilość desek pomostowych jest prawidłowa i uwzględnia przerwy dylatacyjne pomiędzy deskami. Pozostałe ilości elementów konstrukcji są zgodne.

2. Pytanie

Prosimy o korektę przedmiaru w zakresie instalacji elektrycznej - proszę o podanie prawidłowej ilości - dotyczy pozycji:

poz. 6.30. Nasypanie piasku na dnie rowu kablowego szer do 0,4 m

poz. 6.40. Układanie kabla YAKY 4x25 w rowach kablowych ręcznie

Wyjaśnienie: Prawidłowe ilości wynikające z ilości urobku pochodzącego z wykopów (127,36 m³) to:
poz. 6.30. Nasypanie piasku na dnie rowu kablowego szer do 0,4 m: 31 m³

Pozycja obejmuje nasypanie 10 cm warstwy piasku w ilości 15,5 m³ oraz zasypanie ułożonego kabla warstwą 10 cm piasku w ilości 15,5 m³.

poz. 6.40. Układanie kabla YAKY 4x25 w rowach kablowych ręcznie: 385,5 mb.

Zenon Gałka
(podpisano elektronicznie)