

LEGENDA:

- O2 - tlen
- VAC - próżnia
- N2O - podtlenek azotu
- AIR - sprężone powietrze
- odciąg gazów anestetycznych
- △ - punkt poboru O_2
- ○ - punkt poboru VAC
- □ - punkt poboru N_2O
- × - punkt poboru AIR
- ⊡ - punkt odciągu gazów poaneztezyjnych

Instalacja gazów medycznych wykonana z rur miedzianych certyfikowanych dla gazów medycznych w/g EN ISO 13348

UWAGA:
Do paneli alarmująco monitorujących doprowadzić zasilanie prądowe 230V.
Nie wyklucza się innego prowadzenia instalacji gazów medycznych, po konsultacji z projektantem. Dokładne trasy zostaną ustalone po zdemontowaniu istniejących ścian, przegród i otworzeniu szachtów instalacyjnych.
Brak inwentaryzacji instalacji oraz dokumentacji archiwalnych uniemożliwił dokładne określenie włączenia do istniejącej instalacji gazów medycznych.
Instalacja odciągów gazów poanestetycznych wyprowadzić przez ścianę na zewnątrz.
Brak w technologii okreslonego ciśnienia powietrza. Niniejsze opracowanie stanowi informacje dotyczącą zakresu wykonania instalacji gazów medycznych.
Wszystkie przepusty instalacyjne w przejściach między strefami przeciwpożarowymi powinny mieć klasę odporności ogniowej (E I) wymaganą dla tych elementów.

firma:
STANISŁAWSKI
Jerzy Stanisławski
Siedziba: ul. Polna 28, 63-760 Zduny, tel.:0.62.72.15.694, fax.:0.62.72.15.795
pracownia: ul. Ciepła 15a/27, 50-524 Wrocław, tel./fax.: 0.71.78.28.794
NIP: 621-000-19-77, REGON: 250522319

projekt:	Przebudowa Pracowni Endoskopowej Szpitala w Kępnie w celu dostosowania do wymogów prawa przy ul. Szpitalnej	
adres inwestycji:	dz. nr 1909/1; AM-4; obręb 0001 Kępno; jednostka ewidencyjna 300803_4; ul. Szpitalna 7; Kępno; woj. wielkopolskie; powiat kępiński; gmina Kępno	
projektant: specjalność sanitarna:	mgr inż. Bartosz Woźniak upr. nr WKP/0126/POOS/14	podpis:
sprawdzający specjalność sanitarna:	mgr inż. Dariusz Zdunek upr. nr WKP/0169/PWOS/16	podpis:
temat rysunku:	RZUT PRZYZIEMIA - INSTALACJA GAZÓWE MEDYCZNYCH	

branża:	data:	stadium:	rewizja:	skala:	nr rys.:
sanitarna	sierpień 2023	PT	-	1: 100	IS-04