



LEGENDA:

- Instalacja c.o. - zasilanie - istniejąca
- Instalacja c.o. - powrót - istniejąca
- Instalacja c.o. - zasilanie
- Instalacja c.o. - powrót
- Instalacja c.t. - zasilanie
- Instalacja c.t. - powrót
- grzejnik płytowy higieniczny z zasilaniem bocznym z zaworem termostycznym



numeracja istniejących pionów

UWAGA:

Wszystkie gałęzki zasilające grzejniki należy włączyć w piony prowadzone w elementach ściennych i szachtach. Istniejące grzejniki należy wymienić na grzejniki higieniczne. Nie wyklucza się innego prowadzenia rurociągów, po konsultacji z projektantem.

- W związku z możliwością zapowietrzania się Instalacji C.O. w najwyższych punktach instalacji należy montować opowietrzniki.
- Wszystkie użyte materiały muszą posiadać niezbędne atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie.
- Osprzęt, armatura i urządzenia należy montować zgodnie z wymogami producenta i atestów/dopuszczeń.
- Wszystkie wymiary, rzędne należy sprawdzić na budowie, a w przypadku wystąpienia różnic projektowany układ należy dostosować do stanu istniejącego, zachowując zasady zawarte w projekcie.
- Prowadzenie wysokościowe przewodów koordynować międzybranżowo i z nadzorem autorskim.
- Nastawy projektowe są nastawami wstępnymi i należy je wyregulować na budowie.
- Wszystkie przepusty instalacyjne w przejściach między strefami przeciwpożarowymi powinny mieć klasę odporności ogniowej (E I) wymaganą dla tych elementów.

firma:						<div>STANISŁAWSKI</div> <div>Jerzy Stanisławski</div> <div>Siedziba: ul. Polna 28, 63-760 Zduny, tel.:0.62.72.15.694, fax.:0.62.72.15.795</div> <div>pracownia: ul. Ciepła 15a/27, 50-524 Wrocław, tel./fax.: 0.71.78.28.794</div> <div>NIP: 621-000-19-77, REGON: 250522319</div>																	
projekt:		Przebudowa Pracowni Endoskopowej Szpitala w Kępnie w celu dostosowania do wymogów prawa przy ul. Szpitalnej																					
adres inwestycji:		dz. nr 1909/1; AM-4; obręb 0001 Kępno; jednostka ewidencyjna 300803_4; ul. Szpitalna 7; Kępno; woj. wielkopolskie; powiat kępiński; gmina Kępno																					
projektant: specjalność sanitarna:		mgr inż. Bartosz Woźniak upr. nr WKP/0126/POOS/14								podpis:													
sprawdzający specjalność sanitarna:		mgr inż. Dariusz Zdunek upr. nr WKP/0169/PWOS/16																					
temat rysunku:		SCHEMAT INSTALACJI C.O./C.T.																					
branża:		sanitarna		data:		sierpień 2023		stadium:		PB		rewizja:		-		skala:		-		nr rys.:		IS-07	