



- LEGENDA:
- Instalacja c.o. - zasilanie - istniejąca
  - Instalacja c.o. - powrót - istniejąca
  - Instalacja c.o. - zasilanie
  - Instalacja c.o. - powrót
  - Instalacja c.t. - zasilanie
  - Instalacja c.t. - powrót
  - grzejnik płytowy higieniczny z zasilaniem bocznym z zaworem termostycznym
  - numeracja istniejących pionów

UWAGA:  
Wszystkie gałazki zasilające grzejniki należy włączyć w piony prowadzone w elementach ściennych i szachtach. Istniejące grzejniki należy wymienić na grzejniki higieniczne.  
Nie wyklucza się innego prowadzenia rurociągów, po konsultacji z projektantem.

- W związku z możliwością zapowietrzania się Instalacji C.O. w najwyższych punktach instalacji należy montować opowietrzniki.
- Wszystkie użyte materiały muszą posiadać niezbędne atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie.
- Osprzęt, armatura i urządzenia należy montować zgodnie z wymogami prodecnta i atestów/dopuszczeń.
- Wszystkie wymiary, rzędne należy sprawdzić na budowie, a w przypadku wystąpienia różnic projektowany układ należy dostosować do stanu istniejącego, zachowując zasady zawarte w projekcie.
- Prowadzenie wysokościowe przewodów koordynować międzybranżowo i z nadzorem autorskim.
- Nastawy projektowe są nastawami wstępnymi i należy je wyregulować na budowie.
- Wszystkie przepusty instalacyjne w przejściach między strefami przeciwpożarowymi powinny mieć klasę odporności ogniowej (E I) wymaganą dla tych elementów.

firma:					
STANISŁAWSKI Jerzy Stanisławski Siedziba: ul. Polna 28, 63-760 Zduny, tel.: 0.62.72.15.694, fax.: 0.62.72.15.795 pracownia: ul. Ciepła 15a/27, 50-524 Wrocław, tel./fax.: 0.71.78.28.794 NIP: 621-000-19-77, REGON: 250522319					
projekt:	Przebudowa Pracowni Endoskopowej Szpitala w Kępnie w celu dostosowania do wymogów prawa przy ul. Szpitalnej				
adres inwestycji:	dz. nr 1909/1; AM-4; obręb 0001 Kępno; jednostka ewidencyjna 300803_4; ul. Szpitalna 7; Kępno; woj. wielkopolskie; powiat kępiński; gmina Kępno				
projektant: specjalność sanitarna:	mgr inż. Bartosz Woźniak upr. nr WKP/0126/POOS/14				podpis:
sprawdzający specjalność sanitarna:	mgr inż. Dariusz Zdunek upr. nr WKP/0169/PWOS/16				
temat rysunku:	RZUT PRZYZIEMIA - INSTALACJA OGRZEWANIA				
branża:	sanitarna	data:	sierpień 2023	stadium:	PT
		rewizja:	-	skala:	1: 100
				nr rys.:	IS-02