
N
BUDYNEK
OSP
NA
SĄSIEDNIEJ
DZIAŁCE
Wyrzutnia dachowa
300x300
V=1890 m3/h
v=5.8 m/s
Wyrzutnia dachowa
ø100
V=150 m3/h
v=5.3 m/s
WYWIETRZNIK DACHOWY Ø150
+6.85
+6.55
+9.30
+8.90
+9.20
Pion wentylacyjny 125x125
Pion wentylacyjny 400x400
Centrala wentylacyjna
200m3/h
150m3/h
Centrala wentylacyjna
2090m3/h
1890m3/h
Czerpnia dachowa
ø200
V=200 m3/h
v=1.8 m/s
Czerpnia dachowa
600x300
V=2090 m3/h
v=3.2 m/s
GRANICA
DZIAŁKI
NR
EWIDENCYJNY
3172/86

LEGENDA

- 🟦 – kanał wentylacji mechanicznej nawiewnej
- 🟥 – kanał wentylacji mechanicznej wywiewnej
- – czerpnie dachowe
- – wyrzutnie dachowe

eko-technologie.eu Krzysztof Żelazkiewicz 42-218 Częstochowa, ul. Borelowskiego 29					
Inwestor	Miejski Zarząd Nieruchomości; 44-330 Jastrzębie zdrój; ul.1-go Maja 55				
Faza projektu	Projekt budowlany				
Temat	Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej przy ul. Komuny Paryskiej 14 i 16 w Jastrzębiu Zdroju				
Adres obiektu budowlanego	Budynek NZOZ, 44-330 Jastrzębie Zdrój, ul. Komuny Paryskiej 14, dz.nr ewid. 3172/86, obr. Moszczenica oraz dz.nr ewid. 3174/86, obr. Moszczenica				
Tytuł rysunku	Instalacja wentylacji mechanicznej - rzut dachu			Podziałka 1:100	Nr rys. WM7
	Imię i Nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień budowlanych	Data	Podpis
Projektował	mgr inż. Krzysztof Żelazkiewicz	sanitarna	455/02	08.2015	
Sprawdził	mgr inż. Jacek Myga	sanitarna	414/02	08.2015	