

Lwówek, dnia 3.03.2021 r.

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W LWÓWKU sp. z o.o.

64-310 Lwówek, ul. Powstańców Wlkp. 40
tel. 61-44-14-514, 61-44-14-557 fax 61-44-14-087
NIP 7881985990 REGON 301643558
kap. zakł. 34940000 PLN KRS-0000374787
www.lwowek.wodkan.pl e-mail: zgk.lwowek@wodkan.pl

ZGK.WiK. 415 .2021

odpowiedź na pismo KCW/KK/06/20
z dnia 08.02.2021 r.

Biuro Projektów, Ekspertyz
i Nadzorów Mostowych
Karol Kobiela
ul. Tylna 17a/1
65-413 Zielona Góra

UZGODNIENIE UZG-KWO/01/2021

W odpowiedzi na pismo otrzymane dnia 09.02.2020 r., uzupełnione 19.02.2021 r., Zakład Gospodarki Komunalnej w Lwówku sp. z o.o. przesyła uzgodnienie w zakresie przekroczeń i kolizji posiadanych przez Spółkę urządzeń wodociągowych dla inwestycji, pn.: „Budowa kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Czarna Woda w m. Komorowo na drodze powiatowej nr 1731P Lewice-Zębowo-Lwówek”.

Uzgadniamy przedstawiony projekt budowlany przy zachowaniu następujących warunków:

1. Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy potwierdzić lokalizację sieci wodociągowej za pomocą przekopów kontrolnych, (na mapie kolorem niebieskim zaznaczono orientacyjny przebieg istniejącej sieci wodociągowej PCV DN 63).

Informacyjnie podajemy, że głębokość ułożenia sieci wodociągowej tj. odległość mierzona od górnej tworzącej rury do powierzchni terenu, mieści się w granicach od 1,4 do 1,8 m (należy zachować normatywne odległości pionowe i poziome od sieci wodociągowej).

2. Prace w obrębie sieci wodociągowych w miejscu kolizji należy wykonywać ręcznie, praca sprzętu mechanicznego dozwolona jest przy zachowaniu min. 2,0 m licząc od najdalej wysuniętej części sprzętu do osi sieci.

3. Rurę osłonową na sieci wodociągowej PE DN 63 przedłużyć dwustronnie o długość co najmniej 2 m poza elementy konstrukcyjne związane z budową kładki.

4. W pasie o szerokości 2m na stronę od osi sieci wodociągowych nie wolno prowadzić jakichkolwiek prac bez zezwolenia i nadzoru przedstawiciela Spółki.

Wymagamy również, aby roboty prowadzone w obrębie naszych urządzeń były nadzorowane przez uprawnionego inspektora nadzoru wskazanego przez Spółkę Zakład Gospodarki Komunalnej

w Lwówku. Koszty nadzoru pokrywa inwestor.

Telefony do kontaktów: 696 014 528, 505 754 264, 61 44 14 514.

5. Przed przystąpieniem do prac należy przesłać zlecenie do Spółki na nadzór (który jest płatny) z podaniem:

- numeru uzgodnienia,
- telefonu, nazwiska osoby odpowiedzialnej za wykonywane prace z ramienia wykonawcy,
- terminu rozpoczęcia prac.

Jednocześnie informujemy, że sieć wodociągowa ozn. na mapie jako WB 80 jest nieczynna.

PREZES ZARZĄDU

Janusz Wesolek

Załączniki:

1/ uzgodniony projekt budowlany

Sprawę prowadzi:

Witold Fabian

tel. 61-44-14-514,

e-mail: zgk.lwowek.wik@wodkan.pl

Otrzymują:

1. adresat
2. aa

Biuro Projektów, Ekspertyz i Nadzorów Mostowych Karol Kobiela
Tylina 17a/1 65-413 Zielona Góra
e-mail: karolkobiela@o2.pl tel. 665593233 www.karolkobiela.pl

PROJEKT BUDOWLANY

Budowa kładki pieszo- rowerowej nad rzeką Czarna Woda w m. Komorowo na drodze powiatowej nr 1731P Lewice-Zębowo-Lwówek

Inwestor:

Powiat Nowotomyski
Ul. Poznańska 33
64-300 Nowy Tomyśl

Numerы ewidencyjne działek:

Dz. nr 109 – obręb 0006 Komorowo,

Dz. nr 97/4 - obręb 0006 Komorowo,

Dz. nr 102 – obręb 0006 Komorowo

Dz. nr 103/1- Wp – obręb 0006 Komorowo,

Jednostka ewidencyjna: 301502_5 Gmina Lwówek

Branża: mostowa,

Kategoria geotechniczna II

Stadium: Projekt Budowlany

Numer egzemplarza:

–	Imię i nazwisko	Uprawnienia	Data i podpis
Projektant branży mostowej:	mgr inż. Karol Kobiela	nr ewid. upr. LBS/0003/POOM/11	8.02.2021

UZGODNIONO przez
Zakład Gospodarki Komunalnej
w Lwówku sp. z o.o.

~~BEZ UWAG~~ / Z UWAGAMI podanymi w piśmie

UZG-KWK/01/2021
znak z dn. 3.03.2021

Lwówek, dnia 3.03.2021

(podpis)

Witold Fabian

Zielona Góra, luty 2021 r.