

Znak sprawy: ZP.271.1.1.2022

Stawiguda dnia 15.04.2022 r.

GMINA STAWIGUDA
11-034 Stawiguda, ul. Olsztyńska 10
woj. warmińsko-mazurskie
tel. 89 512 64 75
NIP 739-384-15-84

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia**

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na „Dostawę i montaż urządzeń na place zabaw”

Uprzejmie informuję, że do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia ww. postępowaniu. Działając na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.), Zamawiający informuje, że udziela następujących odpowiedzi na zadane poniżej pytania:

Pytanie 1

Proszę o podanie wytycznych do ogrodzenia tzn. 2D czy 3D oraz określenie szczegółów parametrów bramy i furtki, tj. szerokość.

Pytanie 2

Proszę o dokładne określenie dla zadania 1 parametrów odrodzenia panelowego. Czy mają to być panele 3D które powszechnie są wykonane z pojedynczego drutu fi.4mm lub fi.5mm, czy panele 2D , które posiadają podwójny drut poziomy, pojedynczy i pionowy i są wykonane z drutów fi. 6/5/6mm lub 8/6/8mm. Proszę o określenie wymiaru szerokości bramy i furtki oraz jaki ma być zastosowany system otwierania. Proszę o podanie również koloru. Czy powyższe ogrodzenie ma być zamontowane na systemowej podmurówce? Czy podany wymiar ogrodzenia 133m to jest łącznie z bramą i furtką?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że w dokumentacji przedstawione jest przykładowe zdjęcie ogrodzenia panelowego. Poniżej zamawiający przedstawia minimalne parametry ogrodzenia:

- a) całkowita długość ogrodzenia: 133 m.b.,
- b) rozstaw słupków, co 2,50 (±0,10) [m],
- c) panele ogrodzeniowe, wysokości min 120 [cm], szerokości 250,00 (±10,00) [cm], mocowane do słupków stalowych,
- d) ogrodzenie panelowe cynkowane ogniowo i malowane proszkowe (kolor grafitowy) - panele ogrodzeniowe mocowane są do słupka za pomocą obejm montażowych lub zgodnie z technologią zalecaną przez producenta ogrodzenia,
- e) wielkość oczek uniemożliwiająca uwięzienia dziecka w przestrzeniach lub otworach znajdujących się w ogrodzeniu,
- f) pozbawione ostrych krawędzi, wystających śrub, nitów,
- g) słupki ogrodzeniowe cynkowane ogniowo i malowane proszkowe wykonane z profilu zamkniętego 60,00x40,00x2,00 [mm] (kolor grafitowy),
- h) słupki ogrodzeniowe zakończone zaślepką,
- i) fundament pod słupki betonowy 40,00 x 40,00 x 120,00 [cm],
- j) brama (długość: 200,00 [cm]) - dwuczęściowa rozwierana umożliwiająca dojazd pojazdów ratunkowych.

Z up. WÓJTA
Magdalena Matracka
Zastępcza WÓJTA

GLÓWNY SPECJALISTA
Marcin Kozłowski

Kierownik Referatu
Zamówień Publicznych
Przemysław Grudnowski