



Zgierz, dnia 18.08.2023 r.

WR.7230.513.2023

OPINIA Nr 3a.167.2023

Wójt Gminy Zgierz jako zarządca dróg wewnętrznych oznaczonych jako działki: nr ewid. 336 ul. Poprzeczna, nr ewid. 360/5, 360/10 ul. Letnia, oraz jako władający drogą wewnętrzną oznaczoną jako działka nr ewid. 331/13 ul. Wrzosowa obręb Rosanów, gmina Zgierz, po rozpatrzeniu wniosku o uzgodnienie lokalizacji w pasie drogowym infrastruktury technicznej tj. linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z słupami złożonego przez Pana Michała Płotkę zam. ul. Republikańska 8, 95-100 Zgierz, działającego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa Gminy Zgierz z siedzibą: 95-100 Zgierz ul. Łęczycka 4,
uzgadnia lokalizację

linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z słupami w pasie drogowym dróg wewnętrznych oznaczonych jako działki: 336 ul. Poprzeczna, nr ewid. 360/5, 360/10 ul. Letnia, nr ewid. 331/13 ul. Wrzosowa obręb Rosanów gmina Zgierz, przy zachowaniu następujących warunków:

- 1) Projektowaną infrastrukturę w ul. Letniej zlokalizować w odległości do 2,5 m od granicy działki drogowej;
- 2) Projektowaną infrastrukturę w ul. Wrzosowej zlokalizować w odległości do 0,5 m od granicy działki drogowej;
- 3) Przejścia przez ul. Poprzeczną wykonać przeciskiem oraz zabezpieczyć rurą osłonową;
- 4) W przypadku uszkodzenia asfaltu w ul. Poprzecznej wymagane jest (po zagęszczeniu wykopu do wskaźnika zagęszczenia $Is \geq 1,0$) wykonanie:
 - podbudowy z tłucznia kamiennego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie o grubości 20cm;
 - warstwy wiążącej z masy mineralno – bitumicznej o grubości 6 cm PN-S-9605;
 - warstwy ścieralnej z masy mineralno – bitumicznej o grubości 4cm;
 - pobocza z tłucznia lub destruktu asfaltowego o grubości 10 cm.
- 5) Przejścia pod zjazdami, miejsca kolizji istniejącej infrastruktury z projektowaną linią kablową oświetlenia ulicznego, zabezpieczyć rurą osłonową;
- 6) Teren po wykonanych robotach budowlanych doprowadzić do stanu pierwotnego;
- 7) W przypadku konieczności przełożenia projektowanych urządzeń infrastruktury technicznej w związku z budową, przebudową lub remontem drogi, koszt jej przełożenia poniesie właściciel urządzeń;
- 8) Wszelkie zmiany i odstępstwa od przedstawionej lokalizacji będącej podstawą wydania niniejszej opinii należy ponownie uzgodnić w Urzędzie Gminy Zgierz.

Niniejsze uzgodnienie nie jest równoznaczne z zezwoleniem na prowadzenie robót i umieszczenie urządzenia w pasie drogowym, o które Inwestor powinien wystąpić do



URZĄD GMINY ZGIERZ, ul. Łęczycka 4, 95-100 Zgierz
tel. 42 716-25-15 fax. 42 716-45-54
www.gmina.zgierz.pl e-mail: ug@gmina.zgierz.pl

Urzędu Gminy, przedkładając wniosek i projekt tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robót zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 01 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (tekst jednolity Dz. U. 2016.1264).

Zgoda wyrażona w niniejszej opinii **nie jest równoznaczna z prawem dysponowania gruntami na cele budowlane** w rozumieniu art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2023.682 ze zmianami).

Z upoważnienia Wójta

Wiesław Olender
Z-ca Wójta Gminy Zgierz