


Wyłonienie Wykonawcy w zakresie odtworzenia stolarki okiennej w budynku Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie przy Al. Mickiewicza 22. Projekt współfinansowany z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa.

Nr sprawy 80.272.135.2024

<p>UNIwersytet Jagielloński DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Ul. Straszewskiego 25/3 i 4, 31-113 Kraków tel. +4812-663-39-02 e-mail: bzp@uj.edu.pl www.uj.edu.pl www.przetargi.uj.edu.pl</p>	
---	---

Kraków, dnia 23 maja 2024 r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: wyłonienie Wykonawcy w zakresie odtworzenia stolarki okiennej w budynku Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie przy Al. Mickiewicza 22. Projekt współfinansowany z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa. Nr sprawy 80.272.135.2024

PYTANIA I ODPOWIEDZI, MODYFIKACJE SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu do zamawiającego wpłynęło pytanie dotyczące specyfikacji warunków zamówienia. Poniżej zamieszczamy jego treść wraz z odpowiedzią.

1/ Pytanie:

Jaką przenikliwość cieplną mają spełniać okna, które są do wymiany?

Odpowiedź:

Współczynnik przenikania ciepła dla wymienianych okien powinien wynosić $U_w = 0,9 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ - zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zamawiający informuje, iż powyższe pytanie i odpowiedź, stanowią integralną część SWZ.

Piotr Molezyk