



# Gmina Zbrostawice

ul. Oświęcimska 2 • 42-674 Zbrostawice

Tel. 32 233 70 12 • fax. 32 233 71 00

www.zbrostawice.pl • email: [urząd@zbrostawice.pl](mailto:urząd@zbrostawice.pl)

Zbrostawice, dn. 16.03.2023 r.

PZP.271.5.2023

## Informacja o zadanych w postępowaniu pytaniach i udzielonych odpowiedziach

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022, poz. 1710 tj.), dalej Pzp, na realizację zadania pn.: „**Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ziemięcicach wraz z termomodernizacją, zastosowaniem OZE oraz dostosowaniem do osób niepełnosprawnych**”.

Działając na podstawie przepisu art. 284 ust. 2 ustawy Pzp w związku z zapytaniem do treści SWZ, Zamawiający udziela wyjaśnień:

### **Pytanie nr 1**

Prosimy o udostępnienie informacji o obciążeniach ław fundamentowych istniejącego budynku celem przygotowania oferty na temat wzmocnienia posadowienia.

### **Odpowiedź:**

Do obliczeń należy przyjąć naprężenia pod fundamentami  $q=250\text{kPa}$ .

Wiesław Olszewski  
Wójt Gminy Zbrostawice