

DT/816/2024
S/UT/24/81



Gliwice, dnia 21.03.2024 r.

Dotyczy: wstępne wytyczne dla zadania, pn. „Budowa sieci wodociągowej w ul. Słonecznej i ul. Bukowej, Taciszów” – pozycja 1.16.5 (Inwestor: PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach)

Podajemy warunki dla inwestycji jw.:

1. Należy zaprojektować sieć wodociągową z rur PE100 SDR11 (PN 1,6 MPa) o średnicy \varnothing 110 mm.
2. Projektowany odcinek sieci wodociągowej należy powiązać z istniejącą siecią wodociągową PVC \varnothing 160 mm w ul. Gliwickiej i poprowadzić ją do wysokości dz. nr 799/123 z uwzględnieniem planu jej zabudowy.
3. W miejscu wcinki do przewodu wodociągowego należy przewidzieć zasuwę odcinającą bezdławnicową w obudowie ziemnej.
4. Projektowaną sieć wodociągową wyposażać w hydranty podziemne DN80 z zasuwami odcinającymi na odgałęzieniach, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami w celu odwodnienia i płukania sieci.
5. Zagłębienie przewodu wodociągowego powinno uwzględniać głębokość przemarzania gruntu. Teren obsługiwany przez PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach zgodnie z normą PN-81/B-03020 jest zlokalizowany w III strefie przemarzania, dlatego należy przyjmować następujące minimalne przykrycie, tj. odległość od rzędnej terenu do rzędnej wierzchu rury 1,40 m bez względu na średnicę. Przewód należy układać na 15-20 cm podsypce z piasku i obsypać 30 cm warstwą piasku.
6. Przy wykonywaniu przewiertów, przecisków należy stosować rury typu PE100 SDR11 w wersji do przewiertów lub o podobnych technicznie właściwościach.
7. Sieć wodociągową należy zlokalizować w ul. Bukowej oraz w drodze dojazdowej do dz. nr 799/123 przy ul. Słonecznej.
8. Nad wodociągiem 30 cm od jego górnej krawędzi winna być zastosowana taśma PVC z wkładką metalową szerokości 20 cm koloru zielonego.
9. Integralną częścią wydanych warunków technicznych jest „Załącznik do warunków technicznych dla opracowania projektu sieci wod. –kan”.

Warunki techniczne ważne są na okres dwóch lat licząc od daty niniejszego pisma. Prace związane z realizacją rozbudowy sieci wodociągowej można prowadzić wyłącznie w oparciu o opracowaną i uzgodnioną w tut. Przedsiębiorstwie dokumentację projektową oraz wytyczne zawarte w załączniku do nin. pisma.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach

ul. Rybnicka 47
44-100 Gliwice


Biuro Obsługi Klienta:
tel: +48 32 428 44 44

e-mail : bok@pwik.gliwice.pl

NIP 631-010-26-08
Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X
KRS 0000027652
Kapitał zakładowy 212 894 500,00 zł
Konto: Bank MILLENNIUM S.A.
97 1160 2202 0000 0003 6691 7854

Strona:
www.pwik.gliwice.pl

Z poważaniem


KIEROWNIK
DZIAŁU ROZWOJU SIECI
WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH
Weronika Przybycin

Glivic
Sprawę prowadzi: Krzysztof Morawiec, tel. 32 428 45 06

Załączniki:

1. Załącznik graficzny
2. Załącznik do warunków przyłączenia

Kopia:

DT aa. K.M. + załącznik graficzny

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach

ul. Rybnicka 47
44-100 Gliwice

Biuro Obsługi Klienta:
tel: +48 32 428 44 44

Strona:
www.pwik.gliwice.pl

e-mail : bok@pwik.gliwice.pl

NIP 631-010-26-08
Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X
KRS 0000027652
Kapitał zakładowy 212 894 500,00 zł
Konto: Bank MILLENNIUM S.A.
97 1160 2202 0000 0003 6691 7854



ok. 340 m