



ROZDZIELNIA IZOLACYJNA XL3-120
DZWICZKI IZOLACYJNE TRANSPARENTNE
5 x 18 MODUŁ.




TO-3P PIĘTRO

T-N-S

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA
SAMOCZYNNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

Pzainst. 10,8+14,9+4,5kW
kj. 0.6
Pszczyt 18,2 kW
J.szczyt 29,5A



| | | | |
|---|--------------------------------|---|------------------|
| obiekt: Przebudowa budynku gminy, zmiana sposobu użytkowania budynku handlowego na budynek biurowo-usługowy z wewnętrznymi instalacjami na działkach nr ewid.: 3222/5;3222/6 położonych w Przeworsku | | | |
| przedmiot rys.: SCHEMAT MONTAŻOWY ROZDZIELNI TO-3P | skala: 1:100 | data: 01-2020 | nr rys.: E-15 |
| zespół projektowy: autor projektu: mgr inż Jan Jędrzejec opracował: mgr inż Wiesław Suchy | specjaln.: elektr elektr | nr upr.: UAN.I.7342/2-97 UAN.III.7342/43-93 | podpis: |