RZUT PARTERU
skala 1:100

Legenda:

instalacja ciepłej wody użytkowej

instalacja cyrkulacji c.w.u.

RA-N prosty 3.00 DN15 C22-600 [900 mm] — grzejnik płytowy typ C22, wys.600 mm, dł. 900 mm

Uwaga:
Główne przewody zasilające i powrotne instalacji centralnego ogrzewania poza pomieszczeniem kotłowni prowadzić pod stropem.
Przewody poziome zaizolować izolacją termiczną.



TEMAT	Przebudowa budynku gminy, zmiana sposobu użytkowania budynku handlowego na budynek biurowo-usługowy z wewnętrznymi instalacjami na działkach nr ewid.: 3222/5, 3222/6 położonych w Przeworsku przy ulicy Bernadyńskiej Dz. Nr 3222/5, 3222/6 obręb 0003 Przeworsk [181401_1.0003]		
INWESTOR	Urząd Gminy Przeworsk ul. Bernardyńska 1a, 37 - 200 Przeworsk		
Branża SANITARNA	Tytuł rys.: INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA		Nr rys. C-2
Data 08-2020r.	RZUT PATERU		Ilość rys.
	Imie i nazwisko	Nr i specjalność uprawnień / Podpis	Stadium PB
Projektował:	mgr inż. Krzysztof Nicpoń	PDK/0174/PWOS/05 sanit.	Skala 1:100
Sprawdził:	mgr inż. Bogdan Jucha	UAN/III/7342/113/98 sanit.	