


ROZDZIELNIA IZOLACYJNA XL3-160  
DZWICZKI IZOLACYJNE TRANSPARENTNE  
5 x 18 MODUŁ.



TO-3,2P PIĘTRO

T-N-S

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA  
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

Pzainst. 23,8 kW  
kj. 0.5  
Pszczyt 11,9kW  
J.szczyt 19,2 A

obiekt: Przebudowa budynku gminy, zmiana sposobu użytkowania budynku handlowego na budynek biurowo-usługowy z wewnętrznymi instalacjami na działkach nr ewid.: 3222/5;3222/6 położonych w Przeworsku			
przedmiot rys.:	SCHEMAT MONTAŻOWY ROZDZIELNI TO-3,2P	skala:	1:100
zespół projektowy:	mgr inż Jan Jędrzejec Tadeusz Horodecki	data:	08-2020
autor projektu:	mgr inż Wiesław Suchy	nr rys.:	E-14
opracował:		nr upr.:	
		podpis:	
		UAN.I.7342/2-97	
		UAN.III.7342/43-93	