


ROZDZIELNIA IZOLACYJNA XL3-160  
DZWICZKI IZOLACYJNE TRANSPARENTNE  
4 x 18 MODUŁ.



TO-02K PIWNICA 2

T-N-S

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA  
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

Pzainst. 36,0kW  
kj. 0.4  
Pszczyt 14,4 kW  
J.szczyt 23,50 A



<p>obiekt:</p> <p>Przebudowa budynku gminy, zmiana sposobu użytkowania budynku handlowego na budynek biurowo-usługowy z wewnętrznymi instalacjami na działkach nr ewid.: 3222/5;3222/6 położonych w Przeworsku</p>			
przedmiot rys.:	SCHEMAT MONTAŻOWY ROZDZIELNI TO-02K	skala:	1:100
zespół projektowy:	mgr inż Jan Jędrzejec Tadeusz Horodecki mgr inż Wiesław Suchy	data:	08-2020
autor projektu:	mgr inż Jan Jędrzejec	nr rys.:	E-4
opracował:	mgr inż Wiesław Suchy	specjaln.:	elektr
		nr upr.:	UAN.I.7342/2-97
		podpis:	UAN.III.7342/43-93