



Elektryczny system sterowania oddymianiem Elementy składowe (klatka schodowa)

Klapy dymowe na klatkach schodowych powinny być wyposażone w urządzenia do automatycznego i ręcznego uruchomienia.

Miejsce instalowania przycisków do ręcznego uruchomienia klap dymowych na klatkach schodowych należy przewidzieć przy wejściu do budynku i na najwyższej kondygnacji.

- 1 Centrala sterująca oddymianiem
- 2 zasilanie siedowe
- 3 silnik elektryczny klapy dymowej, drzwi wejściowych
- 4 puszka połączeniowa
- 5 ręczny przycisk oddymiania
- 6 optyczna czujka dymu + (SSP)
- 7 przycisk wentylacji
- 8 zamek elektromagnetyczny

OBJEKT				
Przebudowa budynku gminy, zmiana sposobu użytkowania budynku handlowego na budynek biurowo-usługowy z wewnętrznymi instalacjami na dachach nr ewid.: 3222/5;3222/6 położonych w Przeworsku				
PRZEMIOT RYS	PRZEKRÓJ B-B	SKALA	DATA	NR RYS
INSTALACJA STER. KLAPY ODDYMIANIA	1:100		08-2020	E-21-1
OPRACOWAŁ	SPECJ	NR UPR	PODPIS	
mgr inż Jan Jędrzejec	elektr	UAN.I.7342 /2-97		
Tadeusz Horodecki	elektr	UAN.III.7342/43-93		
mgr inż Wiesław Suchy				