


ROZDZIELNIA IZOLACYJNA XL3-160
DZWICZKI IZOLACYJNE TRANSPARENTNE
5 x 20 MODUŁ.




TO-2 PARTER

T-N-S

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA
SAMOCZYNNY WYŁĄCZENIE ZASILANIA

Pzainst. 28,5 kW
kj. 0,5
Pszczyt 14,3kW
J.szczyt 23,0 A



obiekt: Przebudowa budynku gminy, zmiana sposobu użytkowania budynku handlowego na budynek biurowo-usługowy z wewnętrznymi instalacjami na działkach nr ewid.: 3222/5;3222/6 położonych w Przeworsku			
przedmiot rys.:	skala:	data:	nr rys.:
SCHEMAT MONTAŻOWY	1:100	08-2020	E-6
ROZDZIELNI TO-2			
zespół projektowy:	specjaln.:	nr upr.:	podpis:
autor projektu:	mgr inż Jan Jędrzejec	elekt	
opracował:	Tadeusz Horodecki	elekt	
opracował:	mgr inż Wiesław Suchy		
		UAN.II.7342/2-97	
		UAN.III.7342/43-95	